



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/222630/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 13. 12. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-042739, MMHKTA201900000092
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníků 1. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V technické zprávě je jasně napsáno že řešení akustických poměrů v pavilonu „C“ musí být tzv. „na klíč“ a není možné zmiňovat jakýkoliv materiál. Z toho vyplývá, že prováděcí firma musí znát – nebo předem změřit stávající akustické poměry a dále navrhnout technické řešení s konkrétními materiály. A to u všech tří učeben. V položkách zaslaného VV nic takového není a např. „desky dřevocementové...“ vůbec neznám. Zjevně po rekonstrukci dojde k akustickým měřením od hygieny nebo reálný zhotovitel musí naměřené hodnoty poskytnout.

Odpověď:

Technický popis o postupu při nacenění akustický podhledů je popsáno v dokumentu „B - Souhrnná technická zpráva / B.2 celkový popis stavby / akustický podhled“.

Ve VV byla vyspecifikována položka akustický podhled – soubor opatření. Obsahuje veškeré činnosti dle specifikace v souhrnné technické zprávě.

Zadavatel zároveň s odpověďmi uveřejňuje Rozhodnutí o společném povolení vydaném dne 10.12.2019, které nebylo součástí zadávacích podmínek při uveřejnění veřejné zakázky, viz příloha vysvětlení zadávací dokumentace.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel vzhledem k povaze doplnění/změny zadávací dokumentace (vlození přílohy a aktualizace zadávací dokumentace) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu, o jakou byla veřejná zakázka vypsána. Termín pro doručení nabídek a termín pro otevírání nabídek je nově stanoven na **20.01.2020 na 09:45 hod.**

Formulář CZ04 Oprava národního formuláře, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....

Ing. Miroslav Roubal

vedoucí investičního odboru

Přílohy

Příloha č. 1 - BEZRUČOVA výkaz_uprav

Příloha č. 2 - Rozhodnutí společné povolení