



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/228170/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 20. 12. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-042739, MMHKTA201900000092
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníků 2. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2

dostali jsme vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a nový upravený VV.

V novém výkazu výměr nejdou otevřít některé buňky například:

- 1,Rozpočet B 147 č.70 – úprava kanalizace**
- 2,Rozpočet C 57 č.23 – mazanina z betonu**
- 3,Rozpočet D 179 č.96 – 191 č.108 oddíl 722 vodovod vnitřní**
- 4,Rozpočet E 123 č.C-... - 125 č.C -... Malby**

Neprošli jsme ještě všechny rozpočty – buňky. Možná to dělají ještě další.

V Krycím listě rozpočtu : Zhotovitel – někde jsou buňky otevřené někde ne..

Odpověď:

Přílohou tohoto vysvětlení je upravený výkaz výměr s upraveným formátováním.

Dotaz č. 3

a)

Pavilon D:

- při prohlídce jste říkali a v TZ je m.č.1.05-1.09 anhydrit, ve VV jsem ho neobjevil

Odpověď:

Zadavatel v době prohlídky upozorňoval, že dojde k úpravě vyrovnávací vrstvy na podlaze. Na základě dotazu účastníka jsme si všimli, že v technické zprávě není popsán aktuální stav řešení. V upravené verzi technické zprávy, která je přílohou vysvětlení ZD, je sjednocen postup s VV.

b)

- původní PVC se neodstraňuje? Původní zárubně se nevybourávají ?
- ve VV jsou 2 dveře s obložkou dýha, ve výpisu prvků jsou 3ks dveří a v zámečnických jsou dokonce 3ks ocel zárubní – nesrovnalost

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu účastníka zjistil nesrovnalosti mezi VV a technickou zprávou, tímto vysvětlením tento napravuje. PVC se odstraňuje, zárubně se vybourávají. Upravený VV je přílohou tohoto vysvětlení.

c)

- co znamená kompletní sada ruc naradí na dřevo TKC
- co znamená - // - na kov TKC

Odpověď:

Uvedené položky jsou vyjmuty z předmětu plnění této veřejné zakázky, změny jsou promítnuty v upravené verzi VV a vybavení dílen.

d)

- kde je bližší specifikace rolet o kterých byla řeč?

Odpověď:

Specifikace rolet najdete v složce VYBAVENÍ / vybavení AV.

Dotaz č. 4

Pavilon C:

* V případě kolize základové k-ce a exist.kanálu (o čemž také byla řeč) bude výtahová k-ce posunuta na hranu schodišťové mezipodesty. V tomto případě budou zhotoveni výtahové podesty z oceli před vstupem do výtahu na každém podlaží, tyto podesty budou součástí dodávky výtahové k-ce (tj.citace TZ)

(pokud to má být součástí již této cenové nabídky prosím o zaslání výkresové dokumentace).

Odpověď:

Na základě dotazu účastníka jsme si všimli, že v technické zprávě není popsán aktuální stav řešení. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená verze technické zprávy.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel vzhledem k povaze doplnění/změny zadávací dokumentace (úprava příloh v zadávací dokumentaci) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu, o jakou byla veřejná zakázka vypsána. Termín pro doručení nabídek a termín pro otevírání nabídek je nově stanoven na **27.01.2020 na 09:00 hod.**

Formulář CZ04 Oprava národního formuláře, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....
Ing. Miroslav Roubal

vedoucí investičního odboru

Přílohy

Příloha č. 1 - BEZRUČOVA výkaz_uprav_191220

Příloha č. 2 – D 1 1 1 Technická zpráva Bezručova_191220

Příloha č. 3 – 5519 010 VYBAVENÍ DÍLEN - PAVILON D_upr_191220