



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/228391/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 20. 12. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-042738, MMHKTA201900000093

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníků 2. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

a)

Kap. 714 Izolace akustické a protiotřesové.

Ve vysvětlení č.1 jste na dotaz ohledně izolace akustické a protiotřesové odpověděli, že ocenění je popsáno v Souhrnné zprávě

B2 –celkový popis stavby/ AKUSTICKÉ PODHLEDY.

Je zde ale základní otázka jaké akustické desky máme ocenit?

Odpověď:

Zadavatel odmítá upřednostňovat systémové systémové (materiálové) řešení tak, aby diskriminoval případné účastníky. Zároveň však jednoznačně vymezuje rozsah, dle kterého požaduje kterého požaduje splnění požadavků dle ČSN ISO 3382. Pro jednotlivé zhotovitele, zabývající se akustikou v místnostech, bude výchozí informace o rozměrech místností a následného rozmístění nábytku dostačující. Zadavatel vychází z předpokladu, že návrh rozmístění zvukových pastí, či podhledové

konstrukce, se provede právě na základě simulace a výpočtu – či standardizovanými návrhy dle rozměrů místnosti.

Před započítáním realizace proběhne měření k upřesnění a ověření vstupních hodnot a návrhu. Předložením měření před a po montáži bude ověřena a prokázána funkčnost.

b)

Ze Souhrnné technické zprávy vyplývá, že zadavatel po dodavateli chce **nejdříve provést měření stávajícího stavu v učebnách a následně provést návrh, provedení a konečné měření.**

- Bude provedeno měření doby dozvuku podle ČSN ISO 3382 ve stávajícím prostoru učeben před zahájením akustických úprav – změření stávajícího stavu.
- Rozmístění akustického obkladu stropu bude navrženo dle konkrétního vybraného obkladu na základě výsledků předchozího měření.
- Provedení kontrolního měření akustických úprav v učebnách

Toto znamená, že každý návrh, který provedeme **před** měřením skutečného stavu **nemůže** být závaznou nabídkou pro realizaci zakázky, protože při použití tohoto postupu se musí nejdříve výpočet zkalibrovat a následně je možné přistoupit k návrhu.

Odpověď:

Zadavatel považuje zadání za dostatečné pro nacenění, neboť fyzikální jevy jsou jasně dané i bez měření – myšleno odrazení zvuku na základě charakteru místnosti. Měření mají ve VZ funkci zejména upřesňující a zároveň dokazující plnění funkce daného řešení. Současně má zadavatel k dispozici výkres D.1.1.293 – Vybavení nábytkem, B.2. – celkový popis / Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

c)

Zadání nezní (tak jak je obvyklé) „navrhnete akustická opatření zajišťující dodržení doby dozvuku stanovené závaznými předpisy“.

Odpověď:

Zadavatel požaduje nacenění dle projektové dokumentace „Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ Bezručova“ tak, jak jej považuje za nejpřesnější na základě požadavků na danou konstrukci.

d)

Takže nemáme co nabízet a výběrové řízení nemůže probíhat na základě výběru nejnižší ceny (ne že bychom preferovali, ale jest to oblíbené).

Tímto bych vás chtěl požádat o změnu zadání u této položky ve VV č. 149..

Odpověď:

Zadavatel považuje zadání a položku č. 149 za dostatečně specifikované pro nacenění.

Vzhledem k povaze dotazů zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....
Ing. Miroslav Roubal
vedoucí investičního odboru

Přílohy

--