

**K R A J S K Á   H Y G I E N I C K Á   S T A N I C E**  
**O L O M O U C K É H O   K R A J E   S E   S Í D L E M   V   O L O M O U C I**

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 4.12.2019

Č.j. :            KHSOC/37040/2019/OC/HP  
Sp.značka.:   KHSOC/37040/2019  
Vyřizuje :     Petra Krovová, tel. 585 719 322

Adresát:

Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k projektové dokumentaci k odstranění stavby „Demolice objektu skladu budova XO“, parc.č. 589, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“) dne 13.11.2019, pod č.j.: KHSOC/37040/2019/OC/HP, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) k odstranění stavby „Demolice objektu skladu budova XO“, parc.č. 589, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou PD stavby.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“) a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženou PD k odstranění stavby „Demolice objektu skladu budova XO“, parc.č. 589, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, orgán ochrany veřejného zdraví

### **s o u h l a s í .**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:**

1. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z bouracích prací (§ 82 odst. 2 písm.t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), budou bourací práce probíhat pouze v denní době, a to v době od 07,00 – 21,00 hod.

### **O d ů v o d n ě n í :**

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

PD řeší povolení odstranění stavby demolici skladu soli v areálu Fakultní nemocnice k.ú. Nová Ulice, parc.č. 589, sklad soli sloužil pro skladování soli v zimním období.

Objekt skladu soli je skeletová ocelová konstrukce, tvořena ze tří stran obvodové stěny a ocelovými dvoukřídlými vraty ze strany druhé. Povrchové úpravy konstrukcí jsou z části vápenocementových omítek, povrch podlah tvoří betonová deska. Střešní konstrukce je tvořena ocelovými vazníky se zastřešením vlnitou azbestovou střešní krytinou. V současné době je objekt prázdný, není využíván.

**Orgán ochrany veřejného zdraví před započítím prací, upozorňuje v případě výskytu azbestu při demoličních pracích výše uvedené stavby, na povinnost zaměstnavatele: ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením prací, při níž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a současně předložit hodnocení zdravotního rizika dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení apod.**

**V případě, že stavební práce budou prováděny fyzickou osobou popř. fyzickou osobou podnikající bez zaměstnanců, a je předpoklad, že odstraňovaný materiál obsahuje azbest,**

je nutno z hlediska ochrany zdraví dodržovat minimální podmínky k ochraně veřejného zdraví, a to např.

- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahující azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem kolem celého objektu s označením zákaz vstupu (např. výstražnou páskou),
- v kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření,

- před zahájením demontáže musí být zabráněno uvolňování azbestového prachu do okolí, a to tím, že se provádí postřik demontovaného materiálu přípravkem - enkapsulační roztok (např. FIXO plus, Penetration Power apod.), osoby provádějící demontáž v kontrolovaném pásmu musí být vybaveny ochranným oděvem např. jednorázový oblek) a osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí. Použité a poškozené osobní ochranné pracovní prostředky a oděv je nutné ukládat do pytlů a následně zneškodnit jako kontaminovaný, nebezpečný odpad,
- technologické postupy používané při demolici by měly být neinvazivní, díly či šablony je nutno pokud možno demontovat vcelku, bez narušení celistvosti a opatřit je obalem co nejdříve po odstranění ze střechy,
- odpad obsahující azbest musí být odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu (popř. do uzamykatelného kontejneru) opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- označený odpad musí být odvezen na skládku určenou k likvidaci materiálu s obsahem azbestu – nebezpečný odpad.

Kontrolované pásmo (s ohledem na zranitelné skupiny osob), bude podtlakové a bude vytvořeno vytyčením prostoru kolem budovy, kdy bude postaveno lešení, bude vytvořena dřevěná konstrukce, která bude překryta fólií. Lešení i samotný objekt bude součástí podtlakového kontrolovaného pásma.

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženou PD, který však, z důvodu zajištění úplného souladu daného stavebního záměru s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínky týkající se určitých oblastí tohoto stavebního záměru, vyjádřených v jednotlivé výše uvedené podmínce. Lhůta pro splnění podmínky je vymezena v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Podmínka č. 1 byla uvedena z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z bouracích prací (§ 82 odst. 2 písm.t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.),  
Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost o posouzení PD „Demolice objektu skladu budova XO“, parc.č. 589, k.ú. Nová Ulice, pro stavebníka Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, doručena dne 13.11.2019 pod čj. KHSOC/37040/2019/OC/HP,
- PD zpracována Ing. Ivo Vzatek, 01/2019

Krajská hygienická stanice  
Olomouckého kraje  
oddělení hygieny práce



Petra Krovová  
rada oddělení hygieny práce Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS - spis
2. Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc + příloha PD