



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/004655/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 08. 01. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-039534, MMHKTA201900000082

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: nadlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazu účastníka 7. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 46

Ve VV jsou všechny pozice výplní otvorů H1-H22 popsány jako hliníkové, avšak ve výpisu výplní otvorů jsou některé z nich popsány jako ocelové. Mohl by prosím zadavatel vyjasnit, který dokument je prioritní?

Odpověď:

U výplní otvorů H 1 – H22 platí materiál rámu uvedený v soupisu prací – tj. hliníkový rám, u exteriérových výplní s přerušeným tepelným mostem a u interiérových výplní bez přerušeného tepelného mostu.

Vzhledem k povaze dotazu, který pouze sjednocuje popis výplně oken, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....
Ing. Miroslav Roubal
vedoucí investičního odboru