


RE



TYPOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
 OCEP, IP43/20
 1x ELMÉR 3F, JISTIČ 3B/50A

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2, VYHL. 499/2006Sb.

Zodp.projekant		Václav Tůma • IČO 608 64 362 DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant	TŮMA Václav		
Kreslil	ČA:0100698		
Akce: MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁM. 114, 39701 PÍSEK PÍSEK – MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION – REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 3.4, 3.7, 3.8 – ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY SO 01			
Název výkresu : ROZVÁDĚČ RE		Měřítko:	NENÍ
		Formát:	2A4
		Stupeň projektu:	DPS
		Datum vyhotovení :	12/2012
		Zakázka číslo:	031212
			5