



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

[illegible]

POZNÁMKA: – PŘÍVOD 230V PRO STA PŘES PŘEPĚT. OCHRANU TYPU 2

- SVODY ÚMLUV PŘES BLESKOPISKY
- NA STOŽAR STA POMOC. JIMÁČ. ANTÉNY UMÍSTIT DO ZBOB
- V PŘÍPADĚ DODĚJENÝ DOSTAŤEČ. VZDALENOSTI U STA
- POUŽIT ODDELENÝ JIMÁČ
- PŘED ZAŘAZENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTŘÍT
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ !
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ
- NA V.Č. 7

Zodp.projekant		Václav Tůma • IČO 608 64 362 DIČ CZ 480615077 Jarmirova Mošého 2014 39701 Písek, tel: 605 825 596
Projektant	TŮMA Václav	
Kreslil		
Akce:		
MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁM. 114, 39701 PÍSEK PÍSEK – MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADIÓN – REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 3,4, 3,7, 3,8 – ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY – SO 01		
Mězer výkresu : BLESKOVOD, UZEMNĚNÍ		
Formát:		A4
Stupeň projektu:		DSP
Datum vydání :		12/2012
Zadavka číslo:		031212
Měřítko: 1:100		4