


R2



144 TE
IP30
OCEL POD OMÍTKU
HLOUBKA 250mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI
CHRÁNIČI
POSDPOJOVÁNÍM

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S

$P_{inst} = 8 \text{ kW}$ $P_{souč} = 6 \text{ kW}$

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2, VYHL. 499/2006Sb.

Zodp.projekant		Václav Tůma • IČO 608 64 362 DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant	TŮMA Václav		
Kreslil	ČA:0100698		
Akce: MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁM. 114, 39701 PÍSEK PÍSEK – MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION – REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 3.4, 3.7, 3.8 – ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY SO 01		Formát:	3A4
		Stupeň projektu:	DPS
		Datum vyhotovení :	12/2012
		Zakázka číslo:	90910
		Měřítko:	NENÍ 7
Název výkresu : ROZVÁDĚČ R2			