

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
001	SKLEP - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	63.55
002	SKLEP	33.70
003	SKLEP	31.21
004	SKLEP	31.08
005	SKLEP	16.08
CELKEM		175.62

Napěťová soustava:


3 PEN AC 50 Hz 230/400V, TN-C
3 N PE AC 50 Hz 230/400V, TN-C-S
1 N PE AC 50 Hz 230V, TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:


Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- ochrana izolací živých částí
- ochrana kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- základní ochrana: automatické odpojení od zdroje
- doplňková ochrana: proudové chrániče
- doplňující ochranné pospojování



VYPRACOVAL: Stanislav Gajdler		ZODP, ARCHITEKT: Ing.arch. Martin Matušek	KONTROLOVAL: Arnošt Göbel	 <div>AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šestlánská 1221/3 74601 Opava +420 602 711 905 info@amgstudio.cz</div>
INVESTOR: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ				
MÍSTO: OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2286, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ				
NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI				
NÁZEV STAVBY:		ZAK.Č.: AMG-2017		Č.VÝKR.: <div>06</div>
NÁZEV VÝKRESU:		STUP.PD.: DPS		
D.1.4.4 ELEKTRO SILNOPROUD PŮDORYS 1,PP - ZÁSUVKY		DATUM: 11/2017		
		MĚŘÍTKO: 1:100		