





TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
181	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4.58
201	POKOJ + KK	39.91
202	PŘEDSÍN	5.29
203	KOUPELNA + WC	7.09
204	POKOJ + KK	37.70
205	PŘEDSÍN	4.80
206	KOUPELNA + WC	7.09
207	POKOJ + KK	39.33
208	PŘEDSÍN	4.78
209	KOUPELNA + WC	7.59
210	CHODBA	28.58
211	CHODBA	130.50
212	CHODBA	8.36
213	POSILOVNA	28.75
214	CHODBA	9.06
215	KOUPELNA + WC	8.00
216	ÚKLID	1.26
217	POKOJ + KK	26.62
218	KOUPELNA + WC	6.35
219	CHODBA	21.81
220	POKOJ	13.67
221	KUCHYŇSKÝ KOUT	12.66
222	POKOJ	13.79
223	KOUPELNA A WC	6.27
224	CHODBA	26.96
225	POKOJ	12.39
226	KUCHYŇSKÝ KOUT	10.16
227	POKOJ	12.37
228	IMOBILNÍ KOUPELNA	11.20
229	POKOJ	12.38
230	POKOJ IMOBILNÍ	19.53
231	CHODBA + KUCHYŇ IMOBIL	130.75
232	STROJOVNA VZT	93.06
233	ARCHÍV	84.29
CELKEM		887.66

Napěťová soustava:

3 PEN AC 50 Hz 230/400V, TN-C
3 N PE AC 50 Hz 230/400V, TN-C-S
1 N PE AC 50 Hz 230V, TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- ochrana izolací živých částí
 - ochrana kryty nebo přepážkami
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
- základní ochrana: automatické odpojení od zdroje
 - doplňková ochrana: proudové chrániče
 - doplňující ochranné pospojování



VYPRACOVAL: Stanislav Gajdler		ZODP. ARCHITEKT: Ing.arch. Martin Matušek	KONTROLOVAL: Arnošt Gobel	 <div>AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šestlánská 122/13 74601 Opava +420 602 711 005 info@amgstudio.cz</div>
INVESTOR: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ				
MÍSTO: OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2286, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ				
NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI				
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.4 ELEKTRO SILNOPROUD PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKY		ZAK.Č.: AMG-2017		Č. VÝKR.: 08
		STUP. DO: DPS		
		DATUM: 11/2017		
		MĚŘÍTKO: 1:100		