


POZNÁMKY:

ZEMLNÍ PRÁCE MOHOU BÝT ZAPOČATY AŽ PO VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V TRASE VŠECH ING. SÍTÍ A PO OBEZNÁMENÍ SE S VEDENÍM TĚCHTO SÍTÍ U STAVEBNÍKA.
PŘI NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO PROVĚRIT STÁVAJÍCÍ STAV, TRASU A DIMENZI PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE (MONITORING KANALIZACE+SONDY V TRASE KANALIZACE.) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZA NOVOU.
PŘED ZAHÁJENÍM KLADENÍ KANALIZACE OVĚRIT VÝŠKOVÉ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.
KLADENÍ KANALIZACE ZAČÍT OD MÍSTA NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.
PROVĚST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VEŠKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNÝCH ČSN!
KANALIZAČNÍ STOUPAČKY VYBAVIT 1m NAD PODLAHOU 1NP ČISTIČÍM KUSEM (POPŘÍPADĚ KOORDINOVAT VÝŠKU SE SKUTEČNÝM STAVEM), V SDK PŘEDSTĚNÁCH OSADIT PLASTOVÉ DVÍŘKA Z DŮVODU PŘÍSTUPU K ČISTIČÍM KUSŮM.
ODVĚTRÁNÍ CELÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO VĚTRACÍM POTRUBÍM NAVAZUJÍCÍM NA STOUPAČKU POTRUBÍ S ODVĚTRÁNÍM NAD STŘEŠNÍ ROVINU A S UKONČENÍM VENTILAČNÍ HLAVICI. STOUPAČKA č.22,29,30,33 a 39 BUDE UKONČENA PŘIVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ+MRŽKA.
PŘED REALIZACÍ ZAMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT HLAVNÍ ROZMĚRY!
PŘED REALIZACÍ PROVĚST AKTUALIZACI VÝVODU NÁPOJENÍ PODLE DODAVATELE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ!
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT PROVEDENY VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ PROHLIDKY, ZKOUŠKY A REVIZE POTŘEBNÉ PRO KOLAUDACI A PRO STAVEBNÍKA!
POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE V MIN. TL. 10cm, POTRUBÍ BUDE OBSYPÁNO KOLEM TRUBKY A DÁLE V MIN. TL. 15cm NAD HORNÍ OKRAJ TRUBKY.

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--|---------------------|
| VYPRACOVAL : | ZODP. ARCHITEKT : | KONTROLOVAL : |  | AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Svatobruka 122/13 76001 Opava +420 602 711 865 info@amgstudio.cz | |
| Ing. Lukáš Jaroš | Ing.arch. Martin Matušek | Ing.arch. Martin Matušek | | | |
| INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ | | | MÍSTO : OBJEKT "OH" V AREÁLU PNO, PARC. č. 2286, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ | | |
| NÁZEV STAVBY : | STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI | | ZAK.Č. : | AMG-/2017 | Č.VÝKR. : D.1.4.1.5 |
| NÁZEV VÝKRESU : | KANALIZACE | | STUP.DP. : | DPS | |
| | ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE K22-K32 | | DATUM : | 03/2018 | |
| | | | MĚŘÍTKO : | 1:50 | |