TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	TERASA	11.77
102	POKOJ	16,19
103	POKOJ	12.34
104	KUCHYŇSKÝ KOUT	8.39
105	POKOJ	12.14
106	KUCHYŇSKÝ KOUT	8.38
107	POKOJ	12.29
108	CHODBA	9.81
109	WC	2.24
110	CHODBA	17.93
111	SPRCHA	8.41
112	POKOJ	14.22
113	KUCHYŇSKÝ KOUT	8.26
114	POKOJ	13.30
115	POKOJ	13.89
116	KUCHYŇSKÝ KOUT	8.85
117	POKOJ	13.45
118	POKOJ	13.67
119	POKOJ	11.21
120	KUCHYŇSKÝ KOUT	6.55
121	SPRCHA + WC	9.86
122	CHODBA	18.93
123	CHODBA	14.67
124	SPRCHA + WC	9.85
125	SPRCHA + WC	9.85
126	ÚKLID	6.61
127	CHODBA	10.31
128	KANCELÁŘ	26.11
129	SPOLEČENSKÁ ZÓNA	408.71
130	SPRCHA + WC	9.27
131	KUCHYŇSKÝ KOUT	7.51
132	POKOJ	15.42
133	CHODBA	14.74
134	SPRCHA	10.10
135	POKOJ	15.41
136	CHODBA	16.20
137	KUCHYŇSKÝ KOUT	7.68
138	SPRCHA + WC	9.46
139	POKOJ	24.80

140	ŠATNA	11.23
141	CHODBA	8.15
142	UMÝVARNA WC	3.66
143	WC	4.14
144	WC	4.31
145	WC	1.19
146	WC	1.19
147	ŠATNA	11.99
148	WC	1.28
149	WC	1.28
150	WC	1.26
151	WC	1.26
152	UMÝVÁRNA WC	8.31
153	UMÝVARNA WC + SPRCHA	7.91
154	UMÝVÁRNA WC + SPRCHA	5.99
155	WC	1.28
156	PISOÁR	1.28
157	DÍLNA	31.16
158	UČEBNA PC	30.49
159	CVIČNÁ KUCHYŇ	169.89
160	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7.28
161	SUŠÁRNA	9.11
162	WC	1.12
163	PISOÁR	4.71
164	WC	1.13
165	UMÝVÁRNA WC	4.01
166	POKOJ	12.14
167	VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ	4.91
168	SCHODIŠTĚ	14.02
169	TERASA	14.84
170	KANCELÁŘ	16.61
171	PŘEDSÍŇ	18.32
172	ROZVODNA	18.81
173	DÍLNA	18.25
174	SCHODIŠTĚ	17.71
175	ZÁVĚTŘÍ	1.50
176	ZÁDVEŘÍ	4.21
177	ÚKLID	1.80
178	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	24.69
179	SCHODIŠTĚ	5.81
180	CHODBA	19.99
181	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4.58
182	VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ	14.73
183	VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ	7.45
184	WC	1.49
185	CHODBA	145.64
	CELKEM	1570.89

Napěťová soustava:

3 PEN AC 50 Hz 230/400V, TN-C
3 N PE AC 50 Hz 230/400V, TN-C-S
1 N PE AC 50 Hz 230V, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- ochrana izolací živých částí
- ochrana kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
- základní ochrana: automatické odpojení od zdroje
- doplňková ochrana: proudové chrániče
- doplňující ochranné pospojování

VYPRACOVAL : Stanislav Gajdzter	ZODP. ARCHITEKT : Ing.arch. Martin Matušek	KONTROLOVAL : Arnošt Göbel

AMG STUDIO
AMG Studio s.r.o.
architektonická kancelář
Safaříkova 1221/3
74601 Opava
+420 602 711 505,
info@amgstudio.cz

INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI	ZAK.Č. : AMGI-/2017 STUP.PD : DPS DATUM : 11/2017	Č.VÝKR. : 10
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.4.4 Elektro silnoproud PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO : 1:100	