


BUDĚ ZŘÍZEN STROJENÝ ZEMNÍČ TYPU B V OBYVODOVĚM USPOŘÁDÁNÍ. JAKO ZEMNÍČ SE POUŽÍJE PÁSEK FEZÓN 30x4 S OBSTYPEM ZEMINOU ZEMNÍČ BUDĚ ULOŽEN VE VZDÁLENOSTI 1m OD PŘODKRYŠNĚHO OBRYSU BUDOVY A ULOŽEN V HLBOUCE MIN 0,5m Z TAKTO PROVEDENÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY BUDOU VYVEDENY ZEMNÍČI TYČE PRO NAPROJENÍ SVODU LPS SAMOSTATNĚ VÝVOD ZEMNÍČE BUDĚ DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.172 NA SYSTOKOVNICI HLAVNÍHO EKVIPOTENCIALNÍHO POSPOJOVÁNÍ (MET HOP) NA SYSTÉM UZEMŇENÍ BUDOU ROWNĚŽ PŘIPOJENY TZV. SLEPÉ KONCE OKAPOVÝCH SVODU.

CELKOVÁ DĚLKA ZEMNÍČE JE CELA 200m PRO TAKTO HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝ ZEMNÍČ JE PŘI PŘEDPOKLÁDANÉ REZISTIVITĚ PŮDY 300Ωm VYPŮČTENÝ ZEMNÍČ ODPOR ZEMNÍČE CELA 3Ω. POŽADOVANÝ ODPOR JE DO 15Ω. 17Ω.

NAVHRN UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY JE V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 33 2000-4-41 ED3 A ČSN 33 2000-5-54 ED3 VÝHOVÍ TAKÉ DOPORUČENÉ HODNOTĚ 10Ω DLE ČSN EN 62305-3 ED2.



VYPRACOVAL:		ZODP. ARCHITEKT:		KONTROLOVAL:	
Amorik Gohl		Ing. arch. Martin Malinsk		Stanišek Gajdler	
INVESTOR:		MÍSTO:		ZAK. Č.:	
PSYCHIATRICKÁ NEBOJOVNICE V OPAVĚ		OBJEKTU PRÁCE		AMG-2017	
NAZEV:		STAVBY:		STUP. PRŮ.:	
STAVBY A ODBOJOVACÍ PRÁCE NA NÁSLEDNOST PŘÍ		DĚLKA		DĚLKA	
VÝKRESU:		VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	
UZEMŇENÍ		UZEMŇENÍ		1:100	