


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
181	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,38
201	POKoj + KK	39,91
202	PŘEDSÍŇ	5,29
203	KOUPELNA + WC	7,09
204	POKoj + KK	37,70
205	PŘEDSÍŇ	4,80
206	KOUPELNA + WC	7,09
207	POKoj + KK	39,33
208	PŘEDSÍŇ	4,78
209	KOUPELNA + WC	7,59
210	CHODBA	28,58
211	CHODBA	130,50
212	CHODBA	8,36
213	POSILOVNA	28,75
214	CHODBA	9,06
215	KOUPELNA +WC	8,00
216	UKLID	1,26
217	POKoj + KK	26,62
218	KOUPELNA + WC	6,35
219	CHODBA	21,81
220	POKoj	13,67
221	KUCHYŇSKÝ KOUT	12,66
222	POKoj	13,79
223	KOUPELNA A WC	6,27
224	CHODBA	26,96
225	POKoj	12,39
226	KUCHYŇSKÝ KOUT	10,16
227	POKoj	12,37
228	IMOBILNÍ KOUPELNA	11,20
229	POKoj	12,38
230	POKoj IMOBILNÍ	19,53
231	CHODBA + KUCHYŇ IMOBIL	130,75
232	STROJOVNA VZT	93,06
233	ARCHIV	84,29
	CELKEM	887,66




Napěťová soustava:

3 PEN AC 50 Hz 230/400V, TN-C  
3 N PE AC 50 Hz 230/400V, TN-C-S  
1 N PE AC 50 Hz 230V, TN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- ochrana izolací živých částí
  - ochrana krytý nebo přepážkami
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
- základní ochrana: automatické odpojení od zdroje
  - doplňková ochrana: proudové chrániče
  - doplňující ochranné pospojování



VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITECT :	KONTROLOVAL :	<div><p>AMG Studio s.r.o. Ing. arch. Martin Malinský Ing. arch. Petr Štěrba Ing. arch. Petr Štěrba</p></div>
Stanislav Šepka	Ing. arch. Martin Malinský	Arch. Štěrba	
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEJEDNICE V OPAVĚ			
MÍSTO : OBJEKT V AREálu JPD, PARC. Č. 228 K.Ú. OPAVA-BŘEZOVÁ			
NÁZEV : STAVBY A DISPOZICI ÚPRAVY OBJEKTU PRODEJNÍ PAV. OPAVĚ	ZAK.Č. : AMG-2017	STUPEŇ : DPS	Č. VÝK. : 11
NÁZEV : ZMĚNA UŽIVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI	DATUM : 11/2017		
VÝKRESU : PODKROVÍ 2NP - OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO : 1:100		