



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/008762/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 15. 01. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-039534, MMHKTA201900000082

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: nadlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazu účastníka 8. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 47

Prosíme zadavatele o upřesnění zda mají být plastové výplně v barvě RAL7016 z obou stran, nebo pouze ze strany exteriéru.

Odpověď:

V projektové dokumentaci se předpokládá barvu rámů RAL 7016 z obou stran výplní otvorů.

Dotaz č. 48

V uveřejněném Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 z 20. 12. 2019 je uvedeno, že Bodové kotevní prvky (7 ks) s přerušeným tepelným mostem jsou v rozpočtu ASŘ zahrnuty v položce 527 – Drobné zámečnické konstrukce podrobně nespecifikované. Které další práce a materiály máme do této položky zahrnout a ocenit? Žádáme o bližší specifikaci.

Odpověď:

V položce 527 je uvedena celková hmotnost drobných zámečnických konstrukcí žárově zinkovaných 350 kg. Předpokládaná celková hmotnost bodových kotevních prvků s přerušeným tepelným mostem je 150 kg. Zbylou hmotnost 200 kg naceňte jako drobné zámečnické výrobky hmotnosti do 20 kg (např.

držák pro vlajku, škrabák bot, kotevní květinových koflíků apod.). V případě realizace budou tyto výrobky specifikovány dílenskou dokumentací.

Dotaz č. 49

Výkaz výměr uveřejněný dne 2. 12. 2019 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 obsahuje položky týkající se SDK impregnovaného podhledu a obkladu. Výkaz výměr obsahuje standardní položky s impregnovanými SDK deskami na obyčejném roštu. V technické zprávě je ale uvedena specifikace týkající se tohoto podhledu a obkladu, která je označena jako SP2. Specifikace uvedená v technické zprávě se technicky a technologicky neshoduje s výkazem výměr. Žádáme o upřesnění, zda-li máme cenit dodaný výkaz výměr nebo cenit dle specifikace v technické zprávě. Žádáme o upřesnění a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Ve výkazu výměr v popisu položky doplněn text dle technické zprávy – tj. nosné profily a závěsy se zvýšenou antikorozií odolností (RC 3), výměra položky zůstane zachována.

Dotaz č. 50

Ve statické části v jednotlivých výkresech je uvedeno množství výztuže na m3 u konkrétních železobetonových konstrukcí. Toto množství výztuže se promítá do výkazu výměr. Dle informace od specializovaných dodavatelů a dle přepočtu jednotlivých výztuží v konstrukcích se zdá toto množství nepřiměřeně vysoké. Žádáme o doložení postupu výpočtu množství vyztužení u jednotlivých konstrukcí. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Naceňte dle výkazu výměr. Přesné množství výztuže bude následně stanoveno podrobnou dílenskou dokumentací a z ceny výztuže budou případně provedeny odpočty dle skutečné výměry a nabídkové jednotkové ceny.

Dotaz č. 51

Výkaz výměr uveřejněný dne 2. 12. 2019 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 neobsahuje položky, které by popisovaly průzkum ani projekt na řešení bludných proudů v základových konstrukcích, který je předepsaný v technické zprávě ve statické části (výkres D. 1.1.2. a TECHNICKÁ ZPRÁVA). Žádáme o vysvětlení a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Ochranná opatření proti bludným proudům dle TP 124 a dle požadavků uvedených v technické zprávě Stavebně konstrukční části DPS (příloha D.1.1.2.a) jsou součástí dílenské dokumentace vybrané specializované firmy. Součástí této dílenské dokumentace bude i dokumentace pro sledování a údržbu navržených opatření.

Dílenskou dokumentaci "Ochrany stavby před účinky bludných proudů" naceňte jako součást položky 7 v oddíle VON – Vedlejší a ostatní náklady.

Ověřovací průzkum pro stanovení stupně ochranných opatření (v DPS předpoklad stupně č.4) naceňte v položce č. 1 v oddíle VON – Vedlejší a ostatní náklady - barevný příznak.

Dotaz č. 52

Technická zpráva ve statické části (výkres D. 1.1.2. a TECHNICKÁ ZPRÁVA) se uvádí, že *betonová deska je přetažená přes základ a má tl. 150 mm, beton C 16/20. Tato deska bude při obou površích vyztužena KARI sítí 6/6-150 x 150. Přesahy KARI sítí jsou min. 600 mm.* Ve výkazu výměr je ale napočítaná kari síť pouze při jednom povrchu nikoli při obou površích. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Do výkazu výměr doplněno (zdvojnásobeno) množství sítí do betonové desky.

Dotaz č. 53

Výkaz výměr uveřejněný dne 2. 12. 2019 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 obsahuje položky č. 66+67 týkající se válcovaných nosníků. V těchto položkách je chybně uvedena měrná jednotka. Dle výpočtů by mělo jít o kg nikoli tuny. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Správná měrná jednotka u položek 66 + 67 je kg. V přiloženém upraveném výkazu výměr je opravena měrná jednotka nosníků.

Dotaz č. 54

Výkaz výměr uveřejněný dne 2. 12. 2019 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 neobsahuje povrchovou úpravu schodiště s ozn. Sch3, která je uvedena ve výkresu D. 1.1.2.c.12. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Povrchová úprava schodiště bude dle výkazu výměr – pohledový beton (bez epoxidové stěrky).

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel vzhledem k povaze doplnění/změny zadávací dokumentace, kdy upřesňuje zadávací podmínky (výkaz výměr upravený na základě dotazů účastníků zadávacího řízení) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o pět pracovních dní. Termín pro doručení nabídek a termín pro otevírání nabídek je tedy nově stanoven na **03.02.2020 na 10:00 hod.**

Formulář F14 Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské Unie.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....

Ing. Miroslav Roubal
vedoucí investičního odboru

Příloha

520816 - Odlehčovací služba Honkova ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí [zadání] 200115