



D (mm)	E (mm)	DN (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
98	9	80	6000	150	800	300

- ŠTĚRKOVÉ LOŽE
- DRENAŽNÍ POTRUBÍ DN 100
- HUTNĚNÉ LOŽE - ŠTĚRKOPÍSEK 0/4, MIN. HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I = 0,85
- SIGNALIZAČNÍ VODIČ Cu 4x2 mm<sup>2</sup>
- POTRUBÍ LT DN 80
- UROVNANÉ DNO RÝHY
- HUTNĚNÝ OBSP - ŠTĚRKOPÍSEK 0/4 MIN. HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I = 0,85
- HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁŇ - MODUL PŘETVÁRKNOSTI E = min. 45 MPa
- ROSTLÝ TERÉN
- FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU - NENÍ SOUČÁSTÍ SO 320
- TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE MODRÉ BARVY S POTISKEM VODOVOD
- PAŽENÍ VÝKOPU - PAŽÍČÍ BOXY

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNÝ / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

## ČÁST C

### SO 320

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

AUTORIZACE

OBJEDNATEL:



KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC  
LIBERECKÉHO KRAJE  
České mládeže 632/32  
460 06, Liberec 6  
IČ: 70946078

ZHOTOVITEL:

**ADV/SIA**  
projekty a řízení dopravních staveb

ADVISA, s.r.o.  
Pernerova 659/31a  
Praha 8 - Karlín, 186 00  
www.advisa.cz, +420 730 190 190

NAVRHL / VYPRACOVAL:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

TECHNICKÁ KONTROLA:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Miloš NĚMEC

PODZHOTOVITEL:

Ing. Martina Mičková  
Sichnerova 1606/11  
198 00 Praha 9  
IČO: 06606865  
tel: 608 529 965

NAVRHL / VYPRACOVAL:

Ing. Petr Koblenc

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Petr Koblenc

TECHNICKÁ KONTROLA:

Ing. Petr Koblenc

AKCE:

**Okružní křižovatka III/29024,  
Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)**

ČÍSLO OBJEKTU:

**SO 320**

NÁZEV OBJEKTU:

**Přeložka vodovodu**

ČÍSLO PŘÍLOHY:

**06**

NÁZEV PŘÍLOHY:

**Vzorové uložení potrubí**

ČÍSLO ZAKÁZKY:

18\_049\_A

DATUM:

06 / 2019

FOMÁT:

2 x A4

MĚŘÍTKO

-

REVIZE:

00

STUPEŇ PD:

PARÉ:

**DSP / PDPS**