

STAVEBNÍ PRÁCE:

S1
* VÝKOPY PRO ZÁKLADY DĚLÍCÍCH STĚN, TŘ. TĚŽITELNOSTI 3, HLOUBKA VÝKOPU 0,50m, ŠÍŘKA 0,60m
FIGURY :
5,41x0,6x0,5x2=3,25m3,
10,645x0,6x0,5x2=6,39m3
2,1x0,6x0,5=0,63m3
CELKEM – 10,27m3 VÝKOPKU

S2
* ZÁKLADY DĚLÍCÍCH STĚN, PROSTÝ BETON C20/25, XC1
VÝMĚRA BETONU DITTO VÝKOPOVÉ PRÁCE
CELKEM – 10,27m3 BETONU

S3
* NADZÁKLADOVÉ ZDIVO DĚLÍCÍCH STĚN, BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ TVÁRNICE Z TENKOVRSTVÉHO BETONU URČENÉ K DODATEČNÉMU ZABETONOVÁNÍ. TL.ZDIVA 400mm, VÝŠKA ZDIVA 2,80m, BETONOVÁ ZÁLIVKA BETON C20/25, XC1
FIGURY :
5,18x0,4x2,8x2=11,60m3
10,645X0,4x2,8x2=23,84m3
2,1x0,4x2,8=2,35m3
CELKEM ZDIVA – 37,80m3

S4
* JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA CIHELNÉHO ZDIVA – PODKLAD PRO HYDROIZOLACI
VÝMĚRA 0,5x7,0x2=7,0m2

S5
* HYDROIZOLACE Z TĚŽKÉHO ASF. OXID. PÁDU S NENASÁKAVOU VLOŽKOU, TL. PÁSU 4,0mm, NATAVENÁ K PODKLADU, DODÁVKA VČ. PODKLADNÍ PENETRACE AL.
CELKEM 0,5x7,0x2=7,0m2

S6
* OCHRANNÁ NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 8mm, HMOTNOST FOLIE min.400g/m2
VÝMĚRA:
2x10,8x3,0=64,80m2
2x5,5x3,0=33,0m2
2,2x3,0=6,60m2
CELKEM 104,40m2

S7
* CEMENTOVÁ VYSOCE PROVZDUŠNĚNÁ MALTA S PŘÍMĚSÍ ODPRAŠKŮ, SLOŽENÍ: KAMENIVO Dmax 4mm, CEMENT, PŘÍMĚSI, PŘÍSADY A VODA. ČERPATELNÁ SMĚS, KTERÁ BUDE UKLÁDÁNA DO VOLNÉHO PROSTORU POD PODIEM DO PROSTORU VYMEZENÉM NAVRŽENOU DĚLÍCÍ STĚNOU A VNĚJŠÍM OBVODEM JEVIŠTĚ
VÝMĚRA:
2x300,0x1,2=720,0m3
39,0x2,8=110,0m3
120,0x1,5=180,0m3
CELKEM 1010,0m3 CEMENTOVÉ MALTY

OSTATNÍ DODÁVKY:

E1
* DĚLENÁ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA PRO ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ VEDENÝCH VE STÁVAJÍCÍCH ŽLABECH, DODÁVKA VČ. VLOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ DO CHRÁNIČEK– V POČTU 25KS KABELŮ
DĚLENÁ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA ø110mm, MECH. ODOLNOST 750N/20cm, KRYTÍ IP67
CELKEM – 3x21,0=63,0bm

E2
* DRÁTĚNÝ ŽLAB POZINKOVANÝ 300x60mm, VČ. STĚNOVÝCH KONZOL
CELKEM – 23,0bm

E3
* KORUGOVANÁ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA DN63, VČ. SPOJOVACÍCH HRDEL, TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ A ZATAHOVACÍHO VODIČE, PROVEDENÍ S KRYTÍM IP67
CELKEM – 6x26,0=156,0bm CHRÁNIČEK BEZ KABELŮ
CELKEM – 8x6,0+4x5,0+4x10,0=108,0bm CHRÁNIČEK, DODÁVKA VČ. ZATAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ DO CHRÁNIČEK V POČTU 10KS KABELŮ

E4
* KABELOVÁ ŠACHTA KOMPOZITOVÁ cca 400x700, VÝŠKA cca 600mm, VÍKO ŠACHTY PLASTOVÉ VODOTĚSNÉ PRO ZATÍŽENÍ A15, ZAJIŠTĚNÍ VÍKA SPEC. ŠROUBY. ŠACHTU USADIT NA STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ ZÁSYP A ZAJISTIT PROTI POSUNU PŘED ČERPÁNÍM ZÁLIVKOVÉ CEMENTOVÉ MALTY
CELKEM – 1 ŠACHTOVÝ KOMPLET

LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ ZDIVO BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ TVÁRNICE K ZABETONOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- HYDROIZOLACE NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS
- NOPOVÁ FOLIE 400g/m2 – NOPY VÝŠKY 8mm
- PROSTOR URČENÝ K ZABETONOVÁNÍ CEMENTOVOU PROVZDUŠNĚNOU SUSPENZÍ DO ÚROVNĚ SPODNÍHO LÍCE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE PODIA – cca 860,0m3
- PROSTOR URČENÝ K ZABETONOVÁNÍ CEMENTOVOU PROVZDUŠNĚNOU SUSPENZÍ DO ÚROVNĚ –0,200 POD HORNÍ HRANOU ÚROVNĚ PODIA – cca 150,0m3
BETONÁŽ NUTNO KOORDINOVAT S OSAZENÍM CHRÁNIČEK E3 A PLASTOVÉ ŠACHTY E4!

POZN.
SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE VÝKRES TYPICKÝCH ŘEZŮ A-A a B-B

RAVAL projekt v.o.s.
KOLLÁROVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 49194652
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Valko	VYPRACOVAL: Václav Lang	
OBEC: PLZEŇ	KRAJ: PLZEŇSKÝ	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ, nám. Republiky 1, 300 01Plzeň		
ARCHITEKT:		
STAVBA: Oprava podia Amfiteátru I. ETAPA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI JEVIŠTĚ D1.1 STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	
	DATUM:	11.2019
	STUPEŇ:	DSP/DPS
	Č. ZAKÁZKY:	125/2019
	MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	ČÁST:	PŘÍLOHA: 05