



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/012846/2020/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová  
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291  
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 20. 01. 2020

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

#### **Veřejná zakázka:**

Název veřejné zakázky: **Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-039534, MMHKTA201900000082  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Limit veřejné zakázky: nadlimitní režim

#### **Zadavatel:**

Název: Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města  
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazu účastníka 9. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - *Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové.*

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

#### **Dotaz č. 55**

**Ve výpisu plastových výplní je u pozice V22 uveden stavební otvor 900x1800 mm, vyobrazen je otvor s rozměrem 1800x600. Ve VV se počítá s rozměrem 1800x600. Který rozměr je ten správný?**

#### ***Odpověď:***

Platný rozměr je uveden ve výkazu výměr – rozměr okna V22 je 1800 x 600 mm, 4 ks, celková plocha 4,32 m<sup>2</sup>.

#### **Dotaz č. 56**

**Ve VV je chybně uvedeno množství u položky č. 464 – Ozn.H19 Vnitřní hliníkové dveře 2křídle. Ve výpočtovém vzorci by mělo být „H19“ 2,0\*2,1\*2, protože ve výpisu prvků jsou 2ks. Tudíž správná výměra je 8,4 m<sup>2</sup>. Prosíme zadavatele o opravu.**

#### ***Odpověď:***

Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr v příloze vysvětlení zadávací dokumentace. Upravená položka č. 464 je barevně vyznačena.

**Vzhledem k povaze dotazu, který pouze sjednocuje popis výplně oken, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.**  
Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

*podepsáno elektronicky ověřeným podpisem*

.....  
Ing. Miroslav Roubal  
vedoucí investičního odboru

**Příloha**

Příloha č. 1 - 520816 - Odlehčovací služba Honkova ulice Hradec Králové - Pražské Předměstí  
[zadání] 200120