

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SVSMP/01776/20/OVZ

VYŘIZUJE: Daniela Langhammerová

TELEFON: 378 037 202

E-MAIL: langhammerova@plzen.eu

DATUM: 27. 1. 2020

**Na vědomí dodavatelům
se zájmem o veřejnou zakázku
č. 1492-115/40/2019****Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 - 5**

Zadavatel: Statutární město Plzeň, IČ: 00075370

Sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Zastoupený: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ: 40526551

Sídlem: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Profil zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen

Číslo veřejné zakázky:	1492-115/40/2019
Název veřejné zakázky:	Oprava Rooseveltova mostu – spodní stavba

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) podává následující vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) oznamuje doplnění zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V soupisu prací SO 201.1 – Nový dřík pilíře P2, položka č. 10, kód pol. 741001R - "ZEMNÍCÍ DRÁT FEZN".
Prosím o bližší specifikaci (výkresovou přílohu, popis) dané položky.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Položka č. 10 představuje zemnicí drát FeZn průměru 10 mm, který bude propojen se stávající uzemňovací soustavou (1 spoj = 2 svorky). Na svorkách bude provedena jejich PKO v souladu s ČSN 62305 ed.2. Drát bude položen do společného výkopu s kabelem (položka 11) 10 cm vedle, nebo pod kabel.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V soupisu prací SO 201.1 – Nový dřík pilíře P2, položka č. 11, kód pol. 742201R - "NOVÝ KABEL VEDENÍ VO".
Prosím o bližší specifikaci (výkresovou přílohu, popis) dané položky.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2:

Položka č. 11 slouží k novému propojení lamp VO u Tyršovy ulice, které sousedí s mostem. Položka zahrnuje následující práce:

- | | |
|---|--------------------|
| • kabel AYKY 4-Jx35: | 2 x 50 m |
| • ukončení kabelu v patici na svorkách: | 4 x |
| • výkop rýhy 0,35/0,8: | 50 m |
| • zásyp rýhy 0,35/0,6: | 50 m |
| • úprava terénu po výkopu: | 50 m |
| • odvoz, uložení přebytečné zeminy: | 3,5 m ³ |
| • výchozí revize: | 1 kpl |
| • geodetické zaměření: | 1 kpl |
| • demontáž kabelů: | 2x50 m |
| • pískové lože 0,35/0,2: | 50 m |
| • výstražná fólie: | 50 m |

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V soupisu prací SO 201.1 – Nový dřík pilíře P2, položka č. 15, kód pol. 9186C2 - "VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM".

Prosím o bližší specifikaci (výkresovou přílohu, popis, umístění, rozměry) dané položky.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3:

Položka č. 15 představuje zhotovení dvou dopadových a vsakovacích ploch pro vodu stékající z trubiček odvodnění izolace mostu (viz příloha D.1 článek 2.1 – související úpravy). V obou místech bude provedena vsakovací jímka velikosti cca 0,5 m³ ze šterku, horní povrch bude upraven kamenivem jemnější frakce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V soupisu prací SO 201.4 – Terénní úpravy pod mostem v poli 102, položka č. 10, kód pol. 9186C2 - "VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM".

Prosím o bližší specifikaci (tloušťka stěny, hloubka jímky) dané položky.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4:

Položka č. 10 představuje zhotovení dvou vsakovacích jímek pro vodu stékající skluzu od opěry OP13 (viz příloha D.1 článek 2.4). Úprava vtoku do vsakovací jímky bude přizpůsobena navazujícímu zpevnění terénu pod mostem.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V soupisu prací SO 201.5 – Ostatní drobné práce, položka č. 4, kód pol. 84914 - "POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM".

Prosím o bližší specifikaci (výkresovou přílohu) dané položky.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5:

Položka č. 4 představuje náhradu stávajících svodů odvodnění estakády, které jsou položkou 5 odstraněny. Vzhled (tvar) odvodnění je zřejmý z obrázku 1 v příloze D.1 (strana 7), rozměry jsou rozepsány v položce soupisu prací.

Toto doplnění zadávací dokumentace není změnou, jež by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 6. 2. 2020

Hodina: 9:00

S pozdravem

Ing. Jan Setikovský

Vedoucí úseku komunikací SVSMP