

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky ZZVZ/0005/20

## **„Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“**

Vážení,

dne 24. 01. 2020 obdržel zadavatel od jednoho účastníka dotaz k výše uvedené veřejné zakázce.

Analogicky dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (v textu psáno kurzívou) včetně odpovědi.

### **Dotaz**

Vážení,

Tímto Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení ZD v rámci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ dle bodu 25. zadávací dokumentace pod číslem ZZVZ/0005/20.

Ve výkazu výměr je obsažena položka **582221 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva** s dodatkovým textem „kamenná dlažba-žulová, štípaná – 120 x 120mm tl. 120 mm.

Zhotovitel se ptá, zdali je možné použít řádně očištěnou žulovou dlažbu z pol. **11337 Odstranění podkladu zpevněných ploch z dlažebních kostek**, nebo v případě požadavku na novou dlažbu standardní výrobek dlažební kostka 8/10 cm strojně štípaná.

### **Odpověď**

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu prověřil Vámi zaslaný dotaz u zpracovatele projektové dokumentace. Níže zasíláme jeho vyjádření:

Návrh konstrukčních vrstev včetně krytu uvedeného autobusového zálivu je proveden dle TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací" (modif. D1-D-1,PIII,TDZ IV) v souladu s konstrukčními požadavky pro konstrukce typu D1-D - pro kryt autobusových zastávek pro dopravní zatížení zálivu nad 50 zastavení autobusů denně je požadováno provedení dlažby z přírodního kamene **o velikosti 120 až 160 mm** , projektant nesouhlasí s návrhem potenciálního zhotovitele stavby s nahrazením navrženého krytu v uvedeného v příslušné projektové dokumentaci - kamenná dlažba (žulová, štípaná ) tl. 120 mm krytem z dlažebních kostek rozměru 80/100 mm ( pozn. stávající dopravní zatížení dotčené autobusové zastávky je 58 zastavení vozidel autobusů za den - MHD + meziměstská autobusová doprava).

Zadavatel zároveň dodává, že použití stávající dlažby z položky č. 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK je nepřijatelné. Pro úplnost uvádí, že součástí položky je doplňkový text, ve kterém je uvedeno následující: „součástí položky je pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem- vzdálenost do 20 km, za uložení nebude účtován poplatek za skládku“.

**Na základě výše uvedené odpovědi Zadavatel sděluje, že není možné použít řádně očištěnou stávající dlažbu z položky č. 11337 a dále není ani možné použít dlažební kostku o menších rozměrech 8/10 cm.**

**Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a nadále zůstává 31. 01. 2020 do 9:00 hodin.**

V Liberci dne 27. 01. 2020

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána