

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 29. 1. 2020

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Právní forma: Státní příspěvková organizace
Zastoupený: Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel
IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy pavilonu č. 19 na lůžka akutní péče

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele ze dne 27. 1. 2020. Zadavatel uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

okna s nadsvětlíkem při použití pákového mechanismu nelze otevírat do strany, ale jen jako sklopná. Můžeme tedy okna s nadsvětlíkem v rozpočtu nacenit jako sklopná?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Byl opraven výkres D.1.1.N-7 Výpis výplní oken viz příloha.

V tomto výpisu byl opraven ve schématu způsob otevírání nadsvětlíku u těchto oken OP/9, OP/10, OP/11, OP/12, OP/17, OP/18, OP/20 a OP/29.

Dále bylo doplněno v popisu popis: “meziskelní příčka u nadsvětlíků” u těchto oken OP/9, OP/10, OP/11, OP/12, OP/20, OP/26 A OP/29.

A ještě byl doplněn popis “meziskelní příčka” u okna OP/30.

Zadavatel zveřejňuje současně s tímto vysvětlením ZD aktualizovaný soubor D.1.1.N-7 Výpis výplní oken.pdf

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel provedl na základě § 99 odst. 1) zákona změnu v „Návrhu obchodních a smluvních podmínek“ takto:

V návrhu smlouvy byly omylem uvedeny za sebou dva články V.

V. Platební podmínky a

V. Záruční doba a zodpovědnost za vady.

Zadavatel provedl přečíslování čl. V. Záruční doba a zodpovědnost za vady na čl. VI. Záruční doba a zodpovědnost za vady a všech následujících článků ve správném pořadí.

Po přečíslování zadavatel odstranil z čl. VII. Podmínky provedení díla. Bod č. 22):

22. Objednatel trvá na pořadí provedení jednotlivých částí díla dle čl. II. Lhůta plnění díla této smlouvy.

Text následujícího odstavce byl nahrazen takto:

Původní text:

Objednatele zajistí seznámení zaměstnanců svých i případných poddodavatelů s Prohlášením o mlčenlivosti /GDPR/ a zajistí na něm jejich podpisy. Prohlášení o mlčenlivosti předá před zahájením prací technickému dozoru stavebníka.

Nový text

Zhotovitel zajistí seznámení zaměstnanců svých i případných poddodavatelů s Prohlášením o mlčenlivosti /GDPR/ a zajistí na něm jejich podpisy. Prohlášení o mlčenlivosti předá před zahájením prací technickému dozoru stavebníka.

Žádáme dodavatele, aby aktualizovanou verzi smlouvy použili při přípravě své nabídky v tomto zadávacím řízení.

Přílohy:

- příloha č. 1 - návrh smlouvy_verze 28.1.2020.docx
- D.1.1.N-7 Výpis výplní oken.pdf

S pozdravem

.....
Ing. Harry Olšar

Vedoucí technického oddělení