



vutbes7735a30e

Doručeno / zveřejněno
Prostřednictvím elektronického nástroje
Tender arena

Váš dopis čj. ze dne
/

Naše čj.
VUTBR/019652/2020

Vyřizuje/linka
Hana Blažková/5325

Brno
29.01.2020

**Rekonstrukce a drobné stavební úpravy objektu Údolní 19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02**

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ 00216305, jakožto veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24. 1. 2020 dotaz k rozsahu výměny skel a protipožární roletě.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), níže uvedené vysvětlení.

Dotaz dodavatele:

„Dobrý den, chtěli bychom se Vás zeptat na následující položky:

- 1. K položce 106 OST000X6 D+M repase výkladců oken v 1. NP – očištění, lokální výměna skleněných výplní, nátěr (dle PD) 35 m2. Žádáme o upřesnění rozsahu výměny skel a ocelových konstrukcí.*
- 2. Dle požární zprávy má být umístěna protipožární roleta mezi místnostmi 101 a 102, položku jsme nenašli ve výkazu výměr.“*

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1:

Jedná se o výkladce na uliční fasádě. Skleněné tabule jsou v dobrém stavu, jsou minimálně rozbité nebo vážně poškozené. Zadavatel uvažuje s výměnou následujících segmentů:

- horní sklo (osazeno rovně) - 1x (jedno sklo cca 1,7 m2)
- spodní sklo (osazeno zkoseně) - 2x (jedno sklo cca 2,7 m2)
- boční sklo (úzké, vysoké se zkosenými konci) - 1x (jedno sklo cca 1,7 m2)
- spodní krytý plech - 1x (jeden segment cca 1,7 m2).

Nátěr se týká uvedených cca 35-40m2.

K dotazu č. 2:

Dle nového / platného PBR již není protipožární roleta mezi místnostmi 101 a 102 požadována (místnost 102 je recepce, mezi 101 a 102 je ponechána stávající zeď, z tohoto důvodu již není roleta nutná). Mezi místnostmi 101 a 105 je navržena skleněná příčka SP.01, s protipožární úpravou. Tato informace je uvedena ve výpisu prosklených příček (prosklená příčka s požární odolností EI45 a jednokřídlými dveřmi).

Ing. Martin Vyklický
pověřen vedením Odboru veřejných zakázek