



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 29. 1. 2020

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Právní forma: Státní příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem

IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zřízení služby následné péče

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele ze dne 28. 1. 2020. Zadavatel uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě pro ÚT je uvedeno: „Po provedení úspěšné tlakové zkoušky se měděné potrubí rozvodu topné vody opatří ochranným nátěrem.“ V položkovém rozpočtu je však uvedena položka pouze pro nátěr ocelového potrubí v délce 68m.

Chybí tedy položka nátěru zmíněného měděného potrubí v délce 1628m. Bude tato položka doplněna?

Odpověď k dotazu č. 2:

Měděné potrubí nebude opatřeno nátěrem.

S pozdravem

.....
Ing. Harry Olšar
vedoucí technického oddělení
oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických