



Doručeno / Zveřejněno prostřednictvím
Elektronického nástroje
Tender arena

Váš dopis čj. ze dne
/

Naše čj.
VUTBR/022151/2020

Vyřizuje/linka
Hana Blažková/5325

Brno
04.02.2020

Rekonstrukce a drobné stavební úpravy objektu Údolní 19 - Vysvětlení zadávací dokumentace 3

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ 00216305, jakožto veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 30. 1. 2020 a 31. 1. 2020 dotazy k zadávací dokumentaci.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), níže uvedené vysvětlení.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz dodavatele č. 1:

Prosíme o bližší informace k položce 41. Nenašli jsme v PD bližší specifikaci.

41	M	R.138.1	ROZVADEČ - nový rozvaděč	kus	1,000	0,00
----	---	---------	--------------------------	-----	-------	------

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předkládá schéma rozvaděče, který vychází z pasportu elektro, který tvoří rovněž přílohu tohoto vysvětlení. Rozvaděč je v tomto schématu veden pod číslem 34.

Součástí dodávky by pak mělo být:

- demontáž + ekologická likvidace původního rozvaděče
- osazení nového rozvaděče do niky
- rozvodnice pod omítku
- 3 x jistič 16 A
- 3 x jistič 10 A
- příslušný proudový chránič

Rozvaděč se přesouvá dle výkresové dokumentace na vedlejší stěnu.

Dotaz dodavatele č. 2:

Prosíme o specifikaci interiérových dveří pol. č. 30-33. Výpis prvků - dveře (interiérové) neuvádí povrchovou úpravu dveří a typ zárubní.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předkládá formou Výpisu prvků bližší specifikaci interiérových dveří.

Dotaz dodavatele č. 3:

Prosíme o bližší specifikaci položky č. 34

34	K	767000X1	D+M okna plastová s izolačním dvojsklem vč. doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m2	48,760	0,00
----	---	----------	---	----	--------	------

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předkládá výkres místnost 105 - pohled na okna.

Dotaz dodavatele č. 4:

Podle dostupného výkazu výměr na ÚT se nedá určit cena ani jako hrubý odhad. Specifikace (alespoň nějaká) není ani ve výkazech, ve výpisu prvků a ani v Technické zprávě.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí bližší specifikaci systému ústředního vytápění včetně vyobrazení.

1 K 733000X1 D+M úprava rozvodů vytápění (dle PD)

- demontáž 11 ti plechových radiátorů + jejich likvidace
- napojení na stávající otopný systém - prodloužení přívodu k nově osazeným radiátorům - celkem cca 56m
- místnost 105: demontáž čtyř plechových radiátorů a posunutí z pozice pod okny (na středu) na pozice mezi okny - prodloužení cca 12 m
- místnost 115: demontáž dvou plechových radiátorů a posunutí obou o cca metr směrem naznačeným v dokumentaci - prodloužení cca 2 m
- místnost 119, 211: osazení dvou nových radiátorů R.03 - prodloužení cca 12 m
- místnost 125, 126: osazení dvou nových radiátorů R.02 - prodloužení cca 15 m
- místnost 128: demontovat plechový radiátor a zrušit cca 3 m rozvodu
- místnost 129: demontáž 4 plechových radiátorů a osazení 4 nových radiátorů R.02 na jejich pozice
- místnost 131,133,136: osazení 3 nových radiátorů R.03 - prodloužení cca 15 m
- nový radiátor + osadit radiátor R.01 - 6ks (viz PDF)
- nový radiátor + osadit radiátor R.02 - 6ks (viz PDF)
- nový radiátor + osadit radiátor R.03 - 5ks (klasický deskový radiátor, nejsou kladeny nároky na design)

2. Změna zadávacích podmínek

Zadavatel s ohledem na podané vysvětlení zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 19. 2. 2020 do 13.00 hod.**

Dodatečné vysvětlení zadávací dokumentace se považuje za doručené okamžikem jeho odeslání ve formě datové zprávy prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena do uživatelských účtů uchazečů, kteří se v elektronickém nástroji zaregistrovali a zveřejněním na profilu zadavatele.

Ing. Martin Vyklický
pověřen vedením Odboru veřejných zakázek
vz. Hana Blažková