



LEGENDA:

- 1 - ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150mm
- 2 - ZÁSYP VÝKOPKEM – HUTNĚNÍ PO 300mm
- 3 - OBSYP POTRUBÍ – TĚŽENÝ PÍSEK – DO VÝŠKY 300mm NAD POTRUBÍ
- 4 - PÍSKOVÉ LOŽE – TĚŽENÝ PÍSEK

| Č. změny | Předmět změny | Změnu provedl | Podpis | Datum změny |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

D

| | | | | |
|--|---|---|------------|------------------|
| Zodpovědný projektant | Ing. Josef Lukašík |  Ing. Daniel Volařík - GEA ul. Pecháčkova 318, Uherský Brod gea@gea-ub.cz tel.: 572 630 111 | | |
| Vypracoval | Ing. Kamila Janíková | | | |
| Kontroloval | Ing. Daniel Volařík | | | |
| | | | | |
| Kraj, Měú, Obú | Zlínský kraj, Město Bojkovice | | | |
| Objednatel, investor | Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice | | | |
| Název akce: <div>Cyklostezka Krhov - Bzová</div> | | | Datum | 04/2019 |
| Název objektu: <div>SO 302 - PŘELOŽKA VODOVODU I PE 110 V KM 1,090</div> | | | Formát | 2XA4 |
| | | | Měřitko | |
| | | | Stupeň | DUR+DSP |
| | | | Zak. číslo | 17/2018 |
| Název výkresu: <div>ULOŽENÍ POTRUBÍ</div> | | | Č. paré: | Č. výkresu: 4 |