

P1

-3,750	- pvc celoplošně lepené :	max. 4	0-1
	- lepidlo na pvc	1	0-2
	- litá samonivelační podlaha : anhydrit 20 MPa	70	0-3
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		
	- separační pe fólie		
	- tepelná izolace : polystyren EPS 150 S	80	
	- hydroizolace : modif. živičné pásy - 2x Radonelast		
	napojovat v délce min. 100 mm		
	- penetrace : ALP-M		
	- podkladní beton : betonová mazanina B20	150	
	+ Kari síť 05-150/150 s přesahy min. 150 mm		
	- hutněný štěrkopískový podsyp F 8/16	100	
	- rostlý terén		

P2

-3,750	- keramická dlažba :	max. 10	0-4
	- lepidlo na dlažbu : standart	5	0-5
	- litá samonivelační podlaha : anhydrit 20 MPa	70	0-6
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		0-7
	- separační pe fólie		0-8
	- tepel. izolace : polystyren EPS 150 S	80	
	- hydroizolace : modif. živičné pásy 2x Radonelast		
	napojovat v délce min. 100 mm		
	- penetrace : ALP-M		
	- podkladní beton : betonová mazanina B20	150	
	+ Kari síť 05-150/150 s přesahy min. 150 mm		
	- hutněný štěrkopískový podsyp F 8/16	100	
	- rostlý terén		

P4

0,000	- pvc celoplošně lepené :	max. 4	1-1
	- lepidlo na pvc	1	1-2
	- litá samonivelační podlaha : anhydrit 30 MPa	40	1-14
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		
	- separační pe fólie		
	- kročejová izolace : polystyren EPS 150 S	20	
	- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505		
	+ trapézový plech TR 40/160/0.63	100	
	- stropní nosník : IPE 240	240	
	- akustická izolace : minerální vlna	50	
	Ursa Pure 39 RN Silver		
	- závěsný rošt podhledu : Knauf		
	- parozábrana : vzduchotěsné		
	Delta Nova Flexx		
	- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF	12,5	
	- malba Primalex +, bílý		

P5

0,000	- keramická dlažba :	max. 10	1-12
	- lepidlo na dlažbu : standart	5	
	- litá samonivelační podlaha : anhydrit 30 MPa	40	1-13
	+ okrajový pásek Mirelon PE 25 tl.10 mm		
	- separační pe fólie		
	- kročejová izolace : polystyren EPS 150 S	20	
	- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505		
	+ trapézový plech TR 40/160/0.63	100	
	- stropní nosník : IPE 240	240	
	- akustická izolace : minerální vlna	50	
	Ursa Pure 39 RN Silver		
	- závěsný rošt podhledu : Knauf		
	- parozábrana : vzduchotěsné		
	Delta Nova Flexx		
	- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF	12,5	
	- malba Primalex +, bílý		

S

	- posyp : kačírek frakce min. 16 mm	max. 50 mm
	- gotextilie	
	- hlavní hydroizolační vrstva : PVC ALKORPLAN 35 176, kotvi	1,5
	vyšlémout na atiky	
	mechanicky kotvený systémem EJOT (min. 5 ks/M2)	
	systémové řešení (mech. kotvy, poplastovaný plech, vpusti, ivanovky..)	
	- tepelná izolace: tuhá minerální vlna ROCKWOOL MONROCK MAX. E	180
	- spádová vrstva : spádové klíny z miner. vaty ROCKWOOL ROCKFALL	20-40
	spodní hrana tl. 20 mm, spád 2%	
	- pojistná hydroizolace : modif. živičné pásy ELASTEK MINERAL 40	
	napojovat v délce min. 100 mm, vyšlémout na atiku min. 100 mm,	
	bodově nataveny (5 terčů průměru 300 mm/M2)	
	- penetrace : ALP-M	
	- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505	100
	+ trapézový plech TR 40/160/0.63	
	- stropní nosník : IPE	160 - 220
	- závěsný rošt podhledu : Knauf	
	- parozábrana, vzduchotěsné	
	- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF resp. RFi	12,5
	- malba Primalex +, bílý	

S2

10%	- posyp : kačírek frakce min. 16 mm	max. 50 mm
spád	- gotextilie	
	- hlavní hydroizolační vrstva : PVC ALKORPLAN 35 176, kotvi	1,5
	vyšlémout na atiky	
	mechanicky kotvený systémem EJOT (min. 5 ks/M2)	
	systémové řešení (mech. kotvy, poplastovaný plech, vpusti, ivanovky..)	
	- tepelná izolace: tuhá minerální vlna ROCKWOOL MONROCK MAX. E	180
	- pojistná hydroizolace : modif. živičné pásy ELASTEK MINERAL 40	
	napojovat v délce min. 100 mm, vyšlémout na atiku min. 100 mm,	
	bodově nataveny (5 terčů průměru 300 mm/M2)	
	- penetrace : ALP-M	
	- betonová mazanina C25/30 s výztuží R10505	100
	+ trapézový plech TR 40/160/0.63	
	- stropní nosník : IPE	220
	- závěsný rošt podhledu : Knauf	40
	- parozábrana, vzduchotěsné	
	- stropní podhled : protipožární sádrokarton RF	12,5
	- malba Primalex +, bílý	

zdivo původní – bourané

zdivo nové Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm

zdivo z bloků KB tl. 350 mm–podélná a svislá výztuž

Gabion tl. 250 resp. 500: pozink.koše ze svařované sítě,vyplněné čedič

akustický stěnový panel ECOPHON MASTER RIGID A/gamma 200 mmo.d.s.

nopová folie

hydroizolace – materiál RADONELAST, 2x (2 vrstvy)

monolitický železobeton

zateplení vnitřních ploch atik : minerální vlna tl. 40 mm

zateplení obvodového pláště EPS 100 F tl. 160 mm

zateplení obvodového pláště XPS 200 tl. 80 mm

odvětraná fasádní stěna (cementovlák.deska–folie–větr.dutina–EPS 100F–Alu rošt)

zdivo nové – POROBETON

zdivo nové Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm

paré,podpis

NÁZEV STAVBY	Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby Střední škola umělecká a řemeslná – Praha 10 Strašnice	DATUM	IX/2013
		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	M1:100
		Č.ZAKÁZKY	4/ARCHID/13
MÍSTO STAVBY	Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2034, 2036, 2037	STUPEŇ PD	územní a stav.říz.
INVESTOR	Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	vypracoval:	č.v.
VÝKRES	řez A - A'	ARCHID ing.arch.Martin Kopáč Na Dračkách 774/12 Praha 6, 162 00	15