



VÝPOČET VÝMĚNÝ VZDUCHU (dle místnosti)				
ventilátor / Elektrodesign	místnosti	m ³	celkem množství m ³ /hod	celkem výměn
MIXVENT-TD-500/150	0-4 SKLAD	65	580	9 výměn/hod
DECOR 200	0-6 SKLAD	21	185	9 výměn/hod
DECOR 200	0-7 UKLID	6	185	71 výměn/hod
			přívodní potrubí	
			POTRUBÍ 150	
			POTRUBÍ 125	
			POTRUBÍ 125	

normový údaj – vyhl.410/2005
ovládání VZT – NAPAJENO NA SVĚTELNÝ SPÍNAČ – ČASOVÝ DOBĚH

paré, podpis

NÁZEV STAVBY		DATUM	IX/2013
Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby		FORMÁT	A2
Střední škola umělecká a řemeslná – Praha 10 Strašnice		MĚŘÍTKO	M1:100
MÍSTO STAVBY		Č. ZAKÁZKY	4/ARCHID/13
Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2033,2034,2036,2037		STUPEŇ PD	územní a stav.říz.
INVESTOR		vyracovali: č.v.	
Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1		ARCHID	
VÝKRES		ing.arch.Martin Kopáč	
půdorys 1.NP VZT		Na Dračkách 774/12	
		Praha 6, 162 00	
		VZT 2	