

K2 Architekti Koudelka a Koudelková
Hradišťská č.p. 35, 688 01 Uherský Brod

Vaše žádost ze dne, značka:
18.04.2019

Naše značka:
061190013

Vyřizuje:
Mgr. Blažena Šustková

dne:
22.04.2019

Věc: Přístavba MŠ Babice, č.p. 60 Babice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Babice u Uherského Hradiště

Stavebník: Obecní úřad Babice

Projektant: K2 Architekti Koudelka a Koudelková

Č. zakázky: neuvedeno.

Datum: 22. 4. 2019

Předmětem předložené dokumentace je přístavba MŠ ve tvaru obdélníka. Se stávajícím objektem je propojen krčkem. Jedná se o dvoupodlažní objekt nepodsklepený. Zároveň se řeší pěší komunikace kolem navržené přístavby a napojení na stávající chodníky a stávající objekt MŠ.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

U pěších komunikací musí být dodrženy podélné a příčné sklony a napojení na stávající komunikace a objekt dle vyhl. č. 398/09 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ, s.p.a.
ODBOR SPRÁVY VELESTATNÝ SÍTĚ
KONZULTAČNÍ STŘEDISK
ODBOČNÝ KONZULTANT

Blažena Šustková

Mgr. Blažena Šustková, odborný konzultant

Adr. střediska: Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
736 786 493, sustkova.b@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR