

Tabuľka miestností 1.NP				
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny
101	CHODBA	15,04	keramická dlažba mrazuvzdorná	MVC omítka + malba, sokl keramický 100mm
102	ŠATNA DĚTÍ	11,55	marmoleum	MVC omítka + malba, MDF podlahová lišta
103	ŠATNA ZAMĚŠTNANČŮ	2,33	marmoleum	MVC omítka + malba, MDF podlahová lišta
104	KOUPELNA ZAMĚŠTNANČŮ	4,10	keramická dlažba	keramický obklad po strop
105	CHODBA	5,35	marmoleum	MVC omítka + malba, sokl keramický 100mm
106	KOUPELNA, WC DĚTÍ	17,57	keramická dlažba	keramický obklad po strop
107	MYTÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB	2,32	keramická dlažba	keramický obklad po strop
108	PŘÍPRAVA JIDLA	7,17	keramická dlažba	keramický obklad po strop
109	HERNA	50,94	marmoleum	MVC omítka + malba, MDF podlahová lišta
		116,37 m²		

ROZDĚLOVACÍ R1 – NP – 40/30°C – Q=4984 W, M=353,58 kg/h									
Č. MÍSTNÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD M	Č. SVYKÝ	PLOCHA SM	DĚLKA SMY	DĚLKA CELK	POTŘEBÍ	ROZTČÍ	POVRCH
107.8	PŘÍPRAVA-MYTÍ	16,03	7	9,51	47,6	48,1	1,0	Al-PEXφ6x2,0	200
106	KOUPELNA-DĚTÍ	23,76	8	16,33	81,6	90,7	1,3	Al-PEXφ6x2,0	200
103.4	ŠATNA-MC PER.S	15,32	9	6,13	30,3	40,6	0,7	Al-PEXφ6x2,0	200
102	ŠATNA-DĚTÍ	13,70	10	11,55	57,8	58,6	1,1	Al-PEXφ6x2,0	200
101	KŘÍŽEK	17,25	11	14,67	86,4	91,5	1,9	Al-PEXφ6x2,0	200 – 407 1000

ROZDĚLOVAČ R2 – NP – 40/30°C – Q=2805 W, M=795,84 kg/h										
Č. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD M	Č. SVYKÝ	PLOCHA SM	DĚKA SMY	DĚKA CELK	PRŮTOK l/min	POTRUBÍ	ROZTĚČ	POVRCH
109	HERNIA	28,57	1	8,49	42,5	59,7	2,2	Al-PEXø16x2,0	200	PVC
109	HERNIA	--	2	8,49	42,5	66,7	2,2	Al-PEXø16x2,0	200	PVC
109	HERNIA	--	3	8,49	42,5	56,0	2,2	Al-PEXø16x2,0	200	PVC
109	HERNIA	--	4	8,49	42,5	63,6	2,2	Al-PEXø16x2,0	200	PVC
109	HERNIA	--	5	8,49	42,5	63,5	2,2	Al-PEXø16x2,0	200	PVC
109	HERNIA	--	6	8,49	42,5	56,3	2,2	Al-PEXø16x2,0	200	PVC

LEGENDA ZNACENI


VK 20/600/1000

- OTOPNÉ TĚLESO HYGIENICKÉ typ 20-30 / VÝŠKA 600-700mm / DÉLKA 900-1800mm
- SOUČÁSTÍ TĚLESA JE ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL - DODÁVKY VÝROBCE
- ROHOVÝ PŘÍPOJNÝK ARMATURA TĚLES SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM H-KUS
- NA TĚLESO BUDE MONTOVÁNA TERMOSTATICKÁ HLAVICE - BARVA BÍLÁ
- OTOPNÁ TĚLESA V MÍSTNOSTECH SE PŘÍSTUPEM PRO DĚTI BUDOU OPATŘENA ZÁKRÝTEM S VENTILÁČNÍMI OTVORY

0 Ž 600/1800

- VÝŠKA 1200 - 1800mm, ŠÍŘKA 600 - 700mm + ADAPTÉR S EL. TOPNOU VLOŽKOU 600W
- NA TĚLESO BUDE MONTOVANA ROHOVÁ PŘÍPOJOVACÍ SADA H-KUS
- S INTEGROVANÝM VENTILEM A DESIGNOVOU HLAVICÍ - BARVA CHROMOVÁ
- INTEGROVANÁ VENTILOVÁ GARNITURA STANDARDNĚ DODÁVANÁ V TĚLESECH
- VENTIL KOMPAKT / NASTAVENÍ PŘEDREGULACE
- ROHOVÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA TĚLES SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM H-KUS
- INTEGROVANÁ VENTILOVÁ GARNITURA SOUČÁSTÍ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY KOUPELNĚHO TĚLESA KLASIK / NASTAVENÍ PŘEDREGULACE
- ROHOVÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA TĚLES SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM H-KUS

haztice	Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice	Geografická adresa
---------	--	--------------------

Gostitelji projekta:		 K2 architekti	ING. ARCH. K. KOUBELOVÁ	
Hlavní autor projektu:			ING. ARCH. IVO KOUBELOVÁ	
Ing. arch. Iveta Koubelová			688 01 (Havelská Brána, Havelská 32) M. 575 00 001, e-mail: iko@k2.cz mobil: 602 204 273	
			Esko Záhradský	
			K2_007_2012017	

[illegible]

Strana	PŘÍSTAVBA MATĚRSKÉ ŠKOLKY BABICE				Stupeň PD	DP5
					Realiz.	3.44
					Měřítka	1 : 50
Objekt, umístění objektu	D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ				Datum	10/2019
Dle:					Číslo zadání	
					Číslo schválení	
Název výjezu	PŮDORYS 1NP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ				Číslo výpisu	D.1.4.1.B.03

[illegible]

LEGENDA POTRUBI

PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ ROZVODU PRO UT
MĚDĚNÉ POTRUBÍ 15x10 - 35x15-iz
TEPLOTNÍ SPÁD 65/45°C

PRÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
 AL-PEX Ø16x2,0
 TEPLOTNÍ SPÁD 40/30°C

0 Ž 600/1800

- VÝŠKA 1200 - 1800mm, ŠÍŘKA 600 - 700mm + ADAPTÉR S EL. TOPNOU VLOŽKOU 600W
- NA TĚLESO BUDE MONTOVANA ROHOVÁ PŘÍPOJOVACÍ SADA H-KUS
- S INTEGROVANÝM VENTILEM A DESIGNOVOU HLAVICÍ - BARVA CHROMOVÁ
- INTEGROVANÁ VENTILOVÁ GARNITURA STANDARDNĚ DODÁVANÁ V TĚLESECH
- VENTIL KOMPAKT / NASTAVENÍ PŘEDREGULACE
- ROHOVÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA TĚLES SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM H-KUS
- INTEGROVANÁ VENTILOVÁ GARNITURA SOUČÁSTÍ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY KOUPELNĚHO TĚLESA KLASIK / NASTAVENÍ PŘEDREGULACE
- ROHOVÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA TĚLES SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM H-KUS

haztice	Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice	Geografická adresa
---------	--	--------------------

[illegible][illegible]

PŘÍSTAVBA MATĚRSKÉ ŠKOLKY BABICE	Stupeň PP	DPS
	Realiz.	3. AL
	Měřítka	1 : 50
	Datum	10/2019
	Číslo zadání	
	Číslo schválení	
PŮDORYS 1NP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Číslo výpisu	D. 1.4.1.B.03