

## Vyjádření č. 1163/2018

územní rozhodnutí, stavební povolení

**Žadatel:**

Ing. Igor Šabršula  
Ing. Igor Šabršula  
Na Chmelnici 1925  
68801 Uherský Brod

**Investor:**

Obec Babice  
Mgr. Martina Horňáková  
508  
Babice

**Název stavby - akce :**

**Přístavba Mateřské školky Babice**

Místo stavby : parc. č. 8/1, 8/2 a 3 v k. ú. Babice

Katastr : Babice u Uherského Hradiště

Při stavbě nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

**- Souhrn informací:**

Splašková kanalizace je napojena na stávající rozvody MŠ. Stávající přípojka kanalizace je beze změn.

Dešťová kanalizace z objektu přístavby MŠ je vedena ze střešních vpustí ležatým kanalizačním potrubím z PVC-KG (DN 150 mm) do revizní šachty RŠ z korugovaného plastu, DN 400/600 mm s poklopem tř. B125 (např. kompozitový). Odtud vede dešťové potrubí dále do retenční nádrže RN, pro retenci dešťových vod. Z retenční nádrže je proveden přepad s regulovaným odtokem 1l/s do vsakovacích košů. Budou použity vsakovací bloky ECOBLOC INSPECT od firmy Nicoll.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací přístavby MŠ souhlasí za níže uvedených podmínek:

Upozorňujeme, že technický stav kanalizační přípojky nám není znám.

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být v souladu s platným kanalizačním řádem.

Kanalizační areálové rozvody dešťové i splaškové kanalizace musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměřeni předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Upozorňujeme, že vodovod v obci Babice je v majetku a provozování sdružení Vodovod Babicko, proto se k vodovodnímu zařízení v této obci nevyjadřujeme. Stanovisko si vyžádejte od sdružení Vodovod Babicko.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1

**Vyřizuje:** Ing. Iva Juříčková

**Telefon:** 572 530 232

**Datum:** 28.11.2018

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště

-1-




Ing. Iva Juříčková,  
technik vodohospodářských zařízení

# Situace



## Situace žadatele

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250



### LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

#### STÁVAJÍCÍ:


- KANALIZACE SPLEŠŇOVÁ
- KANALIZACE IESTOVÁ
- VODOVOD
- DL. VEJENI VN - POD
- DL. VEJENI VN - NAD
- DL. VEJENI VN - POD
- SPLEŠŇOVÝ ROZVOD
- PLYNOVOD
- ZRUŠENÍ ČÁSTI TRASY SPLEŠŇOVÝ ROZVOD V DL. 13m
- ZRUŠENÍ ČÁSTI PŘÍPOJKY PLYNU V DL. 10,0m
- ZRUŠENÍ ČÁSTI AREÁLU KANALIZACE DN 150 V DL. 14,8m

#### NOVÉ:

- KANALIZACE IESTOVÁ, PVC-HG DN150, DL. 18,6m

### LEGENDA ZNAČENÍ:

- PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- SADOVÉ ÚPRAVY - ZELENĚ
- PŘELOŽKA SLP KABELU v dl. 28m
- PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY STL • PE DN25 V dl. 14,75m
- PŘELOŽKA AREÁLU ROZVODU KANALIZACE DN 150 v dl. 26 m
- Stávající komunikace a zpevněné plochy
- Hranice parcel



Výškový systém: B.p.v.

<b>Investor:</b> Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice IČO: 000 000 000, zaps. v obch. rejstříku		<b>Projektant:</b> Ing. arch. K2 architekti Ing. arch. K2 architekti Ing. arch. K2 architekti Ing. arch. K2 architekti	
<b>Objekt:</b> PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE		<b>Stupeň výkresu:</b> C. Situační výkresy	
<b>Název výkresu:</b> CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		<b>Číslo výkresu:</b> C.2	