

ROZVODY PROVEDENY POD OMÍTKOU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20, IP40, IP44.
(krytí zařízení přístupných dětem IP40, IP44).
SVÍTIDLA PŘISAZENÁ NA STROPNÍ KONSTRUKCI POPŘ. NA STĚNÁCH.
OVLÁDACÍ PRVKY OSAZENY VE VÝŠCE 1,05 m SPODNÍ HRANOU
ZÁSUVKY OSAZENY VE VÝŠCE 0,6 m SPODNÍ HRANOU (EVENT. NAD PRACOVNÍ PLOCHOU POPŘ. PODLE INTERIERU)
(V KOUPELNÁCH RESPEKTOVAT POŽADAVKY PRO ZÓNY PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.)
(UMÝVACÍ PROSTOR PODLE ČSN 33 2130 ed. 3)

UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI.
V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ !

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

- VYPÍNAČ Č.1, 10A, ZAPUŠTĚNÝ
- PŘEPÍNAČ Č.5, 10A, ZAPUŠTĚNÝ
- PŘEPÍNAČ Č.6, 10A, ZAPUŠTĚNÝ
- PŘEPÍNAČ Č.6+1, 10A, ZAPUŠTĚNÝ
- PŘEPÍNAČ Č.7, 10A, ZAPUŠTĚNÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE 25A/400V, SIGNALIZACE
- TERMOSTAT PROSTOROVÝ
- ZÁSUVKA 230V/16A, ZAPUŠTĚNÁ, IP40, CLONKY
- SVODIČ TYP 3
- TOTALSTOP
- TEMPEROVÁNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI
- VÝVOD 3-J
- VÝVOD 5-J
- OHŘEV VODY
- ROZVADĚČ
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY 6zž
- DETEKTOR POHYBU 180 st. IP44, NÁSTĚNNÝ

A/ Sv. LED 38W, 4600lm, IP40, přisazené, 4000K, Ra 80
B/ Sv. LED 26W, 3500lm, IP40, přisazené, 4000K, Ra 80
C/ Sv. LED 20W, 2300lm, IP40, přisazené, 4000K, Ra 80
D/ Sv. LED 14W, 1400lm, IP40, přisazené, 4000K, kruhové
E/ Sv. LED 35W, 3700lm, IP40, přisazené, 4000K, kruhové
F/ Sv. LED 21W, 2100lm, IP44, přisazené, 4000K
N/ Sv. LED nouzové, 6W, 470lm, 1hod.
Np/ Sv. LED nouzové, 3W, 254lm, 1hod, piktogram

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POZNÁMKA
101	CHODBA	14.67	SDK PODHLED
102	ŠATNA DĚTI	11.55	SDK PODHLED
103	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	2.24	SDK PODHLED
104	KOUPELNA ZAMĚSTNANCŮ	3.96	SDK PODHLED
105	CHODBA	5.35	SDK PODHLED
106	KOUPELNA, WC DĚTI	17.56	SDK PODHLED
107	MYTÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB	2.25	SDK PODHLED
108	PŘÍPRAVNA JÍDLA	7.14	SDK PODHLED
109	HERNA	50.95	SDK PODHLED
	CELKOVÁ PLOCHA	115.67	

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A ZADÁNÍM ZAŘÍZENÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A DÉLEK NA STAVBĚ. PŘI PROVÁDĚNÍ ELEKTROINSTALACÍ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

Investor:		Generální dodavatel:
	Obec Babice Babice č.p. 508 , 687 03 Babice	
Místo stavby:	k.ú. Babice u Uherského Hradiště [600652], parcela č. 8/1, 8/2, 3	

Generální projektant:			
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. Arch. Ivo Koudelka	Ing. Arch. Kateřina Koudelková	Karel Malý	

ING. ARCH. K. KOUDELKOVÁ
ING. ARCH. IVO KOUDELKA
688 01 Uherský Brod, Hradišťská 35
tel.: 572637407, e-mail: k2@arch.cz
mobil: 603204279

Číslo zakázky: K2a_007_23112017

Stavba:	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BABICE	Stupeň PD:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		Formát:	2 A4
		Měřítko:	1 : 75
		Datum:	12/2019
Objekt, provozní celek:	SO 01 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY	Číslo zakázky:	K2a_007_23112017
Díl:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4-ELEKTROINSTALACE	Číslo archivní:	
Název výkresu:	SILNOPROUD 1.NP	Číslo výkresu:	D.1.4.4 - 03