

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny
101	CHODBA	15,04	keramická dlažba mrazuvzdorná	MVC omítka + malba, sokl keramický 100mm
102	ŠATNA DĚTÍ	11,55	marmoleum	MVC omítka + malba, MDF podlahová lišta
103	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	2,33	marmoleum	MVC omítka + malba, MDF podlahová lišta
104	KOUPELNA ZAMĚŠTNANCŮ	4,10	keramická dlažba	keramický obklad po strop
105	CHODBA	5,35	marmoleum	MVC omítka + malba, sokl keramický 100mm
106	KOUPELNA, WC DĚTÍ	17,57	keramická dlažba	keramický obklad po strop
107	MYTÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB	2,32	keramická dlažba	keramický obklad po strop
108	PŘÍPRAVA JÍDLA	7,17	keramická dlažba	keramický obklad po strop
109	HERNA	50,94	marmoleum	MVC omítka + malba, MDF podlahová lišta
		116,37 m²		

LEGENDA ZNAČENÍ

- S: STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D: STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V: STOUPAČKY VNITŘNÍHO VODOVODU
- PP25,25,20 DIMENZE VNITŘNÍHO VODOVODU V POŘADÍ
- STUDENÁ VODA, TUV
- MICHANÁ VODA - POTRUBÍ PPR-CT

LEGENDA POTRUBÍ

- - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - POLYPROPYLEN typ HT
- - ODPADNÍ POTRUBÍ - POLYPROPYLEN typ HT
- - SVODNÉ POTRUBÍ - TVRZENÉ PVC typ KG
- - MÍCHANÁ VODA (MV) - MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 45°C
- - STUDENÁ VODA (SV)
- - TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TV)
- - CÍRKULACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (CIRK)

- ROZVOD K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ JEDNOVRSTVÉHO PP-RCT
- HLAVNÍ HORIZONTÁLNÍ ROZVODY A STOUPAČKY Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉHO P-RCT
- VEŠKERÉ ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU OPAŘENY Z OBOU STRAN ROZEBÍRA TELNÝM SPOJEM

- KK - KULOVÝ UZÁVÍRAČÍ KOHOUIT
- TSV - TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PN 10, VENKOVNÍ ZÁVIT, CHROMOVANÝ, ROZSAH TEPLOT 32-49°C
- VK - VYPOUSŤEČÍ KOHOUIT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA
- M - MANOMETR



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- VIZ VÝPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Inventar	Generální dodavatel
Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice	
Místo stavby	k. ú. obce BABICE, parc. č. 8/1, 8/2, 3

Generální projektant	Autor stavby	Kontrola	<div>ING.ARCH. K.KOUDELKOVÁ</div> <div>ING.ARCH. IVO KOUDELKA</div> <div>688 01 Uherský Sad, Hradišská 35</div> <div>tel: 572 837 407 e-mail: k2@arch.cz</div> <div>mob: 862 266 279</div>
Hlavní inženýr projektu	Inženýr Křivina Koudelková	Kontrola	
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Ivo Koudelka	
Číslo zakázky			K2a_007_2312017

Zpracovatel díla			
Odpovědný projektant:	Projektant:	Kreslí:	Kontrola:
Ing. Jirka Koudelka		Ing. Lucie Křiváňová	
Číslo zakázky:			

Stavba		Přístavba MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE	
Stupeň PS	DPS		
Fazáň	3.44		
Mřížka	1:50		
Datum	10/2019		
Objekt, projektant	Číslo zakázky		
Díl	Číslo archivu		
Název výkresu	PŮDORYS 1NP - VODOVOD	D.1.4.1.B.04	