

LEGENDA ZARÍZENÍ

OZN.	POPIS	KUSY	SPOTŘEBA	CELKEM
R	STŘEDOTLAKÝ REGULÁTOR PLYNU B25 INSTALOVÁN ZA HLAVNÍM UZÁVĚREM STL PLYNOVÉ PŘÍPOJKY	1		
P	FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR BK G4	1		
PK	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ NASTĚNNÝ KOTEL	2	STÁVAJÍCÍ m³/h	STÁVAJÍCÍ m³/h
MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ SPOTŘEBA PLYNU				STÁVAJÍCÍ m³/h
PRŮMĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA PLYNU				STÁVAJÍCÍ m³

POZNÁMKA

- PLYNOMSTALACI SVAŘOVAT
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA A VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU BUDE PROVEDEN V SOULADU S:
ČSN EN 1775, ČSN 38 64-05, ČSN 38 64-13, ČSN 38 64-20, ČSN 38 64-41, ČSN 07 0703, ČSN 05 0610, A ČSN 05 0630
TPG 609 01, TPG 702 01, TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 800 03, TPG 934 01 A TPG 941 01
VYHLÁŠKA č. 591/2006 O BEZPEČNOSTI PRÁCE
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU S FAKTURAČNÍM PLYNOMĚŘEM UMÍSTIT VE VĚTRATELNÉ A UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇCE, UMÍSTĚNÉ MIN. 500 mm NAD TERÉNEM, ROZMĚRY SKŘÍŇKY MIN. 500x500x300 mm
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ !

+0,000 = 1. NP STÁVAJÍCÍ MŠ

Investor:	Generální dodavatel:
Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice	
Místo stavby	k. ú. obce BABICE, parc. č. 8/1, 8/2, 3

Generální projektant:			
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby:	Kreslí:	Kontroluje:
Inženýr Ing. Koudełka	Inženýr Kateřina Koudełková		Inženýr Ing. Koudełka
ING.ARCH. K. KOUDEŁKOVÁ ING.ARCH. IVO KOUDEŁKA 688 01 Uherský Brod, Hradebická 35 IČ: 572 637 207 IČ-ENR: 140690222 mobil: 602 202 275			
Číslo zakázky			K2a_007_2312017

Zpracovatel dílu:			
Odporučený projektant:	Projektant:	Kreslí:	Kontroluje:
Inženýr Ing. Koudełka	Ing. Lucie Němečková		
Číslo zakázky			

Stavba:	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE		
	Stupeň PD:	DPS	
	Formát:	3 A4	
	Měřítko:	1:50	
Objekt, prvotní celek:	SO 03 PŘELOŽKA ČÁSTI PŘÍPOJKY PLYNU		
Díl:	Datum:	10/2019	
	Číslo zakázky		
	Číslo archivu:		
Název výkresu:	PŮDORYS 1NP	Číslo výkresu	SO03 B.2