

LEGENDA ZNAČENÍ

- S..

STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D..

STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V..

STOUPAČKY VNITŘNÍHO VODOVODU
- PP25,25,20

DIMENZE VNITŘNÍHO VODOVODU V POŘADÍ
- STUDENÁ VODA, TUV,

MÍCHANÁ VODA – POTRUBÍ PPR-CT
- - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – POLYPROPYLEN typ HT
- >

- ODPADNÍ POTRUBÍ – POLYPROPYLEN typ HT
- >

- SVODNÉ POTRUBÍ – TVRZENÉ PVC typ KG
- .....

- MÍCHANÁ VODA (MV) – MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 45°C
- - STUDENÁ VODA (SV)
- - TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TV)
- - CÍRKULACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (CIRK)

- ROZVOD K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ JEDNOVRSTVÉHO PP-RCT
- HLAVNÍ HORIZONTÁLNÍ ROZVODY A STOUPAČKY Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉHO P-RCT
- VEŠKERÉ ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU OPATŘENY Z OBOU STRAN ROZEBÍRATELNÝM SPOJEM

- KK
- KULOVÝ UZAVÍRAČÍ KOHOUT
- TSV
- TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PN 10, VENKOVNÍ ZÁVIT, CHROMOVANÝ, ROZSAH TEPLOT 32–49°C
- VK
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ZK
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- M
- MANOMETR



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- VIZ VÝPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Investor:	Generální dodavatel:
Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice	
Místa stavby:	k. ú. obce BABICE, parc. č. 8/1, 8/2, 3

Generální projektant:	Autor stavby:	Kreslí:	Kontroluje:
Hlavní inženýr projektu:	Inženýr Karel Koudelek		Inženýr Ivana Koudelek
Inženýr Ivana Koudelek			
ING.ARCH. K. KOUDELKOVÁ ING.ARCH. IVO KOUDELEK 688 01 Uherský Brod, Hradišská 35 tel. 572 631 407, e-mail: k.koudek@seznam.cz mob. 602 264 278			
Číslo zakázky: K2a_007_2312017			

Zpracovatel: dlu	Projekční kancelář:	Kontroluje:
Odpovědný projektant:	Projekční kancelář:	Kontroluje:
Inženýr Ivana Koudelek	Ing. Lucie Němečková	
Číslo zakázky:		

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE		Stupeň PB	DPS
		Formát:	3 A4
		Měřítko:	1 : 50
		Datum:	10/2019
Objekt, zpravení: celek		Číslo zakázky:	
Díl:		Číslo archivu:	
Název výkresu		Číslo výkresu	
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE		D.1.4.1.B.01	