

KAŽDÝ SPOJ V ZEMI (BETONU) BUDE REALIZOVÁN SVAREM PODLE ČSN NEBO DVĚMA SVORKAMI A OPATŘEN ANTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM. VŠECHNY PŘECHODY VODIČŮ Z RŮZNÝCH PROSTŘEDÍ (BETON-ZEM, ZEM-VZDUCH, BETON-VZDUCH) CHRÁNIT PROTI KOROZI PODLE ČSN. DO HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ V OBJEKTU MUSÍ BÝT ZAČLENĚNY VŠECHNY HLAVNÍ VODIVÉ KONSTRUKCE STAVBY (OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, VODIVÁ POTRUBÍ, VODIVÉ ČÁSTI TECHNOLOGIE ... VEDENÍ VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU ZVENKU, MUSÍ BÝT PŘIPOJENA CO NEJBLÍŽE JEJICH VSTUPU DO OBJEKTU).

UZEMŇOVACÍ PÁSEK FeZn 30x4 ULOŽENÝ V ZÁKLADECH
POPŘ. OBETONOVÁN VE VÝKOPU. UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY VODIČEM FeZn 10.

SPOJ REALIZOVANÝ SVAREM NEBO 2x SVORKOU (ANTIKOROZNÍ NÁTĚR)

ZEMNIČ:
TYP B, UZEMŇOVACÍ PÁSEK FeZn 30x4 ULOŽENÝ PO OBVODU OBJEKTU
S PŘÍČNÝM VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU V PODKLADNÍM BETONU

MET (HOP) HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE, UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD FeZn 10
(PROPOJENÍ STAVAJÍCÍ EKVP. PŘÍPOJNICE A NAVRŽENÉ MET (HOP) CY 25 zž.

PROVEDENÍ UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 33 2000-5-54.
UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI.

Investor:		Generální dodavatel:
	Obec Babice Babice č.p. 508 , 687 03 Babice	
Místo stavby:	k.ú. Babice u Uherského Hradiště [600652], parcela č. 8/1, 8/2, 3	

Generální projektant:			
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. Arch. Ivo Koudelka	Ing. Arch. Kateřina Koudelková	Karel Malý	

ING. ARCH. K. KOUDELKOVÁ
ING. ARCH. IVO KOUDELKA
688 01 Uherský Brod, Hradišťská 35
tel.: 572637407, e-mail: k2@arch.cz
mobil: 603204279

Číslo zakázky: K2a_007_23112017

Stavba:	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BABICE	Stupeň PD:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		Formát:	2 A4
		Měřítko:	1 : 75
Objekt, provozní celek:	SO 01 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY	Datum:	12/2019
Díl:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4-ELEKTROINSTALACE	Číslo zakázky:	K2a_007_23112017
		Číslo archivní:	
Název výkresu:	UZEMNĚNÍ	Číslo výkresu:	D.1.4.4 - 09