



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ZE DNE 13. 2. 2020

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Právní forma: Státní příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem

IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zřízení služby následné péče

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11. 2. 2020. Zadavatel uvádí přesné znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

Objekt SO 02 Stavební část – Osazení překladu, pol. č. 38, 39, 40, 60 = 175ks

Překlad nosný pol. č. 75-80 = 136ks

Výměry nesedí, žádáme o úpravu (upřesnění).

Odpověď k dotazu č. 7:

rozpočet SO 02 Stavební část

- pol. č. 36 Montáž překladů do 180 cm dodatečně do rýh – 107ks (původně 121ks)
- pol. č. 37 Montáž překladů do 240 cm dodatečně do rýh – 6ks (původně 4ks)
- pol. č. 38 Osazení překladu světlost otvoru do 105cm – 0ks (původně 4ks)
- pol. č. 39 Osazení překladu světlost otvoru do 180cm – 0ks (původně 98ks)
- pol. č. 40 osazení překladu keram. vysokého, světlost do 375 cm – 46ks (původně 51ks)
- pol. č. 67 tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375 – 0,85455t (původně 0,74428t)
- pol. č. 68 tyč průřezu I 180, střední, jakost oceli S235, 11375 – 0,51312t (původně 0,31076t)
- pol. č. 80 Překlad 15/1250mm, 1250x199x150 mm – 0ks (původně 90ks)
- pol. č. 204 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m – 1950,03057t (původně 1952,41794t)
- **pol. č. 75 až pol. č.79, pol.č.60 beze změn**

S pozdravem

.....
Ing. Harry Olšar

vedoucí technického oddělení

oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických