



Doručeno / Zveřejněno  
Prostřednictvím elektronického nástroje  
Tender arena

Váš dopis čj. ze dne

/

Naše čj.

VUTBR/026345/2020

Vyřizuje/linka

Hana Blažková/5325

Brno

13.02.2020

## **Rekonstrukce a drobné stavební úpravy objektu Údolní 19 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04**

**Vysoké učení technické v Brně**, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ 00216305, jakožto veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5. 2. 2020 dotazy k položkám výkazu výměr ÚT a ZTI.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) ve vazbě na § 99 ZZVZ, níže uvedené vysvětlení.

### **I. Vysvětlení zadávací dokumentace**

#### **Dotaz č. 1**

##### **Ústřední vytápění**

- nesouhlasí počet otopných těles ve výkazu výměr, ve výpisu prvků a v PD

	Výkaz Výměr	Výpis prvků	PD
R01	6 ks	6 ks	6 ks
R02	10 ks	8 ks	6 ks
R03	6 ks	6 ks	5 ks

Žádám o upřesnění výkazu výměr.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel upravuje následovně:

	Výkaz výměr	Výpis prvků	PD	Oprava
R01	6 ks	6 ks	6 ks	6 ks (m.č. 105, 115
R02	10 ks	8 ks	6 ks	6 ks (m.č. 125, 126, 129)
R03	6 ks	6 ks	5 ks	5 ks (m.č. 119, 121, 131, 133, 136

#### **Dotaz č. 2**

##### **Zdravotechnika**

Výkaz výměr ZTI neobsahuje hygienické doplňky uvedené ve výpisu prvků. Budou hyg. doplňky součástí cen. Nabídky? Pokud ano žádám o doplnění výkazu výměr.

#### **Odpověď zadavatele:**

Ano, budou součástí cenové nabídky – počty viz výpis prvků – aktualizace z 11.2.2020.

#### **Dotaz č. 3**

##### **Zdravotechnika**

Dle Výkazu výměr bude WC i pro ZTP provedení kombi dle výpisu prvků bude WC i závěsné. Žádám o upřesnění typu WCi.

**Odpověď zadavatele:**

WC je požadováno závěsné – viz výpis prvků – aktualizace z 11. 2. 2020.

**Dotaz č. 4**

**Zdravotechnika**

*Nesouhlasí počet umyvadel ve výkazu výměr, výpisu prvků a v PD.*

	Výkaz Výměr	Výpis prvků	PD
SA 04 umyvadlo 550 mm	21 ks	14 ks	11 ks

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje počet umyvadel na 11 ks – viz výpis prvků – aktualizace z 11. 2. 2020

	Výkaz výměr	Výpis prvků	PD	Oprava
SA 04 umyvadlo 550mm	21 ks	14 ks	11 ks	11 ks (1.NP)

**Dotaz č. 5**

**Zdravotechnika**

*Výkaz výměr neobsahuje rohové ventily k WC kombi a stojánkovým bateriím.*

**Odpověď zadavatele:**

Ano, tyto ventily jsou k realizaci nutné – viz výpis prvků - aktualizace z 11. 2. 2020.

**Dotaz č. 6**

**Zdravotechnika**

*Závěsná výlevka (5ks). Chybí k tomu podomítkový modul pro závěsnou výlevku. Žádáme o upřesnění a doplnění.*

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje ve výpisu prvků – aktualizace z 11. 2. 2020.

**Zadavatel současně k uvedeným úpravám a upřesněním předkládá aktualizovaný výkaz výměr z 12. 2. 2020.**

**II. Změna zadávacích podmínek**

Zadavatel s ohledem na upřesnění výše dotazovaných položek i vzhledem k tomu, že nebyly odpovědi na dotazy podány v zákonné lhůtě rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek a to do 27. 2. 2020 do 10.00 hod.**

Dodatečné vysvětlení zadávací dokumentace se považuje za doručené okamžikem zveřejněním na profilu zadavatele a jeho odeslání ve formě datové zprávy prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena do uživatelských účtů uchazečů, kteří se v elektronickém nástroji zaregistrovali.

Ing. Martin Vyklický  
pověřen vedením Odboru veřejných zakázek

Příloha:

*Příloha C: Soupis prací dodávek a služeb – VV – aktualizace z 12. 2. 2020*

*Výpis prvků – Otopná tělesa – aktualizace z 11.2.2020*

*Výpis prvků – Sanita a doplňky sanity – aktualizace z 11.2.2020*