



Rozváděč:

Poloha:

Stupeň krytí:

Požární klasifikace:

Dveře:

Vnější rozměry:

Vnitřní rozměry:

Výklenek:

Podstavec:

Vnitřní členění:

Konstrukce:

xEnergy Basic (Profi Plus)

NÁ omítce

IP54

Žádná

Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé

800 x 1060 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)

720 x 950 (Šířka x Výška)

–

Žádný

Jeden rám šířky 720mm.

Úchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.

Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektronových van) 6 (modulů 210).

zodp. projektant:		projektant:		autorizoval:	
P.DANĚK		P.DANĚK		P.DANĚK	
<i>Petr Daněk</i>		<i>Petr Daněk</i>		ČKAIT: 1103435	
místo : FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/6, OLOMOUC , 779 00					
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY PULMONNÍ A TUBERKULÓZY H2 – 3.NP , 4.NP					
obsah výkresu: ROZVADĚČ R–VZT1					
<div><div><div>PROJEKCE ELEKTRO</div><div>Ing. DANĚK PETR</div><div>Žitná 1375, Ostrava - Poruba , 708 00</div><div>IČ: 747 312 97</div><div>e-mail: petr.danek2@seznam.cz</div></div><div><div>místo: OLOMOUC</div><div>č.zak: 191027</div><div>stupeň: DSP</div></div></div>					
datum: 12/2019				čís.výk.: 26	
měřítko: 1:100					