PŮDORYS 3.NP - H2 - NOVÝ STAV



POZN.

1. Rozvody vedeny nad podhledem, pod omítkou.
2. Pokud není uvedeno jinak, jsou vypínače umístěny ve výšce 1,1m (střed) nad podlahou, v soc. zař. vypínače umístěny 1,2m (s.h.) (umývací prostor).

OZNAČENÍ	POPIS
	SVÍTIDLA
A	600/600 LED 33W - 4100lm , IP40 Ra80, 4000K
B	600/600 LED 33W - 4100lm , IP40 Ra90, 4000K
C	600/600 LED 52W - 4900lm , IP40 Ra80, 4000K
D	600/600 LED 52W - 4900lm , IP40 Ra90, 4000K
E	SVÍTIDLO LED9, třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované). kryt, IP43, 310x85mm, 4000K, 850lm, 9W.
G	SVÍTIDLO LED BEGHELLI - ELPLAST a.s. , DOWNLIGHT COMPACT IP42, 30W, LED 4000K, 30W, IP42
	SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ
2	TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0+1/0; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ V HLUBOKÉ KRABICI (POD TLAČÍTKEM MINI VSTUPNÍ DALI JEDNOTKA)

LEGENDA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3RMS1,2RMS2-STÁVAJÍCÍ-DOPLNIT - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
R14,R14.1-NOVÝ - DO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
R14,R14.1-NOVÝ - MDO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=66,0kW
soudobost beta=0,5
soudobý Ps=33,0kW

POZNÁMKA:
- SPÍNAČ NA RP OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPISEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUAČNĚ I HLOUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY.
DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVI DOKUMENTACI.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	NOVÉ ČÍSLO MÍSTNOSTI	POZNÁMKA
3.NP						
	1,01	ŠATNA	13,58	VINYLOVÁ PODLAHA	A_H203410	
	1,02	ČISTÍCÍ MÍSTNOST - ČISTÁ	20,69	VINYLOVÁ PODLAHA	A_H203420	
	1,03	ČISTÍCÍ MÍSTNOST -ŠPINAVÁ	21,65	VINYLOVÁ PODLAHA	A_H203440	
	1,04	SPIROMETRIE 01	20,79	VINYLOVÁ PODLAHA - ANTISTATICKÁ	A_H203450	INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ OMYVATELNÁ BARVA NA STĚNÁCH
	1,05	SPIROMETRIE 02	22,23	VINYLOVÁ PODLAHA - ANTISTATICKÁ	A_H203460	INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ OMYVATELNÁ BARVA NA STĚNÁCH
	1,06	SPIROMETRIE 03	28,82	VINYLOVÁ PODLAHA - ANTISTATICKÁ	A_H203510	INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ OMYVATELNÁ BARVA NA STĚNÁCH
	1,07	ČEKÁRNA	23,21	VINYLOVÁ PODLAHA	A_H203500	
	1,08	DOSPÁVACÍ POKOJ	28,55	VINYLOVÁ PODLAHA - ANTISTATICKÁ	A_H203140	
	1,09	PŘEDSÍŇ	3,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	A_H203380	
	1,10	PŘEDSÍŇ	1,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	A_H204381	
	1,11	SPISOVNA	5,04	VINYLOVÁ PODLAHA	A_H203501	
	A_H203010	SCHODIŠTĚ	27,35	-	-	
	A_H203020	VÝTAH č.52	5,72	-	-	
	A_H203030	CHODBA	41,99	-	-	
	A_H203060	PRACOVNA SESTER	15,26	-	-	
	A_H203070	EXPECTAČNÍ POKOJ	23,12	-	-	
	A_H203080	SVLÉKACÍ BOX	2,27	-	-	
	A_H203090	SVLÉKACÍ BOX	2,43	-	-	
	A_H203100	-	12,09	-	-	
	A_H203120	VYŠETŘOVNA RTG 2	44,49	-	-	
	A_H203130	WC	2,27	-	-	
	A_H203160	CHODBA	80,44	-	-	
	A_H203170	BRONCHOLOGIE	50,79	-	-	
	A_H203180	WC	7,72	-	-	
	A_H203190	SKLAD	8,69	-	-	
	A_H203210	ANESTEZIE	5,22	-	-	
	A_H203220	ČEKÁRNA	4,26	-	-	
	A_H203230	PRACOVNA SESTER	30,60	-	-	
	A_H203270	ENDOSKOPIE SÁL	36,39	-	-	
	A_H203280	ZÁDVEŘÍ	3,75	-	-	
	A_H203290	BALKON	2,94	-	-	
	A_H203300	SCHODIŠTĚ	27,46	-	-	
	A_H203310	VÝTAH č.51	5,72	-	-	
	A_H203320	PŘEDSÍŇ	4,00	-	-	

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	NOVÉ ČÍSLO MÍSTNOSTI	POZNÁMKA
	A_H203330	CHODBA	4,85	-	-	
	A_H203340	ÚKLID	2,18	-	-	
	A_H203350	WC	1,69	-	-	
	A_H203360	WC	1,63	-	-	
	A_H203370	PŘEDSÍŇ	2,65	-	-	
	A_H203390	SPRCHA	1,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	
	A_H203400	WC	1,63	-	-	
	A_H203530	PŘEDSÍŇ	4,12	-	-	
	A_H203540	CHODBA	4,26	-	-	
	A_H203550	WC	1,65	-	-	
	A_H203560	SPRCHA	1,66	-	-	
	A_H203570	PŘEDSÍŇ	4,30	-	-	
	A_H203580	CHODBA	4,54	-	-	
	A_H203590	SKLAD	2,18	-	-	
	A_H203600	WC	1,66	-	-	
	A_H203610	ÚKLID	1,65	-	-	

ZNAČENÍ OBVODŮ

1MLF-5

- číslo obvodu
- F-chráničový vývod
- EH-tlg.zařízení
- SLBP-napojení slabopr.zařízení
- MS-napojení ovládacích skříněk
- světelný obvod
- M-obvody MDO
- D-obvody DO
- Z-obvody ZIS
- V-obvody VDO
- číslo napájecího rozváděče

zodp. projektant:	projektant:	autorizoval:
P.DANĚK	P.DANĚK	P.DANĚK
místo : FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/6, OLOMOUC , 779 00		ČKAIT: 1103435

PROJEKCE ELEKTRO
Ing. DANĚK PETR
Žilinská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 97
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULOZY
H2 - 3.NP , 4.NP

obsah výkresu:
ELEKTROINSTALACE-3NP-OSVĚTLENÍ

místo:	OLOMOUC
č.zak:	191027
stupeň:	DSP
datum:	12/2019
měřítko:	1:100
čís.výk.:	1