


Legenda instalační prvky

	Vypínač ř.1 230V/10A
	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, 2P+T
	El. vývod – obecný 230V/10A, 16A
ZEMNĚNÍ	
	Svorkovnice doplňujícího pospojování DOP
	Hlavní ochranná přípojnice HOP + PVC krabice




A1	SV.VÝVOD PRO STROPNÍ SVÍTLIDLO/PŘISAZENÉ, E27, IP44
F1	SV.VÝVOD PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO, IP44

LEGENDA SVÍTIDEL:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	Č.P.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Zavěštní stávající	29,48 m²	beton,dlažba stávající			polykarbon.desky stáv.	
02	Šatna lávající 1	14,41 m²	přtkna stávající		dřev.obklad stávající	dřev.přtkna stávající	
03	Šatna stávající 2	14,41 m²	přtkna stávající		dřev.obklad stávající	dřev.přtkna stávající	
04	WC + umývána	6,20 m²	keramická dlažba	P1	kerama.dřev.obklad	dřev.hobbovaná přtkna	
05	WC + umývána	7,31 m²	keramická dlažba	P1	kerama.dřev.obklad	dřev.hobbovaná přtkna	
06	Sklad	6,72 m²	betonová dlažba	P2		dřev.hobbovaná přtkna	

- Nápečiová soustava:**
- TN–C (3+PEN, 400V, 50Hz)
 - TN–S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
 - TN–S (1+PE+N, 230V, 50Hz)
- Ochrana před nebezpečným dotykem**
(ČSN 332000-4-4:ed.3)
- automatickým odpojením od zdroje
 - pospojením o proudovým chráničem
- Ochrana proti nadproudu**dle ČSN 332000-4-4:3
- selektivním dimenzovanímišticích prvku

GP: Ing. Jaroslav Žák 397 01 Pískollárova 740/35, 397 01 Písek tel: 777045577, jaroslav.zak@tiscali.cz		Generální projektant:	
Kontroloval:	Martin Počta T: +420 608 908 692, E: poeta@tzb–projekt.cz	<div>Projektant čísti:</div> <div></div>	
Vypracoval:	Martina Picková, Martin Počta		
Investor:	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek		
Místo:	par.č. 106/16, k.ú. Smrkovice	Arch.č.:	–
Projekt: Přístavba sociálního zařízení u hřiště, par.č. 106/16, k.ú. Smrkovice		Stupeň:	DUR, DSP
		Měřítko:	1:50
		Datum vydání:	12/2019
Část:	D1.4 – ELEKTROINSTALACE	Formát:	2x A4
		Objekt	–
		ČÍSLO KOPIE	ČÁST
			D1.4-EL
			3.1