



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 19. 2. 2020

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Právní forma: Státní příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem

IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zřízení služby následné péče

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 2. 2020 a 17. 2. 2020.

Zadavatel uvádí přesné znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:

1. Nesedí dodávka a montáž dveří : dodávka 112ks (pol.č. 154-176), montáž 96ks (pol.č. 132-134)

2. Nesedí dodávka a montáž zárubní s PO : dodávka 9ks (pol.č. 147,148,150-152), montáž 25ks (pol.č.130-131)

Žádáme o úpravu

Odpověď k dotazu č. 8:

ad 1) Sedí dodávka a montáž dveří: **dodávka 96 ks** (pol. č. 154-176), **montáž 96 ks** (pol. č. 132-134)

ad 2) Sedí dodávka a montáž zárubní s PO: **dodávka 25 ks (pol. č. 147-152)**, **montáž 25 ks** (pol. č. 130-131)

Dotaz č. 9:

Žádáme o zaslání výpisu klempířských prvků.

Odpověď k dotazu č. 9:

Výpis klempířských prvků není součástí zadávací dokumentace.

Součástí zadávací dokumentace jsou pouze výpis výplní otvorů, výpis hliníkových výplní, výpis truhlářských výrobků, výpis zámečnických výrobků, výpis dveří a výpis střešních výlezů.

Dílenskou dokumentaci v případě potřeby si vypracuje dodavatel nebo subdodavatel sám po přesném zaměření přímo na stavbě.

Uvedené výměry klempířských prvků jsou uvedeny v dostatečném množství včetně rezerv na spojování a dělení materiálu.

A následně upřesňujeme tyto položky v dílu 764 Konstrukce klempířské:

pol. č. 274 Oplechování hřebene TiZn, s odvětráním bude 75,89400m místo 72,28000m

pol. č. 277 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330mm bude 127,40175m místo 121,33500m

pol. č. 278 Oplechování říms TiZn, rš. 330mm bude 43,4700m místo 16,60000m



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pol. č. 279 Oplechování zdí z TiZn RHEIZINK, rš. 500, lepením bude 10,50000m místo 7,50000m
pol. č. 280 Oplechování zdí TiZn, tl. 0,8MM, rš. 800, lepením bude 151,41000m místo 144,20000m
pol. č. 283 Úžlabí z TiZn plechu, r.š. 1000mm, klínové těsnění bude 31,50000m místo 30,00000m
pol. č. 287 Oplechování ventilačních turbín z TiZn bude 40,82000m místo 39,25000m
pol. č. 288 Oplechování prahů z TiZn, tl. 0,8mm, rš. 670, lepením bude 15,75000m místo 15,00000m
pol. č. 289 D+M pás větrací ochranný hřebenový bude 75,89400m místo 72,28000m
pol. č. 290 Oplechování výlezů bude 5,28000m místo 4,80000m
pol. č. 292 Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m bude 19,02000t místo 18,8040t

S pozdravem

.....
Ing. Harry Olšar

vedoucí technického oddělení

oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických