

Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	17 710 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN
			38 7718 506, 602 496 210 kosan@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. František KOŠÁN



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038  
stř. Č. Budějovice, Žitkova 12, 370 01

Objednatel:	ŘSD ČR, správa Praha	Obec:	Kolín	Kraj:	Středočeský
Akce:	I/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 203 – MOST EV. Č. 38H-039			4/2019	VD-ZDS
Příloha:	Vyjádření DOSS a účastníků řízení			Souprava	Č. přílohy
					D.1

## Stanoviska k projektu

poř. číslo	organizace	vyjádření č. jednací	ze dne
1	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Polepská 634, 280 02 Kolín územní odbor Kolín	Ev. č. KO - 387- 2/2018/PD	17.4.2018
2	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín	S-KHSSC 14882/2018 KHSSC 14882/2018	4.4.2018
3	Policie ČR, KŘP Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát. Václavská 11, 280 00 Kolín III	KRPS-88948-1/ČJ-2018-010406- DOŽ	10. 4. 2018
4	MÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, koordinované stanovisko Zámecká 160, 280 12 Kolín I	MUKOLIN/SU 27101/18-vanc	14. 5. 2018
6	MÚ Kolín, kácení RSD Zámecká 160, 280 12 Kolín I	MUKolin/OZPZ 57236/18-Fe	27. 6. 2018
7	MÚ Kolín, kácení Povodí Zámecká 160, 280 12 Kolín I	MUKolin/OZPZ 54597/18-Fe	20. 6. 2018
8	MÚ Kolín, odbor živ. Prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad Zámecká 160, 280 12 Kolín I	MUKOLIN/OZPZ 36138/18-Mu OZPZ 10091/2018	29.6.2018
9	MÚ Kolín, odbor živ. Prostředí a zemědělství, souhlas VKP Zámecká 160, 280 12 Kolín I	MUKOLIN/OZPZ 38740/18-Fe	15. 5. 2018
10	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 05 Hradec Králové	PVZ/18/11149/Mf/0	9. 4. 2018
	Povodí Labe, s.p., Povodňové plány Víta Nejedlého 951, 500 05 Hradec Králové	VHD/Ja/1816120	16. 4. 2018
	Povodí Labe, s.p., stanovisko k havrijním plánům Víta Nejedlého 951, 500 05 Hradec Králové	VHD/Št/18/16229	16. 4. 2018
11	Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice	10706/66295/2017-8201- OÚZPCE	10. 11. 2017
12	Ústav archeologické památkové péče Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10	č. j. ARUP-4396/2018	25. 4. 2018
13	NIPI Kolín Šotnovská 580, Kolín II, 280 02 Kolín 2	118180020	4. 5. 2018
14	SŽDC souhrnné stanovisko	S 9533/S-19491/2018-SŽDC-OR PHA 710 Sta	9.5.2018
15	Drážní úřad  vlastníci pozemku a inženýrských sítí	DUCR-38297/18/Ka	27.6.2018
16	ŘSD ČR, 201, 202, 203,204	PÚ-MO 8630/2018-21200	18.5.2018
17	České dráhy a.s. 203	2294/2018	27.9.2018
18	žádost ČD o odkup části pozemku		9.10.2018
19	žádost ČD o nájemní smlouva		9.10.2018
20	žádost ČD o smlouva o právu provést stavbu		9.10.2018
21	KOPOS Kolín a.s. 203		20.4.2018

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 387 - 2/2018/PD

Kolín 17. 4. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pontex s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	Kolín /k. ú. 668150 Kolín / více p.č.
Název stavby	:	I/38 Kolín mosty ev.č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039 a 38H-040
Stavebník	:	Ředitelství silnic a dálnic ČR ( ŘSD ), Na Pankráci 546, 140 00 Praha
Předložená dokumentace	:	Dokumentace ke stavebnímu řízení, bez PBR
Zpracovatel PBR	:	nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: **21. 3. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

## **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V průběhu realizace stavby bude v maximální možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o omezení provozu na komunikacích, případně o uzavření komunikací, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

## **Odůvodnění**


Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


## **Poučení**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si jeden výtisk Souhrnné průvodní zprávy a Přehledné situace stavby ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

  
plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman  
ředitel územního odboru  
rada







**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: PX1373/2018  
Ze dne: 19.03.2018

Spis. zn.: S- KHSSC 14882/2018  
Č. j.: KHSSC 14882/2018

Vyřizuje: Motýlová  
Tel.: 321 751 013  
E-mail: jana.motylova@khsstc-ko.cz

Datum: 04.04.2018

PONTEX s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	05 -04- 2018
Č.j.:	1683/2018
Přílohy:	8
K vyřízení:	1 km / 129
Rozdělil: .....	

*Jar. Schaně*

Projektová dokumentace akce „I/38 Kolín – oprava mostů ev.č. 38H – 037, 38H – 037A, 38H- 039 a 38H- 040“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 26.03.2018 společnost Pontex s.r.o. se sídlem Bezová 1658, Praha 4, IČ 407 63 439, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako orgán místně příslušný podle § 82 odst.1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení akce „I/38 Kolín – oprava mostů ev.č. 38H – 037, 38H – 037A, 38H- 039 a 38H- 040“ v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení akce „I/38 Kolín – oprava mostů ev.č. 38H – 037, 38H – 037A, 38H- 039 a 38H- 040“ **s e s o u h l a s í**.

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky :**

- během stavebních prací budou dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti (příloha č. 3, část B, NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů) u nejbližší obytné zástavby – především u stavby SO 202 – tj. 38H-037a – podchod.

**Odůvodnění:**

Dne 20.03. 2018 byla doručena KHS k posouzení projektová dokumentace ke stavebnímu řízení akce „I/38 Kolín – oprava mostů ev.č. 38H – 037, 38H – 037A, 38H- 039 a 38H- 040“.

Projektovou dokumentaci zpracoval Pontex s.r.o., pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01, v únoru 2018. Jedná se o opravu jednotlivých mostů na silnici I/38 na bývalém průtahu městem Kolín. Mosty jsou od sebe vzdálené 1-2 km, oprava může probíhat samostatně u každého objektu. Mosty ve správě ŘSD ČR budou v budoucnu předány společně s komunikací do správy KSÚS Stč. kraje (38H-037), eventuelně Městu Kolín (ostatní).

Stavba zahrnuje:

Most 38H-037, tj. stavba SO 201 – most přes Pekelský potok na výjezdu z města směr Český Brod v km 0,042. Most je železobetonový, na levé straně budou ubourány železobetonové římsy, budou provedena nová křídla, koryto potoka bude opevněno. V okolí není obytná zástavba, po dobu opravy bude doprava svedena do 2 pruhů, na mostě bude nový povrch.

Most 38H – 037a), tj. stavba SO 202 – most přes podchod ve městě v km 2,809, ul. Jaselská. Konstrukce je opět železobetonová z prefabrikátů, budou ubourány parapetní zdi, provedeny nové římsy, nová izolace, nové ocelové zábradlí, nové osvětlení podchodu. V místě stavby vedou městské inženýrské sítě, v rámci stavby bude provedena přeložka veřejného osvětlení. V okolí stavby se nachází obytná zástavba – č.p. 173, č.p. 291 a další. Po dobu opravy bude doprava svedena do 2 pruhů, rekonstrukce proběhne po polovinách. Na mostě bude nový povrch, stejně tak na chodnících – délka 12,2m.

Most 38H – 039, tj. stavba SO 203 – most přes potok Polepka v průmyslové části města – ul. Havlíčkova. Před mostem odbočuje železniční vlečka KOPOS Kolín, most je v ochranném pásmu trati Kolín – Rataje nad Sázavou. Nosná konstrukce bude odstraněna, spodní stavba bude zachována. V rámci stavby bude provedena přeložka kabelu CETIN. Stavba bude prováděna za částečné uzavírky silnice, celková délka úpravy komunikace je 42m. V okolí se nenachází obytná zástavba.

Most 38H -040, tj. stavba SO 204 – most přes Nebovidský potok v km 5,378. Stavba se nachází mezi Kolínem a místní částí Šťáralkou. Stávající kamenná a betonová klenba bude zesílena, součástí stavby je přeložka veřejného osvětlení. V okolí stavby se nenachází obytná zástavba.

Projekt byl posouzen z hlediska platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví, podmínka byla stanovena s ohledem na dodržování hygienických limitů hluku stanovených v § 30 zákona ve spojení s NV č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ing. Jana Motýlová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín

## **Rozdělovník**

Adresát

KHS Stč. kraje, ÚP Kolín – HOK



Pomáhat a chránit

## KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín  
Dopravní inspektorát Kolín

Č.j.: KRPS-88948-1/ČJ-2018-010406-DOŽ

Ev.č.: SDZVK-207-2018

Kolín 10. dubna 2018

Počet listů: 2  
Příloha: 1/PD**Pontex spol. s r.o.**  
**Bezová 1658**  
**147 14 Praha 4**Vaše č.j.: PX 1373/2018  
tel.: 724 145 106, Ing. Zahradníková  
ID:  
IČ: 40763439  
e-mail: [pontex@pontex.cz](mailto:pontex@pontex.cz)**Stanovisko k akci: „I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040“  
DSP**

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný přizvaný orgán Policie České republiky, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám po prostudování, i dodatečně doložené dokumentace, sděluje následující

## s t a n o v i s k o .

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, Policie České republiky posoudil předloženou projektovou dokumentaci pro potřeby vydání stavebního povolení a jako příslušný přizvaný orgán Policie České republiky, za využití ustanovení § 16 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o některých změnách,

## s o u h l a s í

za dodržení následujících podmínek:

- parametry pozemní komunikace musí být v souladu s ČSN 73 6101, o projektování silnic a dálnic a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- instalované dopravní značení a zařízení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání - účinnost od 1.12.2002) a Zásadám pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005). Provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1. Instalované dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.
- změna místní úpravy dopravního značení musí být příslušným silničním a správním orgánem stanovena před puštěním stavby do provozu.
- při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a především musí být zajištěna bezpečnost chodců. Stavba musí být řešena v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy.
- před zahájením prací musí realizační firma požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření zpracovaného dle **aktuální dopravní situace**, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015), jehož předložený návrh je možný, ke kterému dopravní inspektorát jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., vydá pásemné stanovisko, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Václavská 11  
280 16 Kolín 3Výtisk č. 1 : Pontex spol. s r.o.  
Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát KolínTel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569, (870 662)  
Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)  
ID DS: 2dta15u

- za všech okolností musí na pozemní komunikaci být zajištěn výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení vozidla.

#### Odůvodnění

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, po zohlednění výše uvedených podmínek s návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška  
vedoucí dopravního inspektorátu  
v.r.

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1653 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	10 -04- 2018
Č.j.:	1484 / 2018
Přílohy:	8
K vyřízení:	JKM (S2a)
.....	
Rozdělit:	.....

*Dat. Hruška*

Výtisk č. 1 : Pontex spol. s r.o.

Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát Kolín

strana č. 2  
Václavská 11  
280 16 Kolín 3

Tel.: +420 974 874 562  
Fax: +420 974 874 569, (870 662)  
Email: [ko.di@pcr.cz](mailto:ko.di@pcr.cz)  
ID DS: 2dtai5u

**Městský úřad Kolín****Odbor výstavby – stavební úřad**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz  
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz  
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

---



Žadatel:  
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting  
Engineers, Ltd.), IČO 40763439  
Bezová 1658/1  
Braník  
147 00 Praha 47

Naše čj.: MUKOLIN/SU 27101/18-vanc  
Naše zn.: SU 6592/2018

Počet listů: 4  
Příloh/listů: 0

Vyřizuje: Josef Vančura  
Telefon: 321 748 255  
E-mail: josef.vancura@mukolin.cz

Datum: 14.05.2018

- akce: „výstavba I/38 Kolín mosty ev. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040“
- koordinované závazné stanovisko

---

Městský úřad Kolín, jako dotčený orgán (dále jen „Městský úřad“) vydává k předložené žádosti podané dne 20.03. 2018 Pontex spol. s r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, Praha 4, 147 14, ve věci „**výstavba I/38 Kolín mosty ev. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040**“ ve smyslu § 4, odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“),

### **koordinované závazné stanovisko**

zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů:

#### **Městský úřad Kolín, odbor dopravy, č. j.: MUKOLIN/OD 34781/18-noj ze dne 04.05.2018**

**Stanovisko k záměru stavby: „I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039 a 38H-40“ pro vydání koordinovaného stanoviska podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.**

Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako příslušný silniční správní úřad obce ve věcech místních komunikací a silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr shora uvedené stavby, ke kterému zaujímá toto stanovisko:

**K uvedenému návrhu jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací stavby nemáme připomínek, neboť se výše jmenovaná stavba – oprava mostů na silnici I/38 přes Kolín netýká zájmů ochrany silniční sítě silnic II. a III. třídy, pro které jsme silničním správním úřadem.**

**Jako příslušný silniční správní úřad obce ve věcech místních komunikací požadujeme, aby rekonstrukcí mostů na silnici I/38 přes Kolín nedošlo k omezení provozu na místních komunikacích – chodnících, které jsou součástí mostního tělesa nebo se v jejich blízkosti nacházejí. Stavební stav chodníků – místních komunikací musí po rekonstrukci mostů na silnici I/38 přes Kolín dle zákona č. 13/1997 Sb. umožňovat jejich bezpečné obecné užívání.**

V případě, že realizace stavby mostů bude vyžadovat dočasné omezení plynulosti silničního provozu na silnicích II. a III. třídy nebo místních komunikacích (přechodná úprava provozu), je nutné před zahájením stavebních prací podat v dostatečném předstihu nejméně 30 dnů zdejšímu odboru dopravy žádosti o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, jejíž součástí musí být návrh přechodné úpravy provozu doložený stanoviskem orgánu Policie ČR.

Současně upozorňujeme, že po silnici I/38H ul. Havlíčkova v Kolíně je vedena objízdná trasa pro uzavírku silnice II. třídy a pro další stavby na silnicích II. a III. třídy v Kolíně (prováděné za uzavírky) se s touto komunikací jako objízdou trasou ve směru z Kolína na Kutnou Horu počítá. Proto je třeba s vlastníkem silnic II. a III. třídy – Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přís. org. jednotlivé práce resp. případné uzavírky silnic a objízdové trasy koordinovat.

**Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.: MUKOLIN/OZPZ 34779/18-novy ze dne 19.04.2018**

I/38 Kolín mosty ev. Č 38H-037, 38H-037A, 38 H-039, 38H-040 – vyjádření a vydání stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pro vydání koordinovaného stanoviska podle § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 12.04.2018, následující vyjádření:

- a) **Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342):** S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Ing. Mukařovská, tel. 321 748 349): stavba podléhá souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené pod obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.)

d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): upozorňujeme investora, že zábor zemědělské půdy je před podáním žádosti o stavební řízení nutné řešit v souladu s ust. § 9 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (je nutný souhlas s odnětím půdy ze ZPF, ve kterém budou stanoveny podmínky odnětí).

e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Felixová, tel. 321 748 337): vodní toky jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) významným krajinným prvkem (dále jen VKP). V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona si musí ten, kdo zamýšlí provádět zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Pospíšilová, tel. 321 748 336): nemáme námítky.

**Městský úřad Kolín, odbor obrany a krizového řízení, č. j. MUKOLIN/OKR 34780/18-pos ze dne 19.04.2018**

k žádosti spol. Pontex, spol. s r. o. ve věci vydání koordinovaného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 7 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení v platném znění, sdělujeme, že záměr provedení stavebních úprav a udržovacích prací (rekonstrukce) mostů silnice I. třídy I/38 Kolín ev.č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040 bereme na vědomí a ve smyslu § 15 odst. 5 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění k tomuto záměru nemáme připomínky.

**Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, č. j. MUKOLIN/SU 34613/18-pes ze dne 18.04.2018**

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče, jako příslušný správní orgán památkové péče podle § 25 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) dne 11. 04. 2018 obdržel žádost Městského úřadu Kolín, odboru výstavby – stavebního úřadu, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o vydání stanoviska pro účely koordinovaného závazného stanoviska ve věci „I/38 Kolín ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-04, opravy mostů“.

Pro potřeby koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) Vám sdělujeme, že ve výše uvedené věci nejsme příslušným správním orgánem k vydání závazného stanoviska, jelikož se k pozemkům (viz. projektová dokumentace) nevztahuje z hlediska památkového zákona žádná ochrana. Tudíž k tomuto stavebnímu záměru nemáme námitek.

otisk úředního razítka

Josef Vančura, v. r.  
referent  
oprávněná úřední osoba

**Rozdělovník:**

Datová schránka:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 47, DS: PO, nrpt3sn



## Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1  
147 14 PRAHA 4

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 57236/18-Fe  
Spisová zn.: OZPZ 11258/2018

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Irena Felixová  
Telefon: 321 748 337  
E-mail: irena.felixova@mukolin.cz

IČ: 40763439

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 27.06.2018

**Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 odstavce 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), vykonávající státní správu v ochraně přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"),

**1. v y d á v á** pro účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390**

(které na základě plné moci zastupuje Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, IČ: 40763439)

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

#### **p o v o l e n í**

ke kácení 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm od země 42 cm rostoucí na p. p. č. 3912/9 a 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm od země také 42 cm rostoucí na p. p. č. 3912/22, oboje v k. ú. Kolín. Odstranění uvedených dřevin rostoucích mimo les může být provedeno v době vegetačního klidu, které je definováno ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. a ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (nejčastěji tj. začátek listopadu až konec března). V případě, že odstranění dřevin bude nutné realizovat v době vegetace, nesmí být provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390**

(které na základě plné moci zastupuje Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, IČ: 40763439)

podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona

#### **p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y**

za následujících podmínek:

- Náhradní výsadba bude spočívat ve vysazení 2 ks okrasných stromů o obvodech kmínků 14 – 16 cm s řádně zapěstovanou korunou na p. p. č. 3776/49 v k. ú. Kolín. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

- Náhradní výsadba bude provedena nejdéle **do 15.11.2019** a následná péče bude zajištěna po dobu min. 3 let. V případě úhynu musí být dřeviny v tomto období nahrazeny.
- Po ukončení prací na náhradní výsadbě bude orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín vyzván, aby provedl kontrolu.

#### Odůvodnění:

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost ze dne 21.06.2018 a v provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny rostoucí na p. p. č. 3912/9 a 3912/22 v k. ú. Kolín jsou součástí významného krajinného prvku vodního toku Pekelský potok a údolní nivy tohoto toku. Z tohoto důvodu byl Městský úřad Kolín, jako kompetentní orgán ochrany přírody, požádán o stanovisko k výše uvedenému odstranění dřevin. Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 38740/18-Fe ze dne 15.05.2018.

Pozemek, na kterém dřeviny rostou, je ve vlastnictví: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Vlastník pozemku se k žádosti vyjádřil takto: žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku.

Důvodem podané žádosti o povolení kácení vrby a olše je plánovaná rekonstrukce mostu nazvaná „I/38H Kolín, Most ev. č. 38H-037“ – oprava přilehlých svahových kuželů.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín považuje za závažný důvod kácení plánovanou rekonstrukcí mostu. Dále orgán ochrany přírody konstatuje, že funkční význam vrby a olše, vzhledem k tomu, že rostou v místech, kde bude probíhat stavební činnost, je nízký. Naopak estetický význam dřevin je dobrý, protože jsou součástí skupiny dřevin rostoucích podél Pekelského potoka. V souladu s návrhem žadatele byla ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin uložena náhradní výsadba.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.


#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřipustné.

otisk úředního razítka

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1653 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	29 -06- 2018
Č.j.:	3302 / 2018
Přílohy:	4
K vyřízení:	JKu (S2a)
	

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný  
Datum: 28.06.2018 15:27:24 +02:00

## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

Povodí Labe, státní podnik  
HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 25.6.2018 33561/2018/PLa

18/26216

listy	přílohy	sk. znak	lhůta
1			

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
530 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 54597/18-Fe  
Spisová zn.: OZPZ 10919/2018

PUT  
ČA

Povodí Labe, státní podnik  
závod PARDUBICE

Datum: 27-06-2018

IČ: 70890005  
Č.j.: 1

listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Irena Felixová  
Telefon: 321 748 337  
E-mail: irena.felixova@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 20.06.2018

Povodí Labe, státní podnik  
závod PARDUBICE

Datum: 29.6.2018

40

**Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 odstavce 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), vykonávající státní správu v ochraně přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"),

**1. vydává** pro účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

**Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005**

podané prostřednictvím Povodí Labe, s. p., Cihelna 135, Závod Pardubice, 530 09 Pardubice

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

### povolení

ke kácení 2 ks olší lepkavých – *Alnus glutinosa* (obvody kmenů měřené ve výšce 130 cm od země jsou 42 cm) rostoucích na p. p. č. 3912/8 v k. ú. Kolín. Odstranění uvedených dřevin rostoucích mimo les může být provedeno v době vegetačního klidu, které je definováno ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. a ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (nejčastěji tj. začátek listopadu až konec března). V případě, že odstranění dřevin bude nutné realizovat v době vegetace, nesmí být provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků.

**2. ukládá** účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

**Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005**

podané prostřednictvím Povodí Labe, s. p., Cihelna 135, Závod Pardubice, 530 09 Pardubice

podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona

### provedení náhradní výsadby

za následujících podmínek:

- Náhradní výsadba bude spočívat ve vysazení 2 ks olší lepkavých o obvodech kmínků 10 – 12 cm s řádně zapěstovanou korunkou na p. p. č. 3022/1 v k. ú. Kolín. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
- Náhradní výsadba bude provedena **do 15.05.2019** a následná péče bude zajištěna po dobu min. 3 let. V případě úhynu musí být dřeviny v tomto období nahrazeny.
- Po ukončení prací na náhradní výsadbě bude orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín vyzván, aby provedl kontrolu.

#### **Odůvodnění:**

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost ze dne 13.06.2018 a v provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny rostoucí na p. p. č. 3912/8 v k. ú. Kolín jsou součástí významného krajinného prvku vodního toku Pekelský potok a údolní nivy tohoto toku. Z tohoto důvodu byl Městský úřad Kolín, jako kompetentní orgán ochrany přírody, požádán o stanovisko k výše uvedenému odstranění dřevin. Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 38740/18–Fe ze dne 15.05.2018. Pozemek, na kterém dřeviny rostou, je ve vlastnictví: Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Vlastník pozemku se k žádosti vyjádřili takto: žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku.

Důvodem podané žádosti o povolení kácení olší je plánovaná rekonstrukce mostu nazvaná „I/38H Kolín, Most ev. č. 38H-037“ – oprava přilehlých svahových kuželů.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín považuje za závažný důvod kácení plánovanou rekonstrukcí mostu. Dále orgán ochrany přírody konstatuje, že funkční význam olší, vzhledem k tomu, že rostou v místech, kde bude probíhat stavební činnost, je nízký. Naopak estetický dřevin je dobrý, protože olše jsou součástí skupiny dřevin rostoucích podél Pekelského potoka. V souladu s návrhem žadatele byla ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin uložena náhradní výsadba.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný  
Datum: 25.06.2018 08:42:21 +02:00

## Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: [zivotni.prostredi@mukolin.cz](mailto:zivotni.prostredi@mukolin.cz)

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting  
Engineers, Ltd.)  
Bezová 1658/1  
147 00 PRAHA 4

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 36138/18-Mu  
Spisová zn.: OZPZ 10091/2018

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Ing. Blanka Mukařovská  
Telefon: 321 748 349  
E-mail: [blanka.mukarovska@mukolin.cz](mailto:blanka.mukarovska@mukolin.cz)

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 29.06.2018

**I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040 – souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.**

### Rozhodnutí

Vzhledem k výsledku provedeného řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390

### souhlas

se stavbou - I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040 (celková rekonstrukce), na poz. parc. č. 3912/13, 3912/22, 3912/8, 3912/9, 3912/10, 2989/48, 2989/43, 2989/91, 2989/83 k.ú. Kolín, město Kolín, souřadnice (S-JTSK) Y:690232, X:1056086, na poz. parc. č. 3044/1, 2900/2, 1790/2, 1790/3, 1790/14, 3026/9, 2901/11, 3026/10, 2901/1, 1785/15, 3026/1, 1712/1 k.ú. Kolín, město Kolín souřadnice (S-JTSK) Y:686956, X:1058674, na poz. parc. č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3658/256, 2658/258, 2886, 3244/2, 3025/1, 1729/3 k.ú. Kolín, město Kolín souřadnice (S-JTSK) Y:686394, X:1059414 na pozemcích při korytě vodního toku podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za těchto podmínek:

1) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zn. PVZ/18/11149/Mf/0, ze dne 09.04.2018:

- Požadujeme dodržet normu ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“
- Stavby mostních objektů je nutné koncipovat tak, aby nebyly ovlivněny odtokové poměry a retenční schopnosti povodí v dané lokalitě. Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu
- Nosné mostní pilíře nesmí zasahovat do průtočného profilu toku a jejich rozmezí musí být dimenzováno pro průtok  $Q_{100}$  s minimální tolerancí 500mm pod spodní hranou mostovky k danému profilu v místě stavby
- Stavební a výkopový materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku
- Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody
- jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP
- Začátek a konec prací oznámit na povodí Labe s.p. – provozní středisko Čáslav



2) Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody

Vzhledem k tomu, že stavebník si je vědom rizika spojeného se stavbou při korytě vodního toku, Povodí Labe, s.p., ani vodoprávní úřad neponese zodpovědnost za případné škody na nemovitosti způsobené velkými vodami a ledovými jevy.

Tento souhlas se uděluje na dobu jednoho roku, pokud nebude využit pro vydání povolení příslušným stavebním úřadem.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390

#### Odůvodnění:

Dne 17.04.2018 obdržel Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, které je v tomto řízení zastupována společností PONTEX s.r.o., Bezová 1658, Praha 4, k udělení souhlasu ke stavbě – I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040 a uznal ji za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rekonstrukci stávajících mostů. Při řízení vodoprávní úřad zjistil, že jde o stavbu, zařízení a činnost, k nimž není třeba povolení podle § 8 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které však mohou ovlivňovat vodní poměry, a proto je třeba k nim udělit souhlas. Bez tohoto souhlasu vodoprávní úřadu nemohou orgány, které jsou oprávněny povolit předmětnou stavbu, zařízení nebo činnost, vydat žádné povolení k jejich realizaci (§ 17 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K žádosti bylo předloženo vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 09.04.2018, zn. PVZ/18/11149/Mf/0.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

#### Doručuje se:

##### Účastníkům řízení

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová č.p. 1658/1, 14700 Praha 47

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 28012 Kolín

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný  
Datum: 03.07.2018 08:35:21 +02:00

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	03-07-2018
Č.j.:	3357/2018
Přílohy:	K
K vyřízení:	JKu (SZg)
Rozdělil:	

*Ing. Radek Smutný*

## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1  
147 00 PRAHA 4

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 38740/18-Fe  
Spisová zn.: OZPZ 8391/2018

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Irena Felixová  
Telefon: 321 748 337  
E-mail: irena.felixova@mukolin.cz

IČ: 40763439

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 15.05.2018

**Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Pekelský potok a údolní nivy tohoto toku, p. p. č. 3912/8 a 3912/22 v k. ú. Kolín dle ustanovení 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.**

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), a ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), vykonávající státní správu v ochraně přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona, **vydává pro**

**Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390**

(prostřednictvím spol. Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha, IČ: 40763439, na základě plné moci ze dne 26.03.2018)

#### **souhlasné závazné stanovisko.**

Toto stanovisko je vydáno k zásahu do významného krajinného prvku - vodního toku Pekelský potok a údolní nivy tohoto vodního toku (dále jen VKP) v rámci rekonstrukce mostu nazvané „I/38H, Kolín, Most ev. č. 38H-037“. Tato stavba si vyžádá kácení 2 ks olší lepkavých a 1 ks vrby bílé o obvodech kmenů měřených ve výšce 130 cm od země cca 47 cm rostoucích na p. p. č. 3912/8 v k. ú. Kolín a 1 ks olše lepkavé o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm od země také cca 47 cm rostoucí na p. p. č. 3912/22 v k. ú. Kolín.

Orgán ochrany přírody MěÚ Kolín se zásahem souhlasí za následujících podmínek:

- Zásah může být proveden v rozsahu projektové dokumentace nazvané „I/38H, Kolín, Most ev. č. 38H-037“.
- Odstranění uvedených dřevin rostoucích mimo les může být provedeno v době vegetačního klidu, které je definováno ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. a ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (nejčastěji tj. začátek listopadu až konec března). V případě, že odstranění dřevin bude nutné realizovat v době vegetace, nesmí být provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků.
- Odstranění musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k poškození ostatních dřevin rostoucích v blízkosti dřevin kácených dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kolín bude písemně (e-mailem, telefonicky) minimálně s týdenním předstihem oznámeno zahájení stavebních prací.

**Tímto stanoviskem není dotčena povinnost vyplývající z ustanovení § 8 odst. 1 zákona.**

#### Odůvodnění:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 24.04.2018 žádost od Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 (prostřednictvím spol. Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha, IČ: 40763439, na základě plné moci ze dne 26.03.2018) o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému zásahu do VKP - vodního toku Pekelský potok a údolní nivy tohoto toku v rámci rekonstrukce mostu nazvané „I/38H, Kolín, Most ev. č. 38H-037“. Tato stavba si vyžádá kácení 2 ks olší lepkavých a 1 ks vrby bílé o obvodech kmenů měřených ve výšce 130 cm od země cca 47 cm rostoucích na p. p. č. 3912/8 v k. ú. Kolín a 1 ks olše lepkavé o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm od země také cca 47 cm rostoucí na p. p. č. 3912/22 v k. ú. Kolín. V souhlasném stanovisku je uvedeno několik podmínek, jejichž cílem je snížení negativního vlivu záměru na významný krajinný prvek. V první podmínce je uvedeno, že realizace stavby bude provedena dle projektové dokumentace. Další podmínka se zabývá termínem odstranění dřevin. Jako nejvhodnější termín je doba vegetačního klidu, hlavně proto, aby při kácení nedošlo k vyrušování ptáků v době hnízdění či dokonce k jejich usmrcení. V případě, že odstranění dřevin bude nutné provést v době vegetace, je bezpodmínečně nutné respektovat dobu hnízdění ptáků. Třetí podmínka zajišťuje ochranu dřevin rostoucích v blízkosti plánované rekonstrukce mostu.

Z důvodu případné kontroly realizované stavby si orgán ochrany přírody v poslední podmínce vymínil oznámení zahájení stavebních prací.

Při splnění všech podmínek pravděpodobně nedojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, ani k jeho zničení.

#### Poučení:

Toto závazné stanovisko je vydáváno podle ust. § 149 správního řádu výhradně jako podklad, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí jiného správního orgánu. Nejedná se o rozhodnutí vydané ve správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

**Doručuje se:**

Účastníkům řízení

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 14700 Praha 47

Na vědomí

Městský úřad Kolín, OV-SÚ, Karlovo náměstí 78, 28012 Kolín

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný  
Datum: 17.05.2018 10:07:30 +02:00

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	17 -05- 2018
Č.j.:	2486 / 2018
Přílohy:	1
K vyřízení:	JKM (S2a)
Rozdělit:	

*Rad - 10.11.18*





# Povodí Labe, státní podnik

## Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

PONTEX s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PVZ/18/11149/Mf/0 Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670

9.4.2018

Ing. Jiří Novák/327 313 341

### I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040

Dne 12.3.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace, kterou vypracovala firma Pontex, s.r.o.(02/2018) se jedná o opravu stávajících mostů na komunikaci I/38H v Kolíně. Konkrétně se jedná o most ev. č. 38H-037 přes vodní tok Peklo (IDVT 10101051), ev. č. 38H-037A přes chodník, ev. č. 38H-039 přes vodní tok Polepka (IDVT 10185513) a most ev. č. 38H-040 přes vodoteč Nebovidský potok (IDVT 10185512).

Most 38H-037 kříží vodoteč Peklo v ř.km 1,000, koryto toku je v dotčeném místě neupravené a nachází se zde pozemky parc. č. 3016/9, 3912/8 a 3016/2, k.ú. Kolín, které jsou v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Stávající nosná konstrukce bude ponechána, dojde k vybourání ŽB římsy a křídla na levé straně a provedení nových ŽB monolitických křídel. Koryto vodního toku bude opevněno kamennou dlažbou.

Most 38H-039 kříží vodoteč Polepka v ř.km 1,250, koryto toku je upravené (úprava i.č. 9051013575), konstrukce betonová montovaná. Pozemek koryta toku parc. č. 3026/1, k.ú. Kolín je v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Nosná konstrukce mostu bude tvořena deskovými prefabrikáty z dodatečně předpjatého betonu a rozdíl mezi spodní hranou mostovky a kótou hladiny při průtoku  $Q_{100}$  je cca 0,97 m.

Most 38H-040 kříží Nebovidský potok v ř.km 0,880, koryto je neupravené a pozemky pod mostní konstrukcí patří ŘSD a městu Kolín. Na ně plynule navazují pozemky koryta toku parc. č. 3025/1 a 3245, k.ú. Kolín, které jsou v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Stávající nosná konstrukce bude ponechána, dojde k ubourání říms, čelní zdi a k odebrání násypu nad klenbou a opěrami. Nosná konstrukce bude zesílena ŽB deskou.

Investorem akce bude: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 690232, X: 1056086, HSL\_1320 - Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686956, X: 1058674 a souřadnicích (S-JTSK) Y: 686394, X: 1059414.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou výše uvedených vodních toků** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme dodržet normu ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
- Stavby mostních objektů je nutné koncipovat tak, aby nebyly ovlivněny odtokové poměry a retenční schopnosti povodí v dané lokalitě. Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu.
- Nosné mostní pilíře nesmí zasahovat do průtočného profilu toku a jejich rozmezí musí být dimenzováno pro průtok  $Q_{100}$  s minimální tolerancí 500 mm pod spodní hranou mostovky k danému profilu v místě stavby.
- Stavební a výkopový materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku.
- Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
- Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP.
- Začátek a konec prací oznámit na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Čáslav (Ing. Jiří Novák, tel.: 327 313 341).

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky parc. č. 3016/9, 3912/8, 3016/2, 3026/1, 3025/1 a 3245, k.ú. Kolín), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem, závod Pardubice (Ing. Anna Chmielová, tel.: 466 868 328) po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které je vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Střední Labe se sídlem Cihelna 135, 530 09 Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

PD byla předána na odbor VHD k vydání stanoviska k povodňovým a havarijním plánům.

Povodí Labe,  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(01)

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Na vědomí: PL – Z2 Pardubice

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bazová 1653 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	11 -04- 2018
Č.j.:	1893/2018
Přílohy:	8
K vyřízení:	1 km (Pz)
Rozdělil:	

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

PONTEX s. r. o.  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 1

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE  
Č.j.: PX 1197/2018  
ze dne 8.3.2018

ČÍSLO JEDNACÍ  
VHD/Ja/18/16120

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Jansa/708  
jansap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ  
16.4.2018

### Povodňové plány

Prostřednictvím Odboru péče o vodní zdroje našeho státního podniku jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 8.3.2018 o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „I/38 Kolín, mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040“, jejíž součástí jsou i povodňové plány těchto objektů:

- Most ev. č. 38H-037 přes Pekelský potok (IDVT 10101051),
- Most ev. č. 38H-039 přes Polepka (IDVT 10185513),
- Most ev. č. 38H-040 přes Nebovidský potok (IDVT 10185512).

K návrhu povodňového plánu výše uvedené stavby, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, nemáme z hlediska správce výše uvedených vodních toků závažnějších připomínek.

Zahájení a ukončení stavebních prací požadujeme oznámit na naše Provozní středisko Čáslav. Příslušným úsekovým technikem je Ing. Jiří Novák – tel. 327 313 341, 778 770 610.

Projektovou dokumentaci obdržíte jako přílohu našeho stanoviska k havarijním plánům jednotlivých objektů.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(5)

Ing. Jiří Petr  
vedoucí odboru  
vodo hospodářského dispečinku

**Na vědomí**

Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice



# Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

PONTEX s.r.o.  
Bezová 1658  
Praha 4  
147 14

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE  
PX 1197/2018

ČÍSLO JEDNACÍ  
VHD/Št/18/16229

VYŘIZUJE/LINKA  
ing. Štultcová/708  
stultcovap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ  
16.4.2018

## Stanovisko k Havarijním plánům pro stavbu „I/38 Kolín mosty ev.č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040“ v k.ú. Kolín

Prostřednictvím Odboru péče o vodní zdroje našeho státního podniku jsme obdrželi k vyjádření žádost z 12.4. 2018 k projektové dokumentaci (PD) pro výše uvedenou stavbu. PD obsahuje Havarijní plány týkající se těchto objektů:

- Most ev. č. 38H-037 přes Pekelský potok (IDVT 10101051),
- Most ev. č. 38H-039 přes Polepka (IDVT 10185513),
- Most ev. č. 38H-040 přes Nebovidský potok (IDVT 10185512).

K předloženým Havarijním plánům máme z hlediska správce Pekelského potoka (IDVT 10101051), Polepky (IDVT 10185513) a Nebovidského potoka (IDVT 10185512) tyto společné připomínky:

- V Příloze č.1 - Plán vyrozumění opravte kontakt na ČIŽP, lokalita je v územní působnosti ČIŽP Ol Praha – hlášení havárií - **731 405 313**.
- Po výběru zhotovitele stavby budou doplněny v Příloze č. 2 Údaje o uživateli závadných látek.

Dále Vás v souladu s § 39, odst. 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách žádáme o zaslání jednoho výtisku každého z předmětných Havarijních plánů, po jejich schválení vodoprávním úřadem, pro naši služební potřebu na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(5)  
vedoucí odboru  
vodo hospodářského dispečinku

Na vědomí: PL, závod 2

Příloha: PD

**PONTEX s.r.o.**

Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

Došlo: 23 -04- 2019

Č.j.: 2028 / 2018

Přílohy: 2

K vyřízení: 100 (12a)

Rozdělit: .....

**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp.zn. 10706/66295/2017-8201-OÚZ-PCE

Pardubice 10. listopadu 2017  
Výtisk jediný  
Počet listů: 2

PONTEX s.r.o. Praha  
pobočka České Budějovice  
Jiří Tuček  
Žižkova tř. 12

371 22 České Budějovice

**I/38 H Kolín, Mosty ev. č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040**  
K čj. 17 703 00

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

Ministerstva obrany – České republiky, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Rozhodnutí platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Rozhodnutí platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.*

### **Podmínky:**

1. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/38 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunu nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
2. V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
  - únosnost objektů - min. 70 t,
  - směrové poloměry oblouků 20-30 m,
  - podjezdná výška - 4,5 m,
  - šířka vozovky 7 m.
3. Při uzavírci silnice požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 517) minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
4. Bude – li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.**

Vyřizuje: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682

Bc. Pavla Hromádková  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

### **Adresa pro doručování:**

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4

tel.: +420 257 014 310

e-mail: oznameni@arup.cas.cz

Pontex, s.r.o.  
Ing. Stanislava Zahradníková  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

V Praze 25. dubna 2018

Č. j.: ARUP – 4396/2018

**Věc: Vyjádření ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče**

**Kolín (okres Kolín)**

Popis akce: „I/38 Kolín, mosty event. č. 38H-037A, 38H-039, 38H-040“, k. ú. Kolín.

Vážení,

k Vaší žádosti doručené dne 17. 4. 2018 sdělujeme, že Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. nemá k výše uvedené akci zásadní námitky.

Dovolujeme si Vám ovšem sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí stavebník podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění. Zahájení zemních a výkopových prací musí být **oznámeno písemně** (poštou či emailem) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. **v předstihu nejméně 14 dnů.**

Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Regionální muzeum v Kolíně, archeologické oddělení, Brandlova 35, 280 02 Kolín I.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
11

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.  
ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: Iveta Pham  
Referát archeologické památkové péče



**PONTEX s.r.o.**

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 30 -04- 2018

Č.j.: 2188 / 2018

Přílohy: 1

K vyřízení: √ km (S2a)

Rozdělit:



PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:  
12.04.2018  
PX1764/2018Naše značka:  
118180020  
(Z1282)Vyřizuje:  
Aleš ZahajskýKolín dne:  
04.05.2018**Věc: I/38H Kolín, mosty ev. c. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040 Most ev. c. 38H-039**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Silnice I/38H v intravilánu města Kolín  
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Projektant: PONTEX s.r.o. Praha, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice  
Č. zakázky: 1771000; Datum: 2/2018

Předmětem předložené dokumentace je oprava 4 stávajících mostů na silničním průtahu městem. Šířkové uspořádání na mostě ev. c. **38H-039**: vozovka šířky 12,0 m, oboustranný chodník šířky vlevo 1,94 m, vpravo 2,66 m bude při rekonstrukci mostu zachováno. Podélný sklon chodníků je menší než 1:12. Příčný sklon 2%. Most ev. c. **38H-037** má vozovku šířky 19,10 m mezi zvýšenými obrubami. Na železobetonových rímсах je osazeno zábradelní svodidlo. Chodníky nejsou provedeny, most není určen pro pohyb chodce. Most ev. c. **38H-037a** má vozovku šířky 15,55 m mezi zvýšenými obrubami. Na obou stranách vozovky je chodník, vlevo š. 3,38m, vpravo š. 2,60m. Na vnějších stranách jsou chodníky opatřeny parapetními zdmi, od vozovky jsou chodníky odděleny dvoumadlovým zábradlím. Bude ponecháno stejné šířkové uspořádání, parapetní zdi budou nahrazeny zábradlím. Současný sklon ramp je 10,0 %, 10,65% a 7,49%. Prodloužení ramp a změna podélných sklonů ramp není, vzhledem ke stávajícím prostorovým možnostem, dle PD možné. Most ev. c. **38H-040** má šířkové uspořádání: vozovka šířky 9,60 m bez svodidel, na povodňové straně je proveden chodník s dlažbou z kamenných kostek a kamenným obrubníkem. PD rekonstrukce mostu neuvažuje osazení chodníku. Stezka pro peší je vedena podél návodní strany mostu.

Z hlediska plnění požadavků **vyhlášky** č. 398/2009 Sb. (dále také jen vyhl.), lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. S odkazem na bod 1.1.2. příl. 2 vyhl. požadujeme aby komunikace pro chodce u mostního objektu "**037a**" měla **příčný sklon** nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).


**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek** za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBORNÝ KONZULTANT

-118-

**Aleš Zahajský, odborný konzultant**  
Adr. střediska: Šotnovská 580, 280 02 Kolín II  
kontakty: 603 44 77 40, az@hypocena.cz





VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN. (č.j.): S 9533 /S-19491/2018-SZDC-OR PHA-710-Sta  
UKLÁDACÍ ZN.:  
SKART. ZN.-LH.: S5  
POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 1  
POČ. LISTŮ PŘ.: 1  
VYŘIZUJE: Bc. Vojtěch Starý  
TEL.: 972 226 416  
FAX: 972 224 815  
E-MAIL: StarýV@szdc.cz  
DATUM: 9. 5. 2018

Pontex s.r.o.  
Ing. Stanislava Zahradníková  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	16-05-2018
Č.j.:	2458/2018
Přílohy:	
K vyřízení:	✓ Km (24)
Rozdělit:	
RR 9984572 302	

**Souhrnné stanovisko  
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  
k žádosti ke stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SZDC“), Oblastní ředitelství Praha (dále jen „OR Praha“) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k žádosti ke stavebnímu řízení  
pro stavbu:**

**Název stavby:** I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040  
**Místo stavby:** k.ú. Kolín  
**Trat':** Kolín – Rataje nad Sázavou odbočka, v žkm 1,560 – 1,570 vlevo tratě ve vzdálenosti 10 m (měřeno kolmo od osy koleje), mimo pozemky SZDC  
**TÚDÚ:** 1741 04  
**Žadatel:** Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
**Stavebník / Investor:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

*Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostních objektů v Kolíně. Celkem se jedná o 4 mostní objekty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040. Pouze most přes Polepku (ev. č. 38H-039) se nachází v ochranném pásmu dráhy železniční trati.*

Stavba se nachází v **ochranném pásmu dráhy** železniční trati, mimo pozemky SZDC.

V prostoru dotčeném stavbou **se nachází** inženýrské sítě a zařízení v majetku SZDC.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely řízení u příslušného stavebního úřadu a k realizaci stavby a zároveň je souhlasným vyjádřením organizace oprávněné hospodařit s pozemkem České republiky (SZDC) sousedícím se stavbou, a to za níže uvedených podmínek.

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou v ochranném pásmu dráhy**

**s o u h l a s í**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha I, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. Zařízení staveniště se nebude nacházet na drážních pozemcích.
6. Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelná s návěstními znaky, nebo taková, která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslněním řidičů drážních vozidel, apod.).
7. Přebytný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
8. Pokud dojde v důsledku stavebních prací, nebo dopravy stavebního materiálu k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
9. Stavební práce budou prováděny **v blízkosti provozované trati, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Během provádění prací nesmí být dotčen průjezdný průřez ani volný schůdný a manipulační prostor na mostním tělese 3,5 m od osy koleje. Do tohoto prostoru nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, manipulace se stavební technikou apod.).**
10. Upozorňujeme, že všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, tzn. prostor mimo křížení s komunikací je **do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje prostorem veřejně nepřístupným** (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty.

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění.

Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) :

Postup: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>

Časté dotazy: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotazy.html>

11. Informujeme, že v blízkosti zájmového území stavby se nachází žel. přejezd s trasami zabezpečovacích kabelů ve Správě sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk (SSZT Nb). Orientační situace s trasami kabelů zasíláme v příloze. Toto zařízení nesmí být stavbou dotčeno.

- **správce zařízení: paní Zdeňka Černá, tel. 972 255 101**

12. Při realizace akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK + TK+ MK Kolín – Uhersko, TK Kolín – Ratboř) v majetku SŽDC TÚDC Praha, ve správcovské činnosti ČD Telematika a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1201805257 ze dne 27. 3. 2018, které bylo již zasláno žadateli.

**Požadujeme objednat u ČD Telematika a.s. před započatím prací vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC**

V případě, že by trasa kabelů DK + TK Kolín – Uhersko měla být pojižděna stavební technikou, je nutné ji včetně ochranného pásma zapanelovat.

- **správce zařízení TÚDC Praha: Jiří Sládek, tel. 972 245 566**

13. **Zahájení prací ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem písemně OŘ Praha** na e-mailovou adresu [ePodatelnaORPHA@szdc.cz](mailto:ePodatelnaORPHA@szdc.cz) a současně telefonicky Správě tratí Nymburk, TO (traťový okrsek) Kolín, místnímu správci dráhy – **pan Zdeněk Krejčík**, tel. č. **725 544 459**. V ohlášení uveďte č. j. tohoto souhrnného stanoviska.

**S místním správcem bude projednán a konzultován technologický postup stavby.**

- Pokud z projednaného technologického postupu vyplyne nutnost železniční výluky, je potřeba zpracovat technologický postup veškerých prací (vč. přípravných prací) s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu a tento spolu s žádostí o vypracování výluk předložit Ing. Jiřímu Abelovi, tel.: 972 224 692, 725 389 718, e-mail: [AbelJ@szdc.cz](mailto:AbelJ@szdc.cz), a to **min. 90 dnů** před předpokládaným termínem zahájení výluky (z důvodu dlouhodobého plánování výluk).
- Na konání jednotlivých výluk je současně potřeba uzavřít smlouvu se SŽDC, Dílčdná 1003/7, 110 00 Praha 1, kontakt: p. Jaroslav Adamec, tel. 972 244 551, 602 385 417, e-mail: [AdamecJ@szdc.cz](mailto:AdamecJ@szdc.cz).

Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení, vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska a z projednání technologického postupu stavby.

14. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu do původního stavu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
15. **Investor požádá v přiměřeném předstihu před žádostí o vydání kolaudačního souhlasu OŘ Praha o prohlídku dokončené stavby** a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.

*Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3, nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Stavebník požádá o souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy rovněž Drážní úřad, sekci stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (bližší informace na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) → Činnosti → Speciální stavební úřad).*

**Trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly zapracovány do podmínek povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a datem vydání souhrnného stanoviska.**

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby a **platí 2 roky** od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě vydán pravomocné rozhodnutí/povolení, je stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

**Příloha:**

Situace přejezdu a kabelových tras SSZT Nb

1 x A4




Libor Škvára  
náměstek ředitele pro techniku  
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(701)

Situace přejezdu a kabelových tras SSZT Nb.

Elektroizola - kabely

⇐ LEDEČKO



**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2****sekce stavební, územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SOP1406/18-2/Ka

Č. j.: DUCR-38297/18/Ka

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 27. června 2018

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducr.cz

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

**vydává**

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 8. června 2018 žadatelem **Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439,**

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y  
u m í s t ě n í , p o v o l e n í , o h l á š e n í s t a v b y****k.ú. Kolín****"I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Kolín – Rataje nad Sázavou v žkm cca 1,560 – 1,570 v minimální vzdálenosti cca 10 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 3044/1, 2900/2, 1790/2 a dalších v k.ú. Kolín.

**Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

**Odůvodnění**

Drážní úřad obdržel dne 8. června 2018 žádost právnické osoby : Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé


provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

**Toto stanovisko:**

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7.

Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2

(47)

  
**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

**Příloha:**

- 1x odsouhlasená dokumentace

**Rozdělovník:**

- Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439

Spis


<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	29-06-2018
Č.i.:	3313/2018
Přílohy:	
K vyřízení:	1 km (S29)
zdeřilil: .....	

RL44592113 JCT




Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Balt p.v.

Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2



**SOUHLAS**  
dle zák. č. 266/94 Sb.  
č.j. 24CE - 38297/18/kv  
ze dne 27.6.2018

Číslo zakázky:	17 710 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠAN
			38 7718 506, 602 496 210 kosan@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. František KOŠAN



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038  
stř. Č. Budějovice, Žitkova 12, 370 01

Objednatel:	ŘSD ČR, správa Praha	Obec:	KOITn	Kraj:	Středočeský
Akce:	I/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040			Datum	Stupeň
				2/2018	DSP
Objekt:	SO 203 - MOST EV. Č. 38H-039			Souprava	Č. přílohy
Příloha:					


Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2

47  
*[Signature]*

### SOUHLAS

dle zák. č. 266/94 Sb.  
č.j. *2408 - 38297/19/ka*  
ze dne *27.6.2018*


Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	17 710 00	HIP:		 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 str. Č. Budějovice, Žitkova 12, 370 01
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN	
			38 7718 506, 602 496 210 kosan@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. František KOŠÁN	

Objednatel:	ŘSD ČR, správa Praha	Obec:	KOlfín	Kraj:	Středočeský
Akce:	I/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040			Datum	Stupeň
				2/2018	DSP
Objekt:	SO 203 - MOST EV. Č. 38H-039			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA				C.203-1







Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2

**SOUHLAS**  
dle zák. č. 266/94 Sb.  
č.j. *DÚCE - 38297/18/KC*  
ze dne *27.6.2019*

- Legenda :
- vodovodní potrubí VODOS Kolín
  - oděhovač stoka VODOS Kolín
  - kabely ČD Telemark
  - STL Plynovod
  - neprovozovaný kabel CETIN
  - metalický kabel CETIN
  - veřejné osvětlení
  - odvodnění komunikace
  - hranice parcel KN
  - dobový zábor parcel KN
  - trvalý zábor parcel KN

Poznámka :

- Souhlasíme s JTSK hodnotou dovozního a trvalého záboru parcel KN - viz příl. 4, E.3.
- Přechodová deska před OP1 upravena : kamenné obrubníky 100 x 100 mm do betonu C 20/25 - XF3. U vozovky budou budo osazeny do betonu kamenné obrubníky, příp. bude možná použít stávající kamenné obrubníky. U zeleňního pruhu budou osazeny betonové obrubníky.
- Světly podél křídel budou opěrnými kamennou dlažbou II. 0,20 m do betonu C 20/25 - XF3 a 0,10 m na šikmoplošném podkladu II. 100 mm, budou uloženy "Kotilky". Kamenná dlažba bude opřena o betonové prahy 0,8 x 0,8 m z betonu C 25/30 - XF3. Betonové prahy budou napojeny na současnou opěrní konstrukci bláznových svahů ze žib. panelů.
- Před OP1 bude provedena nová povrchová oprava povrchu konstrukce (odfrézování + nová živná vrstva).
- Za OP2 bude provedena nová konstrukce vozovky a chodníku.

Souhlasový systém: JTSK Výkresový systém: Batt p.v.			
Číslo zakázky:	17 710 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Věslav HVEZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠAR
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. František KOŠAR
Objednatel: ŘSD ČR, ústředí Praha		Kraj: Středočeský	
Alce: I/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040		Datum: 2/2018	
Objekt: SO 203 - MOST EV. Č. 38H-039		Stupeň: DSP	
Příloha: PŮDORYS, NOVÝ STAV		Souprava: Č. přílohy	
		C.203-4	



PONTEX spol. s r. o.  
Ing. František Košan

Bezová 1658  
147 14 Praha 4

PONTEX spol. s r. o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	23-05-2018
Č.j.:	1544/2018
Přílohy:	1
K vyřízení:	1 km (22a)
Rozdělil:	

22 90924457 402

V odpovědi uvádějte naši značku

Váš dopis zn.  
1771000

ze dne  
18.5.18

Naše značka  
PÚ-MO 8630 /2018- 21200

Vyřizuje  
Ing. J. Čermák

linka  
703

V Praze dne  
18.5.2018

Věc: I/38H opravy mostů ev. č.: 38H – 037 přes potok, 38H – 037a přes pěší komunikaci, 38H – 039 přes potok, 38H – 040 přes potok ve městě Kolín, vyjádření správce mostu k předložené DSP, pro stavební povolení

Předložili jste správci mostů projektovou dokumentaci -číslo zakázky 17 710 00 ve stupni DSP pro zamýšlenou stavební akci: „I/38H Kolín mosty ev. č.: 38H – 037, 38H – 037a, 38H – 039, 38H - 040“, opravy a rekonstrukce, okr. Kolín na průtahu silnice I/38H – intravilán města Kolín.

K předložené DSP (02/2018 Pontex s.r.o.) jako stávající správce předmětných mostů nemáme podstatných připomínek a souhlasíme s navrženým řešením provedení oprav mostů 38H – 037, 38H - 0 37a, 38H – 040, včetně úplné přestavby mostu 38H – 039. Souhlasíme i s navrženým vedením přeložek kabelů veřejného osvětlení a kabelů CETIN v rámci oprav – rekonstrukcí výše uvedených mostů.

Máme pouze drobnou připomínku a to, že je nutné poopravit u názvu akce číslo silnice na I/38H (je uvedené I/38, to platí pro obchvat města Kolína),

s pozdravem

Ladislav Veselý  
vedoucí provozního úseku  
ŘSD ČR, Závod Praha

Na vědomí: zde

p. Luboš Nykodem – inspektor I/38H  
p. L. Veselý - VPÚ 21200  
p. O. Vondruška - PÚ 21200



Váš dopis čj.

PX 1472/2018

Ze dne

26.3.2018

Naše čj.

Č.j.: 2294/2018

Spis č.: 112/18 PHA

Datum

27.9.2018

**Pontex, spol. s r.o.**

**Ing. Stanislava Zahradníková**

**Bezová 1658**

**147 14 Praha 4 - Braník**

Vyřizuje

**Renáta Froschová**

**Regionální správa majetku Praha | TÚ**

**T 725 517 443**

**E froschova@rsm.cd.cz**

**Vyjádření ke stavbě „I/38 Kolín mosty ev.č. 38H – 037, 38H – 039, 38H – 040“**

Zájmová oblast se nachází na TÚ 1741 Kolín – Rataje nad Sázavou v žkm 1,580 cca. Stavba 38H – 039 se nachází na pozemku ve vl. ČD, a.s., p.č. 3044/1, k.ú. Kolín. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Ostatní mosty se nachází mimo pozemky ve vl. ČD, a.s. a mimo ochranné pásmo dráhy.


RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., neeviduje inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek ke stavbě dle projektové dokumentace z 2/2018, stupeň PD DSP, zak.č. 17 710 00 při dodržení těchto podmínek:

- s ohledem na umístění a další využívání předmětné stavby 38H - 039 požadujeme **odkup smysluplné části pozemku p.č. 3044/1, k.ú. Kolín ve vl. ČD, a.s.** v rozsahu realizované stavby vč. přístupu, kontaktní osoba za RSM Praha **pí. Marášková**, e-mail: [maraskova@rsm.cd.cz](mailto:maraskova@rsm.cd.cz), tel.: **602 186 158**;
- na dobu provádění stavebních prací musí být uzavřena **nájemní smlouva** s ČD, a.s., na užívání výše uvedeného pozemku. Žádost je nutno zaslat **pí. Absolonové**, e-mail: [absolonova@rsm.cd.cz](mailto:absolonova@rsm.cd.cz) **před podáním žádosti o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu. V případě, že žádost nebude zaslána do 14 dnů od odeslání tohoto vyjádření, celkový souhlas s pracemi na pozemcích ve vl. ČD, a.s. tím pozbývá platnosti**;
- před zahájením stavebního řízení požadujeme uzavřít **smlouvu o právu provést stavbu**. Tato smlouva musí obsahovat závazek investora mající význam smlouvy o smlouvě budoucí, kterým se investor zaváže na výzvu vlastníka nemovitosti uzavřít kupní smlouvu na nákup dotčených nemovitostí ve smyslu § 1785 NOZ. Závazek představující budoucí kupní smlouvu musí zejména specifikovat předmět kupní smlouvy, kupní cenu nebo způsob jejího určení a její úhradu a dobu realizace uzavření kupní smlouvy, tj. do kdy je nutno učinit ze strany prodávajícího výzvu k uzavření kupní smlouvy (ujednaná lhůta). Ujednanou lhůtu je nutno stanovit s ohledem na důvodné možnosti a potřeby investora a interní postupy a předepsané náležitosti prodeje nemovitosti u ČD, a.s. **Kontaktní osoba p. Machálek**, e-mail: [machalek@rsm.cd.cz](mailto:machalek@rsm.cd.cz);
- před vlastním provedením stavby poskytne investor projektovou dokumentaci, dle které je stavba realizována a to v tištěné i digitální formě;

- skutečné částky budou přesně stanoveny až ve **vlastní Smlouvě o zřízení věcného břemene**, po předložení geometrického plánu, zhotoveného dle zaměření skutečného provedení stavby;
- **zábor stavby nesmí zamezit ani omezit vjezd na nákladové nádraží;**
- z důvodu existence světelného železničního zařízení vč. kabelů ČD Telematiky v místě trvalého záboru upozorňujeme, že je **nutné mít souhlasné stanovisko se stavbou od SSZT SŽDC, s o. a ČD Telematika a.s.;**
- musí být dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí;
- stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s.;
- musí být dodržen standard SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích na pozemku ve vl. ČD, a.s. **Kontaktní osoba ekolog Ing. Šimůnková, tel.: 602 604 764.**

Upozorňujeme, že uvažovaná stavba se dle zákona č.266/1994 Sb., v platném znění, § 8 bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Dle § 9, odst. 1) zákona se musí ke stavbám v ochranném pásmu vyjádřit Drážní správní úřad. Dále je nutno vyžádat si stanovisko SŽDC, s.o.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za dva roky od jeho vydání.



Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  
ředitel Regionální správy majetku Praha

<b>PONTEX s.r.o.</b>	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	04 -10- 2018
Č.j.:	5218/2018
Přílohy:	2
K vyřízení:	JKu (SŽa)
Rozdělil:	

22 640 33228 962



**Předmět:** Odp: I/38H Kolín, Žádost o odkup pozemku

**Od:** Maraskova@rsm.cd.cz

**Datum:** 9.10.2018 13:53

**Komu:** zahradnikova@pontex.cz

Dobrý den,  
takto žádost je dostačující.  
Hezký den

**Ilona Marášková**

referent správy majetku

**České dráhy, a. s., RSM Praha**

Odd.majetkového podnikání

Prvního pluku 81/2A, 130 00 Praha 3

T: +420 972 246 196, M: +420 602 186 158

E: maraskova@rsm.cd.cz, [www.cd.cz](http://www.cd.cz)



[www.cd.cz/100](http://www.cd.cz/100)

Od: "Zahradníková Stanislava Ing. - Pontex s.r.o." <zahradnikova@pontex.cz>

Komu: maraskova@rsm.cd.cz

Datum: 09.10.2018 13:43

Předmět: I/38H Kolín, Žádost o odkup pozemku

Přeji příjemný den, paní inženýrko,

posílám Vám žádost o odkup části pozemku parc. č. 3044 v k.ú. Kolín na stavbu s názvem "I/38H Kolín, mosty ev. č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040" dle vyjádření Českých drah.

Prosím o zaslání potvrzení o přijetí žádosti. Děkuji předem.

S pozdravem

--

Ing. Stanislava Zahradníková

Pontex s.r.o.

Bezová ul. 1658, 147 14 Praha 4

mobil : 724 145 106

e-mail : zahradnikova@pontex.cz

---

*Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.*

*Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,*

*případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakéhokoliv nabídky pouhým chováním jakéhokoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.*

*Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.*

*Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.*

*Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.*

Sledujte nás i na Facebooku: [www.cd.cz/facebook](http://www.cd.cz/facebook)

— Přílohy: —

plna_moc.pdf	153 kB
1 ptz203bz.pdf	310 kB
4 pudnovbezzab.pdf	206 kB
E.6 zabory.pdf	4,0 MB
B1_PS.pdf	1,3 MB
203-5 por novy.pdf	177 kB
CD_vyj_4_10_2018.pdf	124 kB
Z_CD_odkup_pozemku.pdf	83,3 kB

**Předmět:** Odp: I/38H Kolín, Žádost o odkup pozemku

**Od:** Absolonova@rsm.cd.cz

**Datum:** 10.10.2018 10:27

**Komu:** zahradnikova@pontex.cz

Dobrý den paní Zahradníková,

prosím o sdělení, kdo s námi bude uzavírat nájemní smlouvu, zda společnost Pontex či Ředitelství silnic a dálnic?

Děkuji za odpověď

**Libuše Absolonová**

RSM Praha | Odd.majetkového podnikání

T: +420 972 228 491, M: +420 724 681 428

E: absolonova@rsm.cd.cz

Od: "Zahradníková Stanislava Ing. - Pontex s.r.o." <zahradnikova@pontex.cz>

Komu: absolonova@rsm.cd.cz

Datum: 09.10.2018 14:12

Předmět: I/38H Kolín, Žádost o odkup pozemku

---

Přeji příjemný den, paní Absolonová,

posílám Vám žádost o návrh nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 3044  
v k.ú. Kolín pro stavbu s názvem "I/38H Kolín, mosty ev. č. 38H-037,  
38H-037a, 38H-039, 38H-040" dle vyjádření Českých drah.  
Přílohou Vám zasílám žádost, přehlednou část projektové dokumentace,  
plnou moc a vyjádření Českých drah.  
V případě potřeby došlu další potřebné části projektové dokumentace.

Prosím o zaslání potvrzení o přijetí žádosti. Děkuji předem.

S pozdravem

--

Ing. Stanislava Zahradníková

Pontex s.r.o.

Bezová ul. 1658, 147 14 Praha 4

mobil : 724 145 106

e-mail : zahradnikova@pontex.cz

---

*Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.*

*Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za*

*písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakéhokoliv nabídky pouhým chováním jakéhokoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.*

*Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.*

*Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.*

*Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.*

Sledujte nás i na Facebooku: [www.cd.cz/facebook](http://www.cd.cz/facebook)

— Přílohy: —

plna_moc.pdf	153 kB
1 ptz203bz.pdf	310 kB
4 pudnovbezzab.pdf	206 kB
E.6 zabory.pdf	4,0 MB
203-5 por novy.pdf	177 kB
CD_vyj_4_10_2018.pdf	124 kB
Z_CD_nájem_pozemku.pdf	83,5 kB

**Předmět:** I/38H Kolín, Žádost o odkup pozemku

**Od:** Machalek@rsm.cd.cz

**Datum:** 15.10.2018 7:38

**Komu:** zahradnikova@pontex.cz

### Return Receipt

Your document: I/38H Kolín, Žádost o odkup pozemku

was received by: Machalek@rsm.cd.cz

at: 15.10.2018 07:38:14

---

*Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.*

*Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.*

*Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.*

*Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.*

*Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.*

Sledujte nás i na Facebooku: [www.cd.cz/facebook](http://www.cd.cz/facebook)



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

PONTEX, spol.s.r.o.

Ing. Stanislava Zahradníková  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4 – Braník

**Věc:** Žádost o souhlas vlastníka pozemku pro účely stavebního povolení  
**Akce:** I/38 Kolín mosty ev.č. 38H-03, 38H-037A, 38H-039, 38H-040

S dočasným zábořem pozemku parc.č. 1790/14 ve vlastnictví KOPOS KOLÍN a.s. zapsaného na LV 6240 , k.ú. Kolín **souhlasíme**, za podmínky, že po celou dobu záboru nebude omezen provoz železniční vlečky KOPOS KOLÍN a.s..

Ing. Jaroslav Topol  
technický ředitel

v Kolíně dne 20.4.2018

KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 KOLÍN IV  
Tel.: 321 730 111 Fax: 321 720 639  
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61372971



22 42605847 OCT

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	24 -04- 2018
Č.j.:	2070/2018
Přílohy:	4
K vyřízení:	1 km (Stg)
Rozdělil:	

tel.: +420 321 730 111  
fax: +420 321 730 890

e-mail: prodej@kopus.cz  
www.kopus.cz

Bankovní spojení:

č. ú.: 4102 – 151/0100  
Komerční banka, a. s.

DIČ: CZ61672971  
IČ: 61672971

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3689.



**AVE Kolín s.r.o.**  
**Tří dvorská 1501**  
280 02 Kolín V

PONTEX spol. s r.o.  
Ing. Jan Polívka  
Bezová 1458  
147 14 Praha 4

e. č. 32/18

13. 4. 2018

- Vyjádření k sítím VO pro akci – I/38 Kolín, mosty ev. č. 38H-037, 037a, 039, 040, 037a, SO 432, 434.

S návrhem DPS souhlasíme bez připomínek.

Slavík Zdeněk  
Provozní technik  
Mobil: +420 602 298 283  
E-Mail: [zdenek.slavik@ave.cz](mailto:zdenek.slavik@ave.cz)  
[www.ave-kolin.cz](http://www.ave-kolin.cz) • [www.ave.cz](http://www.ave.cz)





# SITUACE 1:250

ČMKY 4-Jx10  
v chrániče 50/41 (SO 202)  
vč. zemního drátu FeZn ø10mm

rampa k podchodu  
Kolín-centrum

ČMKY 4-Jx10  
vč. zemního drátu FeZn ø10mm  
stĺvovjící ZB

průvratní ochrana stĺvovjícího kabelu  
př stĺvobě SO 202

AKV 4-Jx16 v kabelovém  
postupu 2x HDPE/HDPE 110/94  
(provedení po položnicích)

previzorní ochrana stĺvovjícího kabelu  
př stĺvobě SO 202

## LEGENDA

- stĺvovjící kabel veřejného osvětlení
- stĺvovjící kabel veřejného osvětlení
- demontáž
- kabel veřejného osvětlení
- přískové lože, zákrýtková deska
- definitivní veřejného osvětlení
- v chrániče
- zemní drát FeZn ø10mm (pásek 30/4) – viz popis
- nový stĺvovjící veřejného osvětlení
- bezpřímý např. K3, ocelový, žár. zinkovaný, přímý
- svítidlo 70W(50W) SHC např. SAPHIRE 1
- nové svítidlo nástěnné, antivandal
- pro rohové uspořádání
- např. BOXER-214-EP 2x14W-III.ř. izolace

13-04-2018




Č. přílohy	2
Acce:	1/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 384-037, 384-037A, 384-038, 384-040
Stavba:	Mosty ev. č. 384-037
Objekt:	SO 432 – Přeložka veřejného osvětlení
Přihoda:	SITUACE





SITUACE  
1:200



## LEGENDA

- stávající kabely veřejného osvětlení
- stávající kabely veřejného osvětlení
- demontáž
- definování kabel CRY 4-Jx16
- písčové lože, zátvrtová deska

✓

definitivní kabel CRY 4-Jx16

- v chrániče v mostní římsce (S0 204)

zemníčí drát FeZn Ø10mm

13-04-2018

45

AVE KOLIN & CO  
TRADING & EXPORT  
250 THE LOMBARD  
MCC-25148117

## POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přehled vytyčené stávající podzemní vedení jejích uživatelů a provozovatelů a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

c. přílohy <b>2</b>	Akce: 1/38 KOLÍN, MOSTY I. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040 Stavba: MOSTY I. Č. 38H-040 Objekt: SO 434 – Předsídky veřejného osvětlení Příloha: SITUACE	
------------------------	--	---





Dopis zn.:

Ze dne :

Naše zn.: 1201805257  
Vyřizuje: Hrbek Stanislav  
Tel.: +420 972 253 495  
+420 724 644 050  
FAX: +420 972 253 460  
e-mail : skspha@cdt.cz  
Datum: 27.3.2018

PONTEX, spol. s r.o.  
Ing. Stanislava Zahradníková

Bezová 1658/1  
147 14 Praha 4 - Braník

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu řízení.**

Akce: **I/38HKolín, Mosty ev. č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040**

Území: Dle vyznačení v příložené situaci.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 27.3.2020**

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: 4xSŽDC

Kniha plánů: DK+TKK+MK Kolín - Uhersko L.8 ; TK Kolín - Ratboř L.4

Přílohy: situace  
1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

**V případě přiblížení ke kabelu DK+TKK Kolín - Uhersko je nutno tento kabel ochránit před jakýmkoliv poškozením, zejména pokud by mělo dojít k pojiždění vozidel stavby přes tento kabel.**

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
Vedoucí okrsku  
Vacek Milan  
v.z. Hrbek Stanislav



ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Praha  
skupina ochrany a dokumentace  
Pod Táborem 389/8a, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ81459445, Tel.: +420 972 253 495  
edit@cdt.cz, www.cdt.cz





Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

**Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)**

Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SZDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracována dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyznění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcižení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Předpisem SZDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

**Obchodní firma:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlázděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

**Doručovací adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

[www.tudc.cz](http://www.tudc.cz)

**Technická ústředna založena 1957**




URS is a member of Register of Standard-UK (UKAS) Ltd. UKAS is a member of Register of Standard-UK (UKAS) Ltd. This logo indicates that TUDC has been integrated into a management system certified according to the standards ISO 9001 and ISO 27001. It is not a quality certificate or a certificate of approval.

ČD - Telematika  
Servis kabelových a optických vedení  
služby ochrany a zabezpečení  
Pod Látkovými Sazkami, 190 00 Praha 9  
BIC: CZ61486445, Tel.: +420 972 253 496  
e-mail: [info@cdt.cz](mailto:info@cdt.cz), [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)











L 4.



|| 000



  
**ČD-Telematika**  
 Servis kabelových sítí Praha  
 Úpina ochrany a dokumentace  
 Pod Táborem 339/8a, 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZB1458445, Tel : +420 972 283 496  
 ecdi@cdi.cz, www.cdi.cz

navazuje list č.5



Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **I/38H Kolín, Mosty ev.č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **744909/17**.

Stavba je podmíněna přeložením sděl. vedení a zařízení (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.( CETIN a.s.)!

Realizaci překládek je nutné řešit s kolegou **Janem Šulcem, tel: 238 462 927, 724 227 906, e-mail: [jan.sulc@cetin.cz](mailto:jan.sulc@cetin.cz)**, který Vám na základě Vaší níže uvedené žádosti sdělí potřebné informace pro realizaci vynucených překládek SEK. Tímto bude podmínka prokazatelného projednání před vydáním správního rozhodnutí splněna.

Při rekonstrukci mostu v Havlíčkově ul. 38H-40, bude v mostě odstraněn neprovozovaný metal. kabel PVSEK a náhradou založeny v mostní římse rezervní chráničky určené pro spol.CETIN, a.s..

Sdělovací kabely a zařízení musí být uloženy dle ČSN 73, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Kabely a zařízení SEK CETIN, a.s. nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.

V místě stavby se nesmí navyšovat nebo snižovat terén – nivelita musí zůstat stejná

Na trasách SEK společnosti CETIN a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení stavenišť, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Praze 16.4.2018

Roman Křivka  
Ochrana sítě Praha



Ing. Stanislava Zahradníková  
Pontex s.r.o.  
Bezová ul. 1658, 147 14 Praha 4

Vyřizuje: Jan Šulc / tel. 724227906 / e-mail: jan.sulc@cetin.cz

Datum: 27. 1.2017

**Vyjádření k DSP VPI\_ I\_38H Kolín, Mosty ev.č. 38H-037, 38H-037, 38H-039, 38H-040**

K předložené dokumentaci k DSP

**nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Stavebník je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
„Smlouvu o realizaci překládky SEK“  
s dostatečným předstihem před realizací akce

Jako podklad pro ocenění přeložek požadujeme zaslat koordinační situaci ve formátu dgn/dwg , územní rozhodnutí / stavební povolení a info o způsobu řešení věcných břemen.

**Jan Šulc , projektový koordinátor**







<b>PONTEX s.r.o.</b>	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	18 -04- 2018
Č.j.:	1956 / 2018
Přílohy:	
K vyřízení:	✓ Ku (S2a)
Rozdělil:	

Pontex spol. s.r.o.  
Bezová 1658/1  
Praha  
14714 PRAHA



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001097642670

VYŘIZUJE / LINKA

Zdeněk Říha / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín 13. 4. 2018

### Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovolu nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 23. 3. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Praha 14000
2. Název stavby: Rekonstrukce mostů ev.č. I/38H-037 (SO 201), I/38H-031a (SO 202/ I/38-039 (SO 203), I/38-040 (SO 2014)
3. Parc. číslo: dle situace, SO 201 - 3912/13, 3912/22, 3912/8, 3912/9, 3912/10, 989/45, 2989/43, 2989/91, 2989/83, SO 202 - 2911/2, 1890/38, 1890/39, 1883/73, 2911/61, 1890/8, 1890/37, 357, 356/1, SO 203 - 3044/1, 2900/2, 1790/2, 1790/3, 1790/14, 3026/9, 2901/1, 1785/15, 3026/1, 1712/1, SO 204 - 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3658/256, 3658/258, 2886,3244/2, 3025/1, 1729/3
4. Kat. území: Kolín
4. Předložené podklady: žádost, situační plánec
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: 100896985, 100896978, 100896976

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

- kabelové vedení 22kV linky VN2618 ZASE, VN2580 SIDLIŠTĚ, VN2600 PŘÍSTAV (dále jen kVN) v rozsahu ochranného pásma 1m na každou stranu kabelového vedení,
- kabelové vedení 0,4kV NN 300913-0001 (dále jen kNN) v rozsahu ochranného pásma 1m na každou stranu kabelového vedení,

které je v majetku naší společnosti.

**Sděluje Vám, že uděluje souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.**

**Povoleny činnosti:**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby (nehodící se škrtněte)	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle dodané projektové dokumentace.
4. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
5. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
6. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
7. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky!
8. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.
9. Základy všech doplňkových stavebních objektu (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
10. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

11. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
12. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
13. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
14. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
15. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
16. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
18. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Při dotčení nemovitosti DSO- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započítím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce,**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSC 405 02  
IČ: 247 20 035 160.

Radomír Šolc  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a.s.

**Příloha:**

- ~~1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení~~
  - ~~2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení~~
  - ~~3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic~~
- (nehodící se škrtněte)



## Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:


- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



Ze dne: 11.05.2018  
Číslo jednací: O18070070468  
Vyřizuje: Jiří Funda  
Tel.: 321737183  
Fax: 321712326  
E-mail: jiri.funda@vodoskolín.cz  
Datum: 24.05.2018

Pontex, spol. s r.o. (Pontex  
Consulting Engineers, Ltd.)  
Bezová č.p. 1658/1  
147 00 Braník

**Kolín, parc.č.2901/1,2900/2,3026/1,3044/1,1790/2,1790/3,1790/14,2901/11,3026/10,2901/1,1785/15,1712/1, I/38H Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040 (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Nusle, Na Pankráci, č.p. 546/56, 14000

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz a pro vytyčení kanalizačních stok Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolín.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupát, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz, Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolín.cz .
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.


Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Jiří Funda  
technický pracovník







Ze dne: 11.05.2018  
Číslo jednací: O18070070469  
Vyřizuje: Jiří Funda  
Tel.: 321737183  
Fax: 321712326  
E-mail: jiri.funda@vodoskolin.cz  
Datum: 24.05.2018

Pontex, spol. s r.o. (Pontex  
Consulting Engineers, Ltd.)  
Bezová č.p. 1658/1  
147 00 Braník

**Kolín, parc. č. 2911/61, I/38 Kolín mosty ev. č. 38H-037, 38H-037a, 38H-039, 38H-040 (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Nusle, Na Pankráci, č.p. 546/56, 14000

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz a pro vytyčení kanalizačních stok Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložení plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz, Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz .
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Jiří Funda  
technický pracovník



