

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

„Parkourové hřiště v Mostě“

Dotaz:

Rádi bychom se o parkour v Mostě ucházeli, ale zakázka se jeví jako úzce specifikována na jednoho výrobce. Je tam prvek boční stěna z panelu a to dělá jen jeden výrobce a to je Hřiště.cz. Hřiště.cz používá tyto panely, my máme jiný systém - kombinace, dřeva, železa a i betonu. Rád bych prosil upřesnit, jak je to tedy myšleno.

Odpověď:

Zadávací dokumentace neupřednostňuje žádného konkrétního dodavatele. Z hlediska udržitelnosti daného zařízení zadavatel v zadávací dokumentaci specifikoval, mimo jiné, tyto požadavky:

„MATERIÁLY PARKOUROVÝCH PRVKŮ:

Nosná kostra stěnových prvků - je z ocelové svařované konstrukce s hlavními stojinami z obdélníkových profilů-JÄCKLÜ 100x80 mm a dalších přidružených ocelových dílů.

Opláštění stěnových prvků - je z panelů ze speciálního pigmentovaného betonu vysoké pevnosti odstínu šedé barvy dvou rozměrových typů, tloušťka panelu je 40 mm, panel je vyztužen ocelovým armováním. Povrch panelu má specifické kluzné a obrusné vlastnosti, nutné pro bezpečnou funkci prvku. Rozměry panelů jsou 900x900 a 900x180 mm, k nosné konstrukci jsou kotveny čtyřmi, nebo dvěma kotevními body z ocelových čepů a terčů. Panely jsou ve spojích separovány od ocelových částí konstrukce pryžovými terči. Primární trubkové konstrukce jsou z ocelových trubek prům. 48,3 mm vzájemně prostorově pospojovanými pozinkovanými fittingy. Zavětrovací stojiny visutých hrazd jsou z trubek prům. 114 mm s redukcí v horní části na prům. 48,3 mm. Veškeré spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem.

Nevhodné jsou jakékoli materiály a povrchy na bázi plastu či dřeva - dřevotřískové či dřevovláknité desky. Důvodem je venkovní použití a trvalé působení počasí, které tyto materiály rychle degraduje a snižuje životnost cvičebních prvků. Dále vysoké požadavky na drsnost povrchu a jeho nízkou opotřebitelnost, která přímo rozhoduje o bezpečnosti cvičebních prvků. Dalším požadavkem je nutnost prvků trvale zvládat vysoké cvičební namáhání - rázy, údery apod. Tyto materiály mohou být použity pouze na prvky či doplňky, neurčené či jen okrajově pro cvičení. “

Zadavatel trvá na tom, že pro dané využití v uvažované lokalitě nejsou vhodné materiály a povrchy na bázi plastu či dřeva. Zadavatel dále uvádí, že rozměry zařízení a jejich dílčích částí jsou uváděny jako minimální možné.

Realizaci parkourového hřiště dle parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci (s výše uvedeným vysvětlením) může zajistit široký okruh dodavatelů. Zadavatel tím nijak neomezuje pravidla hospodářské soutěže a zároveň dodržuje základní zásady veřejného zadávání dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací dokumentace zůstává beze změn.

V Mostě dne 21. 2. 2020

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru investic
(opatřeno elektronickým podpisem)