

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 25. 2. 2020

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem " Stavební úpravy 3NP a 4NP budovy H2".

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 2. 2020

**Dotaz 1**

- žádáme tímto zadavatele o upřesnění parametrů antistatické podlahy.

**Odpověď 1**

Upřesnění parametrů antistatické podlahy:

- PVC elektrostatická podlahová krytina homogenní s vysokou odolností proti opotřebení a snadno čistitelná, tl. 2 mm, vytažení na stěnu min. 100 mm pomocí fabionu, svodový odpor  $5 \times 10^4 \Omega$  -  $1 \times 10^6 \Omega$  - platí pro antistatické podlahové krytiny,
- elektrostaticky vodivé lepidlo,
- svodná vrstva vodivého laku a samolepicích měděných pásků.

Zadavatel současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 28.2.2020 do 10 hod.