



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 ZE DNE 26. 2. 2020

**ZADAVATEL:** Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Právní forma: Státní příspěvková organizace

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem  
ředitelem

IČO: 00844004

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** Zřízení služby následné péče

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_040/0002261

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 2. 2020.

Zadavatel uvádí přesné znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 10:**

Žádáme o doplnění projektové dokumentace o výkres střešního krovu a výpisu tesařských prvků.

### **Odpověď k dotazu č. 10:**

Výkres krovu a výpis tesařských prvků není součástí zadávací dokumentace, protože se nepředpokládá velký zásah do jeho konstrukce.

Budou vyměněny pouze ty části krovu, které vyhodnotí dodavatel stavby společně s autorským a technickým dozorem přímo na stavbě po jeho odkrytí jako nevyhovující či poškozené.

Na tuto výměnu je vyčleněna pol. č. 254 (Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224cm<sup>2</sup>, předpoklad) v délce 336bm a část položky č. 265 (Řezivo, fošny, hranoly, latě) v objemu 8,316m<sup>3</sup>, ve výkazu výměr 02 stavební díl 762 Konstrukce tesařské.

Veškeré stávající dřevěné prvky krovu budou ošetřeny přípravkem proti působení dřevokazných hub, hnilob a dřevokazným škůdcům. Toto je zohledněno v pol.č.260 - Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x ve výkazu výměr 02 Stavební díl 762 Konstrukce tesařské.

### **Dotaz č. 11:**

Na základě dodatečných informací žádáme o doplnění opraveného výkazu výměr s ohledem na upravené položky.

### **Odpověď k dotazu č. 11:**

V příloze je přiložen upravený výkaz výměr s ohledem na upravené položky. **Upravené položky vyznačeny modře.**

Zadavatel tímto uveřejňuje aktualizovanou přílohu pod názvem souboru:

- **PN Opava CH výkaz výměr 5.xls**

**Výše uvedenou přílohu dodavatel použije při přípravě své nabídky do zadávacího řízení.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

S pozdravem

.....  
Ing. Harry Olšar  
vedoucí technického oddělení  
oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických