

MM/0 249 20/20

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 ze dne 2. 3. 2020

ZADAVATEL: Statutární město Plzeň
Sídlem: náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň
Zastoupený: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy
IČO: 00075370

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Instalace a montáž klimatizace v budově Koterovská 462/162, Plzeň“.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Rádi bychom se vás dotázali na odvody kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek. V technické zprávě i projektové dokumentaci je uvedeno, že vnitřní klimatizační jednotky budou doplněny o čerpadlo kondenzátu. Ve výkazu výměr tato položka není. Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Jedná se jen o technickou zprávu a projektovou dokumentaci klimatizace, kde je čerpadlo kondenzátu uvedeno. Ve výkazu výměr klimatizace je uvedeno, že čerpadlo kondenzátu je dodávkou ZTI. V technické zprávě ZTI je uvedeno, že veškeré jednotky jsou odvodňovány gravitačně. Z tohoto důvodu ve výkazu výměr ZTI není žádná položka obsahující čerpadlo kondenzátu.

Platí tedy, že veškeré jednotky jsou odvodňovány gravitačně.

S pozdravem

Magistrát města Plzně
Odbor vnitřní správy
(6)



.....
Ing. Tomáš Karhan
vedoucí Odboru vnitřní správy