



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	14PU-001097
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele:	P20V00170261
Název veřejné zakázky:	I/43 Bukovice – oprava mostu 43-078
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN):	5001110007

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
1	Ve zveřejněném soupise prací je objekt SO 201 – položka č.13 - STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – 2 KS Nikde v poskytnuté dokumentaci není uvedeno o co se jedná a co má položka zahrnovat. Zveřejní zadavatel jasnou specifikaci položky tak, aby bylo možné položku nacenit?
	Informace poskytnutá zadavatelem
	U objektu SO 201 – položka č.13 - STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – je uvažováno s betonovými skružemi pro zřízení studní na čerpání vody při zakládání spodní stavby mostu (průměr 1000 mm a výška 1 m).

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 11.3.2020 do 10:00 hodin.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*