

## Souhlas s projektovou dokumentací VDJ Hradiště

Po prostudování projektové dokumentace k provedení stavby VDJ Hradiště Písek Nový, ČEVAK a.s.  
jako provozovatel :

**n e m á m e   ž á d n é   p ř i p o m í n k y**

s projektovou dokumentací **s o u h l a s í m e**

Provozovatel navrhuje doplnění projektové dokumentace o změnu pozice regulačních čidel :

stanovení pH – (regulace dávkování CO<sub>2</sub>)

stanovení celkového chloru – (regulace dávkování chlornanu sodného)

Ideálně do prostoru I. komory VDJ (akumulační nádrž) nebo na propoj mezi

akumulační nádrž a odtokovou komoru VDJ.

Požadováno z důvodu prodloužení reakční doby a stabilizace nadávkovaných chemikálií.

**ČEVAK a.s.**

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v ORP-u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (149)

V Písku, dne 16.4.2019

**Luboš Baček**

**Vedoucí provozu**