JE NAVRŽENA SANACE STROPNÍ KONSTRUKCE O PLOCHÁCH:
NÁTĚR OČIŠTĚNÉ VÝZTUŽE - ODHAD 33% = ≈3 m²
PENETRACE S REPROFILACÍ - 9 m²
PODROBNĚJŠÍ POPIS PROVEDENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

JE NAVRŽENA SANACE PODLAHOVÉ KONSTRUKCE O PLOCHÁCH:
NÁTĚR OČIŠTĚNÉ VÝZTUŽE - ODHAD 1,5% = ≈1 m²
PLOCHA PODLAHY - 71 m²
PODROBNĚJŠÍ POPIS PROVEDENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

BUDE PROVEDENO VYMALOVÁNÍ CELÉHO VNITŘNÍHO PROSTORU BÍLOU BARVOU VE DVOU VRSTVÁCH - PLOCHA JEDNÉ VRSTVY ≈ 380 m²

- OBAZENÍ 2ks NOVÝCH RÁMŮ VĚTRACÍ MŘÍŽKY (1 ks Z KAŽDÉ STRANY) V NEREZOVÉM PROVEDENÍ VČETNĚ SAMOTNÉ NOVÉ NEREZOVÉ MŘÍŽKY (CELKEM 2ks)
A DOBETONOVÁN BETONEM C20/25 O OBJEMU ≈0,1 m³ VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAČIŠTĚNÍ KOLEM OBAZENÍ NOVÝCH RÁMŮ
(UMÍSTĚNO DO MÍSTA PŮVODNÍ TRASY POTRUBÍ - BUDE ODSTRANĚNO - SOUČÁST PS-01)
- ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ KOLEM OBAZENÉHO NOVÉHO POTRUBÍ (SOUČÁST PS-01)

JE NAVRŽENA SANACE STĚNY, STROPU A PODLAHY O PLOCHÁCH:
NÁTĚR OČIŠTĚNÉ VÝZTUŽE - ODHAD ≈5 M² (3 M² STĚNY, 1,5 M² STROP, 0,5 M² PODLAHA)
PENETRACE S REPROFILACÍ - 25 M² (15 M² ST ĚNY, 7 M² STROP, 3 M² PODLAHA)
BUDE TAKÉ PROVEDENO KOLEM STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ V ZADNÍ ČÁSTI MÍSTNOSTI MEZI AKUMULACEMI (ZAPOČTENO V PLOŠE)
PODROBNĚJŠÍ POPIS PROVEDENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KLUZNICOVÉ PAŽENÍ O ROZMĚRECH 3x3 m DO HLOUBKY ≈4,5 m VIZ BOURACÍ PRÁCE

NA OČIŠTĚNOU STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNU PROVEDENÍ NATAVENÍ NOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ O CELKOVÉ PLOŠE ≈7 m²

2x ROZTAHOVACÍ TĚSNĚNÍ DO NOVÝCH VRTANÝCH OTVORŮ Ø 400 mm PRO NOVÉ POTRUBÍ NEREZ Ø306 mm

2x ROZTAHOVACÍ TĚSNĚNÍ DO NOVÝCH VRTANÝCH OTVORŮ Ø 600 mm PRO NOVÉ POTRUBÍ NEREZ Ø508 mm

NOVÁ NEREZOVÁ LÁVKA S ŽEBŘÍKEM Z OBOU STRAN VIZ VÝKRES LÁVEK

OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ NOVÉHO PLASTOVÉHO RÁMU - BEZ POŽADAVKU NA ZATEPLENÍ, VČETNĚ PRAHU, BEZ PROSKLENÍ, BARVA BÍLÁ

BUDOU PROVEDENY NOVÉ BETONOVÉ BLOKY Z BETONU C25/30 XC1 KOTVENÉ NA OCELOVÉ PRUTY R10 KAŽDÝ O DÉLCE 350 mm (4ks NA JEDEN BLOK - CELKOVÁ DÉLKA 18,2 m) NA CHEMICKÉ KOTVY - 150 mm VRTÁNÍ DO BET.PODLAHY O CELKOVÉM OBJEMU 2,1 m³ S NÁSLEDUJÍCÍMI ROZMĚRY:
- 2250x800x350 mm
- 2250x800x350 mm
- 450x450x550 mm
- 500x500x200 mm
- 450x450x250 mm
- 450x450x250 mm
- 450x450x250 mm
- 450x485x650 mm
- 450x450x250 mm
- 450x450x250 mm
- 450x450x250 mm
- 650x450x250 mm
- 650x450x250 mm

- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK A OCELOVÝCH RÁMŮ VŠECH STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH MÍST
- OSAZENÍ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK S RÁMY 150x300 mm - POČET ODHADEM ≈15 ks A DOBETONOVÁN BETONEM C20/25 O OBJEMU ≈0,4 m³ VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAČIŠTĚNÍ

BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ VŠECH OTVORŮ, PRASKLIN A JINÝCH POŠKOZENÍ V CELÉM INTERIÉRU OBJEKTU POMOCÍ SÁDRY - ODHAD PLOCH K VYSPRAVENÍ ≈15 m²

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČETNĚ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ A MEZIPODEST BUDE PO OČIŠTĚNÍ (VIZ BOURACÍ PRÁCE) OPATŘENO VRSTVAMI NÁTĚRU DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ - JEDNÁ SE O SCHODIŠTĚ MEZI VŠEMI PATRY A ZÁBRADLÍ V CELÉM PROSTORU ARMATURNÍ KOMORY - ODHAD CELKOVÉ PLOCHY K NÁTĚRU - 1 VRSTVA (VČETNĚ SPODNÍ ČÁSTI SCHODIŠŤ) ≈ 45 m²

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ LÁVKY A ZÁBRADLÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ BLOKY
- NOVÉ BETONOVÉ BLOKY
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ STĚRKA PODLAHY
- **SANACE STROPNÍ KONSTRUKCE**

POZNÁMKY:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, ROZMĚRY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘI ZHOTOVOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO MOŽNÉ NĚKTERÉ ROZMĚRY A DIMENZE OVĚŘIT.

VAK projekt s.r.o.
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
ING. PUDIL JIŘÍ	ING. JAN BROŽ	ING. JAN BROŽ	ING. PUDIL JIŘÍ	

OKRES	PÍSEK (JIHOČESKÝ KRAJ)
MÍSTO STAVBY	k.ú. HRADIŠTĚ PÍSKU (720909)
INVESTOR	MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁMĚSTÍ 114/3, 397 19 PÍSEK
NÁZEV AKCE	**VDJ HRADIŠTĚ, PÍSEK (NOVÝ)**
STAVEBNÍ OBJEKT	**SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY**
OBSAH VÝKRESU	**NOVÝ STAV - PŮDORYS - PODZEMNÍ PATRO**
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
DATUM PROJEKTU	04/2019
FORMÁT VÝKRESU	8x A4
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D.1.11