

Jan Beneš
Okružní 654
330 11 Třemošná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.PatákBENEŠOV DNE
5.11.2018

Věc: Stavba chodníku u silnice II/107 a okružní křižovatky silnic II/107 x III/1052 v Kamenici

Proti realizaci výše uvedené akce nemáme zásadní námitky za předpokladu, že bude respektováno stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr.pásma u potrubí činí 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb.,). Zájmovým územím stavby prochází trubicí vedení veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v Kamenici.

Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubicího vedení a souvisejícího vdh.zařízení. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.

Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.

Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.

Před započítím prací se musí vytýčit stávající podzemní zařízení naší správě (možno objednat u p. Zavřela – tel. 724 431 944).

Ing. Miroslav PATÁK
TÚ VHS Benešov